

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период



АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за февраль 2021 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.01.21	00:00	124 428,04	114 846,90	3 498,473	20377 / 277	12 540,92	769,888
ПО 17.02.21	24:00	132 521,97	123 142,08	3 784,926	21121 / 277	12 540,95	769,890
ИТОГО		8 093,93	8 295,18	286,453	744 / 0	0,03	0,002

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	286,455	Гкал
V _{под} =	0,030	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)
Q_{от} = 286,453 (Гкал)
Q_{гвс} = 0,002 (Гкал)
V_{под} = 0,03 (м3)

Тнер (час.) 0,000

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО


телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/01/21г.-17/02/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет.воды= _____ Т.сут Mгвс= _____ Т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/01/21	91.55	58.41	33.14	276.78	267.00	278.39	274.03	-7.03	7.80	7.00	8.866	24	0
19/01/21	97.05	59.02	38.03	269.05	258.53	269.25	264.95	-6.42	7.80	7.00	9.854	24	0
20/01/21	102.18	62.47	39.71	278.45	266.51	277.58	272.63	-6.12	7.80	7.00	10.616	24	0
21/01/21	101.78	62.94	38.84	280.25	268.33	279.46	274.43	-6.10	7.80	7.00	10.456	24	0
22/01/21	103.79	62.85	40.94	275.52	263.39	274.08	269.15	-5.76	7.80	7.00	10.818	24	0
23/01/21	106.62	62.81	43.81	272.51	259.91	270.00	265.14	-5.23	7.80	7.00	11.430	24	0
24/01/21	109.10	62.00	47.10	268.30	255.41	264.65	259.98	-4.57	7.80	7.00	12.077	24	0
25/01/21	108.64	63.24	45.40	269.91	257.04	266.50	261.64	-4.60	7.80	7.00	11.718	24	0
26/01/21	100.24	60.08	40.16	274.73	263.31	273.34	268.83	-5.52	7.80	7.00	10.603	24	0
27/01/21	87.47	56.47	31.00	284.66	275.35	286.80	282.56	-7.21	7.80	7.00	8.546	24	0
28/01/21	82.51	52.48	30.03	271.74	263.74	274.85	271.33	-7.59	7.80	7.00	7.923	24	0
29/01/21	82.06	52.61	29.45	273.57	265.58	276.83	273.27	-7.69	7.80	7.00	7.827	24	0
30/01/21	86.33	54.20	32.13	272.00	263.32	274.19	270.46	-7.14	7.80	7.00	8.470	24	0
31/01/21	88.57	56.02	32.55	278.85	269.54	280.88	276.80	-7.26	7.80	7.00	8.781	24	0
01/02/21	90.16	57.22	32.94	277.03	267.49	278.88	274.67	-7.18	7.80	7.00	8.825	24	0
02/02/21	86.96	54.20	32.76	262.47	254.01	264.51	260.90	-6.89	7.80	7.00	8.328	24	0
03/02/21	78.80	50.78	28.02	262.06	254.96	265.55	262.34	-7.38	7.80	7.00	7.148	24	0
04/02/21	82.43	52.27	30.16	261.99	254.29	264.57	261.23	-6.94	7.80	7.00	7.676	24	0
05/02/21	81.44	53.44	28.00	269.05	261.28	272.13	268.51	-7.23	7.80	7.00	7.319	24	0
06/02/21	78.71	52.39	26.32	274.55	267.14	278.01	274.45	-7.31	7.80	7.00	7.034	24	0
07/02/21	79.77	51.04	28.73	264.67	257.34	267.24	263.98	-6.64	7.80	7.00	7.397	24	0
08/02/21	87.12	54.91	32.21	269.06	260.31	270.64	266.86	-6.55	7.80	7.00	8.392	24	0
09/02/21	93.89	56.65	37.24	260.58	250.95	260.63	256.79	-5.84	7.80	7.00	9.363	24	0
10/02/21	104.73	61.39	43.34	269.07	257.02	266.72	262.15	-5.13	7.80	7.00	11.177	24	0
11/02/21	108.12	63.66	44.46	274.14	261.19	271.53	266.53	-5.34	7.80	7.00	11.661	24	0
12/02/21	105.04	61.97	43.07	272.33	260.10	270.08	265.35	-5.25	7.80	7.00	11.237	24	0
13/02/21	95.70	57.10	38.60	265.46	255.30	265.40	261.42	-6.12	7.80	7.00	9.871	24	0
14/02/21	83.69	53.02	30.67	274.00	265.71	276.88	273.28	-7.57	7.80	7.00	8.154	24	0
15/02/21	79.01	51.14	27.87	268.27	260.98	272.06	268.77	-7.79	7.80	7.00	7.275	24	0
16/02/21	86.55	54.09	32.46	266.65	258.11	269.02	265.39	-7.28	7.80	7.00	8.385	24	0
17/02/21	92.63	55.91	36.72	260.17	250.79	261.14	257.36	-6.57	7.80	7.00	9.226	24	0
Итого:				8397.8	8093.93	8421.7	8295.18	-201.25			286.453	744	0
Средние:	92.34	56.99	35.35						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/01/21 24:00	128024.42	124428.04	116350.12	114846.90	9581.14	3498.473	20377	277
17/02/21 24:00	136422.29	132521.97	124771.91	123142.08	9379.89	3784.926	21121	277
Итого:	8397.87	8093.93	8421.79	8295.18	-201.25	286.453	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21405ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____