

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал



АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за февраль 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 24.01.22	00:00	22 668,41	20 144,76	660,456	3660 / 101	2 477,49	166,870
ПО 20.02.22	24:00	28 409,18	25 419,40	854,847	4332 / 101	2 959,79	204,760
ИТОГО		5 740,77	5 274,64	194,391	672 / 0	482,30	37,890

ВКТ-7 № 7642

Q _{ср} =	232,281	Гкал
V _{под} =	482,300	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,000 (Гкал)

Q_{от} = 194,391 (Гкал)

Q_{гвс} = 37,890 (Гкал)

V_{под} = 482,30 (м3)

Мг 466,130

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/22г.-20/02/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/01/22	93.86	56.45	37.41	223.30	215.03	197.19	194.32	20.71	7.80	7.00	8.059	24	0
25/01/22	88.32	53.99	34.33	216.88	209.68	196.20	193.54	16.14	7.80	7.00	7.204	24	0
26/01/22	87.11	53.58	33.53	221.95	214.77	194.67	192.08	22.69	7.80	7.00	7.210	24	0
27/01/22	88.99	54.28	34.71	222.00	214.53	194.25	191.59	22.94	7.80	7.00	7.455	24	0
28/01/22	88.73	54.04	34.69	221.45	214.02	193.46	190.85	23.17	7.80	7.00	7.431	24	0
29/01/22	88.03	53.81	34.22	221.38	214.07	194.81	192.21	21.86	7.80	7.00	7.336	24	0
30/01/22	86.97	52.97	34.00	211.86	205.01	194.42	191.86	13.15	7.80	7.00	6.978	24	0
31/01/22	84.01	52.11	31.90	211.95	205.51	198.15	195.66	9.85	7.80	7.00	6.563	24	0
01/02/22	81.88	52.47	29.41	222.61	216.12	210.24	207.55	8.57	7.80	7.00	6.363	24	0
02/02/22	82.37	52.64	29.73	220.74	214.26	206.67	204.02	10.24	7.80	7.00	6.372	24	0
03/02/22	81.53	51.54	29.99	211.17	205.06	196.94	194.54	10.52	7.80	7.00	6.154	24	0
04/02/22	81.36	51.50	29.86	211.32	205.27	198.23	195.78	9.49	7.80	7.00	6.130	24	0
05/02/22	81.47	51.21	30.26	209.48	203.45	192.31	189.98	13.47	7.80	7.00	6.160	24	0
06/02/22	85.93	53.12	32.81	210.47	203.81	198.19	195.57	8.24	7.80	7.00	6.690	24	0
07/02/22	87.56	54.42	33.14	213.10	206.14	202.48	199.71	6.43	7.80	7.00	6.840	24	0
08/02/22	87.90	55.13	32.77	220.15	212.89	205.57	202.68	10.21	7.80	7.00	6.986	24	0
09/02/22	90.61	55.72	34.89	220.37	212.70	200.54	197.66	15.04	7.80	7.00	7.423	24	0
10/02/22	95.43	57.38	38.05	218.76	210.41	196.28	193.33	17.08	7.80	7.00	8.023	24	0
11/02/22	96.68	57.69	38.99	218.53	210.01	196.88	193.86	16.15	7.80	7.00	8.210	24	0
12/02/22	92.15	55.39	36.76	221.45	213.50	187.76	185.10	28.40	7.80	7.00	7.858	24	0
13/02/22	87.19	53.45	33.74	220.20	213.04	187.72	185.22	27.82	7.80	7.00	7.195	24	0
14/02/22	90.17	53.83	36.34	209.19	201.96	183.09	180.64	21.32	7.80	7.00	7.353	24	0
15/02/22	89.00	52.22	36.78	191.43	184.97	170.71	168.52	16.45	7.80	7.00	6.810	24	0
16/02/22	89.23	52.06	37.17	192.01	185.51	170.51	168.35	17.16	7.80	7.00	6.903	24	0
17/02/22	82.18	49.90	32.28	190.42	184.86	177.37	175.33	9.53	7.80	7.00	5.975	24	0
18/02/22	78.93	47.94	30.99	187.05	181.96	166.58	164.80	17.16	7.80	7.00	5.643	24	0
19/02/22	82.92	49.25	33.67	195.22	189.43	161.42	159.55	29.88	7.80	7.00	6.377	24	0
20/02/22	86.42	51.73	34.69	199.19	192.80	172.51	170.34	22.46	7.80	7.00	6.690	24	0
Итого:				5933.6	5740.77	5345.1	5274.64	466.13			194.391	672	0
Средние:	87.03	53.20	33.82						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/01/22 24:00	23287.82	22668.41	20374.02	20144.76	2523.65	660.456	3660	101
20/02/22 24:00	29221.45	28409.18	25719.17	25419.40	2989.78	854.847	4332	101
Итого:	5933.63	5740.77	5345.15	5274.64	466.13	194.391	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4440ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____