


Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период



АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за июнь 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.05.22	00:00					4 561,15	308,822
ПО 19.06.22	24:00					4 916,41	329,297
ИТОГО						355,26	20,475

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	18,535	Гкал
$V_{\text{под}} =$	368,480	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

20,475
355

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 18,535$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 368,48$ (м3)

Мг
Мг 368,480

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/22г.-19/06/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____ G под max= 20.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 0.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/05/22	62.94	19.77	19.40	5.00	1.124	24	0	
20/05/22	65.34	20.46	20.06	5.00	1.208	24	0	
21/05/22	64.77	19.72	19.34	5.00	1.154	24	0	
22/05/22	64.50	19.53	19.17	5.00	1.141	24	0	
23/05/22	64.43	21.32	20.92	5.00	1.243	24	0	
24/05/22	64.43	17.96	17.64	5.00	1.047	24	0	
25/05/22	65.68	14.42	14.13	5.00	0.858	24	0	
26/05/22	65.03	19.22	18.85	5.00	1.131	24	0	
27/05/22	68.65	17.95	17.56	5.00	1.117	24	0	
28/05/22	64.56	16.30	15.98	5.00	0.950	24	0	
29/05/22	63.42	19.37	19.03	5.00	1.112	24	0	
30/05/22	64.06	17.17	16.84	5.00	0.993	24	0	
31/05/22	64.45	15.95	15.65	5.00	0.926	24	0	
01/06/22	63.65	16.01	15.70	5.00	0.920	24	0	
02/06/22	64.25	18.30	17.96	5.00	1.061	24	0	
03/06/22	65.14	17.57	17.24	5.00	1.036	24	0	
04/06/22	64.31	17.78	17.48	5.00	1.038	24	0	
05/06/22	64.39	18.27	17.91	5.00	1.062	24	0	
06/06/22	57.11	21.04	20.72	5.00	1.076	24	0	
07/06/22	44.48	7.15	7.08	5.00	0.278	24	0	
08/06/22	25.32	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
09/06/22	23.58	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
10/06/22	22.93	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
11/06/22	22.83	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
12/06/22	21.62	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
13/06/22	21.32	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
14/06/22	21.12	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
15/06/22	20.71	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
16/06/22	20.02	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0	
17/06/22	19.76	----	----	5.00	----	8	16	*
18/06/22	19.99	----	----	5.00	----	0	24	*
19/06/22	20.06	----	----	5.00	----	0	24	*

Итого: | 355.26 | 348.66 | 20.475 | 680 | 88 | *

Средние: | 47.65 | | 5.00 | | | |

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/05/22 24:00	4561.15	4448.57	308.822	6381	139
19/06/22 24:00	4916.41	4797.23	329.297	7061	227
Итого:	355.26	348.66	20.475	680	88

Период нормальной работы 680ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 88ч

Время работы прибора после сброса 7297ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации