

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за март 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.02.22	00:00	28 409,18	25 419,40	854,847	4332 / 101	2 959,79	204,760
ПО 20.03.22	24:00	33 939,84	30 069,44	1 026,690	5004 / 101	3 476,41	242,353
ИТОГО		5 530,66	4 650,04	171,843	672 / 0	516,62	37,593

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	216,138	Гкал
$V_{\text{под}}$	880,620	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 171,843$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 44,295$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 880,62$ (м3)

Мг 880,620

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО



телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/22г.-20/03/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/02/22	181.21	149.16	32.05	191.21	185.74	165.19	163.35	22.39	7.80	7.00	5.963	24	0
22/02/22	177.56	148.71	28.85	200.25	194.94	174.05	172.11	22.83	7.80	7.00	5.631	24	0
23/02/22	175.60	147.96	27.64	197.97	192.98	171.93	170.09	22.89	7.80	7.00	5.338	24	0
24/02/22	174.99	147.47	27.52	192.91	188.12	173.04	171.22	16.90	7.80	7.00	5.177	24	0
25/02/22	174.89	147.69	27.20	192.88	188.11	174.38	172.52	15.59	7.80	7.00	5.116	24	0
26/02/22	179.93	150.43	29.50	199.67	194.12	182.90	180.70	13.42	7.80	7.00	5.726	24	0
27/02/22	180.74	150.45	30.29	193.40	187.90	177.27	175.17	12.73	7.80	7.00	5.693	24	0
28/02/22	178.20	148.89	29.31	195.76	190.53	166.99	165.12	25.41	7.80	7.00	5.594	24	0
01/03/22	176.30	147.94	28.36	201.60	196.44	165.94	164.16	32.28	7.80	7.00	5.570	24	0
02/03/22	179.79	149.94	29.85	207.60	201.84	175.11	173.07	28.77	7.80	7.00	6.028	24	0
03/03/22	177.07	148.42	28.65	203.99	198.69	169.30	167.45	31.24	7.80	7.00	5.693	24	0
04/03/22	173.71	146.71	27.00	199.45	194.65	162.96	161.28	33.37	7.80	7.00	5.258	24	0
05/03/22	174.02	146.94	27.08	197.40	192.61	164.18	162.50	30.11	7.80	7.00	5.215	24	0
06/03/22	174.53	147.85	26.68	209.52	204.38	171.12	169.25	35.13	7.80	7.00	5.449	24	0
07/03/22	183.11	151.03	32.08	212.61	206.24	173.16	171.07	35.17	7.80	7.00	6.616	24	0
08/03/22	189.09	152.34	36.75	206.12	199.17	164.36	162.26	36.91	7.80	7.00	7.333	24	0
09/03/22	193.08	154.88	38.20	214.83	207.01	171.84	169.43	37.58	7.80	7.00	7.918	24	0
10/03/22	189.68	153.55	36.13	216.08	208.71	168.75	166.52	42.19	7.80	7.00	7.557	24	0
11/03/22	188.37	152.26	36.11	209.99	202.99	163.24	161.17	41.82	7.80	7.00	7.341	24	0
12/03/22	186.48	151.35	35.13	209.22	202.51	162.46	160.48	42.03	7.80	7.00	7.118	24	0
13/03/22	183.13	149.96	33.17	210.92	204.64	162.97	161.05	43.59	7.80	7.00	6.791	24	0
14/03/22	183.09	149.85	33.24	205.59	199.44	164.61	162.70	36.74	7.80	7.00	6.633	24	0
15/03/22	183.19	149.93	33.26	204.09	198.00	164.52	162.61	35.39	7.80	7.00	6.590	24	0
16/03/22	183.34	150.66	32.68	207.29	201.08	168.79	166.77	34.31	7.80	7.00	6.571	24	0
17/03/22	182.01	150.20	31.81	210.30	204.17	165.74	163.82	40.35	7.80	7.00	6.503	24	0
18/03/22	179.20	148.79	30.41	201.49	195.97	164.24	162.40	33.57	7.80	7.00	5.961	24	0
19/03/22	177.87	148.02	29.85	202.44	197.07	160.63	158.90	38.17	7.80	7.00	5.885	24	0
20/03/22	175.34	146.38	28.96	197.56	192.61	154.41	152.87	39.74	7.80	7.00	5.575	24	0

Итого: | | | | 5692.1 | 5530.66 | 4704.0 | 4650.04 | 880.62 | | | 171.843 | 672 | 0 |

Средние: | 80.55 | 49.56 | 30.99 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/02/22 24:00	29221.45	28409.18	25719.17	25419.40	2989.78	854.847	4332	101
20/03/22 24:00	34913.59	33939.84	30423.25	30069.44	3870.40	1026.690	5004	101
Итого:	5692.14	5530.66	4704.08	4650.04	880.62	171.843	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5113ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____