

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

АО "ОмскРТС"

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за октябрь 2021 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 27.09.21	00:00	588,19	98,30	16,689	826 / 78	442,51	24,675
ПО 10.10.21	24:00	3 040,19	2 363,29	70,161	1142 / 98	628,24	35,844
ИТОГО		2 452,00	2 264,99	53,472	316 / 20	185,73	11,169
С 12.10.21	00:00	3 214,66	2 494,91	73,911	1165 / 99	641,92	36,661
ПО 13.10.21	24:00	3 580,18	2 833,69	81,764	1213 / 99	674,02	38,561
ИТОГО		365,52	338,78	7,853	48 / 0	32,1	1,900

с 20,09, по 26.09.21 по среднему 7дн./168ч.

211,09 м3
55,91 ОТ (Гкал)
10,62 Qгвс (Гкал)

с 11,10, по 11.10.21 по среднему 1дн./24ч.

30,16 м3
7,99 ОТ (Гкал)
1,52 Qгвс (Гкал)

с 14,10, по 19.10.21 по среднему 6дн./144ч.

180,94 м3
47,93 ОТ (Гкал)
9,10 Qгвс (Гкал)



ВКТ-7 № 7642

Q _г =	208,524	Гкал
V _{под} =	635,935	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 3,384 (Гкал)
Q_{от} = 61,325 (Гкал)
Q_{гвс} = 10,752 (Гкал)
V_{под} = 213,75 (м3)

Тнер (час.) 0,000

Mг1 187,01

Mг2 26,74

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/21г.-19/10/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/09/21	64.48	28.12	36.36	19.92	19.55	0.74	0.74	18.81	7.80	7.00	0.710	24	0
21/09/21	64.17	32.77	31.40	20.76	20.36	0.89	0.89	19.47	7.80	7.00	0.640	24	0
22/09/21	68.68	59.46	9.22	86.56	84.72	6.71	6.61	78.11	7.80	7.00	0.841	24	0
23/09/21	65.34	48.44	16.90	100.93	98.97	8.25	8.17	90.80	7.80	7.00	1.674	18	6
24/09/21	67.02	41.04	25.98	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
25/09/21	67.29	54.77	12.52	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
26/09/21	67.06	53.32	13.74	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
27/09/21	67.53	45.13	22.40	34.46	33.75	30.39	30.11	3.64	7.80	7.00	0.756	4	20
28/09/21	67.44	45.37	22.07	200.84	196.74	184.88	183.10	13.64	7.80	7.00	4.340	24	0
29/09/21	67.62	45.63	21.99	200.62	196.50	178.90	177.16	19.34	7.80	7.00	4.319	24	0
30/09/21	68.34	45.95	22.39	199.63	195.44	181.74	179.95	15.49	7.80	7.00	4.374	24	0
01/10/21	66.82	44.86	21.96	191.41	187.56	174.95	173.27	14.29	7.80	7.00	4.116	24	0
02/10/21	64.99	43.91	21.08	190.76	187.12	171.28	169.74	17.38	7.80	7.00	3.945	24	0
03/10/21	64.82	43.84	20.98	191.54	187.89	172.71	171.14	16.75	7.80	7.00	3.942	24	0
04/10/21	65.29	43.58	21.71	186.84	183.22	169.93	168.47	14.75	7.80	7.00	3.971	24	0
05/10/21	67.35	44.30	23.05	178.30	174.65	164.17	162.63	12.02	7.80	7.00	4.021	24	0
06/10/21	67.74	44.85	22.89	184.48	180.68	167.32	165.74	14.94	7.80	7.00	4.132	24	0
07/10/21	66.18	44.59	21.59	189.06	185.32	170.52	168.93	16.39	7.80	7.00	4.000	24	0
08/10/21	65.98	44.71	21.27	190.65	186.91	171.62	170.03	16.88	7.80	7.00	3.971	24	0
09/10/21	67.05	45.53	21.52	192.01	188.09	174.62	172.91	15.18	7.80	7.00	4.049	24	0
10/10/21	65.93	44.89	21.04	171.50	168.13	173.49	171.81	-3.68	7.80	7.00	3.536	24	0
11/10/21	65.89	44.24	21.65	177.96	174.47	132.83	131.62	42.85	7.80	7.00	3.750	23	1
12/10/21	65.17	43.57	21.60	183.06	179.54	168.24	166.70	12.84	7.80	7.00	3.879	24	0
13/10/21	66.22	44.85	21.37	189.73	185.98	173.72	172.08	13.90	7.80	7.00	3.974	24	0
14/10/21	66.20	44.86	21.34	192.52	188.73	151.61	150.19	38.54	7.80	7.00	4.016	24	0
15/10/21	65.58	44.35	21.23	188.98	185.31	68.96	68.28	117.03	7.80	7.00	3.866	24	0
16/10/21	67.59	45.44	22.15	179.40	175.72	16.92	16.68	159.04	7.80	7.00	3.893	24	0
17/10/21	66.28	43.74	22.54	154.91	151.87	13.91	13.71	138.16	7.80	7.00	3.421	24	0
18/10/21	65.62	43.69	21.93	150.88	147.95	94.18	93.36	54.59	7.80	7.00	3.276	24	0
19/10/21	66.20	44.11	22.09	144.59	141.73	90.89	90.08	51.65	7.80	7.00	3.142	23	1
Итого:				4292.3	4206.90	3214.3	3184.10	1022.80			90.554	620	100
Средние:	66.41	44.68	21.73						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/09/21 24:00	371.30	364.59	83.09	81.89	282.70	12.824	736	0
19/10/21 24:00	4663.60	4571.49	3297.46	3265.99	1305.50	103.378	1356	100
Итого:	4292.30	4206.90	3214.37	3184.10	1022.80	90.554	620	100

Период нормальной работы 620ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 100ч
Время работы прибора после сброса 1465ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____