

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за октябрь 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.09.22	00:00					6 254,49	402,782
ПО 25.09.22	24:00					6 375,18	410,422
ИТОГО						120,69	7,640
С 29.09.22	00:00	42 386,80	36 784,24	1 219,165	9429 / 283	6 416,87	412,778
ПО 17.10.22	24:00	45 626,39	39 533,28	1 289,072	9874 / 294	6 742,74	432,513
ИТОГО		3 239,59	2 749,04	69,907	445 / 11	325,87	19,735

с 26.09, по 28.09.22 по среднему 3дн./72ч.

11,31 Гкал
79,37 ГВС м3
3,99 ГВС Гкал

ВКТ-7 № 7642 120,064

Q _г =	118,361	Гкал
V _{под} =	704,086	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 1,728 (Гкал)
Q_{от} = 69,907 (Гкал)
Q_{гвс} = 31,423 (Гкал)
V_{под} = 624,72 (м3)

M_{г1} (м3) 122,040
M_{г2} (м3) 490,550
V_{ср} (м3) 12,126

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____

подпись: _____



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 ОКТ 2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/09/22г.-17/10/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/09/22	66.00	18.52	18.16	5.00	1.107	24	0
20/09/22	68.08	17.15	16.80	5.00	1.060	24	0
21/09/22	72.49	18.51	18.07	5.00	1.217	24	0
22/09/22	74.26	15.85	15.46	5.00	1.070	24	0
23/09/22	70.58	14.56	14.23	5.00	0.933	24	0
24/09/22	69.30	16.76	16.40	5.00	1.052	24	0
25/09/22	68.50	19.34	18.95	5.00	1.201	24	0
26/09/22	60.32	19.27	18.97	5.00	1.048	24	0
27/09/22	64.12	18.68	18.32	5.00	1.082	24	0
28/09/22	66.71	3.74	3.66	5.00	0.226	8	16
29/09/22	66.91	13.88	13.60	5.00	0.842	14	10
30/09/22	66.68	16.82	16.49	5.00	1.013	23	1
01/10/22	67.42	20.28	19.86	5.00	1.238	24	0
02/10/22	67.63	18.57	18.19	5.00	1.136	24	0
03/10/22	67.70	17.46	17.12	5.00	1.072	24	0
04/10/22	68.00	16.36	16.03	5.00	1.007	24	0
05/10/22	70.09	16.98	16.61	5.00	1.080	24	0
06/10/22	67.30	17.16	16.81	5.00	1.045	24	0
07/10/22	65.38	16.42	16.11	5.00	0.974	24	0
08/10/22	64.87	16.51	16.16	5.00	0.966	24	0
09/10/22	65.76	17.11	16.79	5.00	1.019	24	0
10/10/22	65.92	15.97	15.66	5.00	0.952	24	0
11/10/22	66.26	18.32	17.96	5.00	1.101	24	0
12/10/22	66.55	15.55	15.24	5.00	0.935	24	0
13/10/22	67.08	18.38	18.03	5.00	1.120	24	0
14/10/22	67.18	16.93	16.60	5.00	1.029	24	0
15/10/22	66.27	18.24	17.90	5.00	1.093	24	0
16/10/22	66.55	18.16	17.80	5.00	1.095	24	0
17/10/22	66.84	16.77	16.46	5.00	1.018	24	0

Итого: | 488.25 | 478.44 | | 29.731 | 669 | 27 |

Средние: | 67.26 | | | 5.00 | | |

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/09/22 24:00	6254.49	6112.46	402.782	9205	267
17/10/22 24:00	6742.74	6590.90	432.513	9874	294
Итого:	488.25	478.44	29.731	669	27

Период нормальной работы 669ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 27ч
Время работы прибора после сброса 10176ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____