


Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период



АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Февраль 2020 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 22.01.20	00:00	75 741,68	69 481,01	2 061,171	11714 / 252	7 640,29	470,453
ПО 23.02.20	24:00	84 163,22	78 020,23	2 303,904	12504 / 254	7 640,40	470,459
ИТОГО		8 421,54	8 539,22	242,733	790 / 2	0,11	0,006

Mr -117,680

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	243,354	Гкал
$V_{\text{под}} =$	0,110	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,615$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 242,733$ (Гкал)
 $Q_{\text{гвс}} = 0,006$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 0,11$ (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
 должность, ФИО
 телефон. _____

подпись: _____
 М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
 должность, ФИО
 телефон. 661-891

подпись: _____
 М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/01/20г.-23/02/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/01/20	80.58	55.24	25.34	253.13	245.96	254.28	250.68	-4.72	7.80	7.00	6.248	24	0
23/01/20	76.09	48.98	27.11	258.19	251.61	258.18	255.29	-3.68	7.80	7.00	6.820	24	0
24/01/20	76.80	50.91	25.89	289.86	282.36	290.21	286.70	-4.34	7.80	7.00	7.315	24	0
25/01/20	76.31	49.81	26.50	277.08	269.98	276.93	273.73	-3.75	7.80	7.00	7.158	24	0
26/01/20	79.11	50.63	28.48	277.48	269.89	277.04	273.72	-3.83	7.80	7.00	7.690	24	0
27/01/20	78.74	51.10	27.64	282.43	274.78	282.30	278.87	-4.09	7.80	7.00	7.597	24	0
28/01/20	81.70	52.29	29.41	275.24	267.28	274.81	271.28	-4.00	7.80	7.00	7.866	24	0
29/01/20	88.67	54.13	34.54	267.07	258.12	265.75	262.14	-4.02	7.80	7.00	8.930	24	0
30/01/20	90.79	55.05	35.74	270.93	261.50	269.54	265.76	-4.26	7.80	7.00	9.362	24	0
31/01/20	91.68	55.46	36.22	240.89	232.35	239.55	236.13	-3.78	7.80	7.00	8.427	22	2
01/02/20	89.96	53.98	35.98	260.74	251.77	259.40	255.89	-4.12	7.80	7.00	9.067	24	0
02/02/20	86.30	52.51	33.79	259.52	251.24	258.89	255.56	-4.32	7.80	7.00	8.501	24	0
03/02/20	82.80	51.41	31.39	256.08	248.53	256.19	253.06	-4.53	7.80	7.00	7.803	24	0
04/02/20	77.41	49.45	27.96	260.03	253.18	260.73	257.74	-4.56	7.80	7.00	7.081	24	0
05/02/20	73.18	47.83	25.35	268.58	262.22	269.50	266.64	-4.42	7.80	7.00	6.647	24	0
06/02/20	73.23	47.61	25.62	262.29	256.04	262.80	260.01	-3.97	7.80	7.00	6.562	24	0
07/02/20	73.55	47.97	25.58	262.05	255.76	262.43	259.61	-3.85	7.80	7.00	6.544	24	0
08/02/20	73.44	48.14	25.30	270.14	263.71	270.44	267.52	-3.81	7.80	7.00	6.668	24	0
09/02/20	76.11	48.20	27.91	256.59	250.05	256.15	253.38	-3.33	7.80	7.00	6.978	24	0
10/02/20	87.67	53.13	34.54	251.79	243.54	250.29	247.01	-3.47	7.80	7.00	8.419	24	0
11/02/20	87.38	53.26	34.12	256.09	247.73	254.75	251.42	-3.69	7.80	7.00	8.462	24	0
12/02/20	83.26	52.36	30.90	261.20	253.36	260.64	257.33	-3.97	7.80	7.00	7.837	24	0
13/02/20	80.25	49.72	30.53	253.18	246.10	252.70	249.80	-3.70	7.80	7.00	7.515	24	0
14/02/20	81.31	50.67	30.64	256.21	248.87	255.79	252.74	-3.87	7.80	7.00	7.630	24	0
15/02/20	76.61	48.58	28.03	259.28	252.60	259.04	256.18	-3.58	7.80	7.00	7.082	24	0
16/02/20	78.52	49.62	28.90	262.13	255.08	261.30	258.28	-3.20	7.80	7.00	7.377	24	0
17/02/20	76.10	48.84	27.26	257.12	250.57	256.18	253.33	-2.76	7.80	7.00	6.832	24	0
18/02/20	73.04	46.69	26.35	252.71	246.72	251.46	248.89	-2.17	7.80	7.00	6.501	24	0
19/02/20	71.87	46.41	25.46	262.73	256.68	261.45	258.82	-2.14	7.80	7.00	6.533	24	0
20/02/20	71.81	46.49	25.32	260.18	254.22	258.91	256.30	-2.08	7.80	7.00	6.437	24	0
21/02/20	71.73	46.75	24.98	259.05	253.13	257.73	255.09	-1.96	7.80	7.00	6.326	24	0
22/02/20	71.47	46.76	24.71	260.56	254.62	259.19	256.53	-1.91	7.80	7.00	6.290	24	0
23/02/20	71.09	46.37	24.72	257.82	251.99	256.38	253.79	-1.80	7.80	7.00	6.228	24	0
Итого:				8658.3	8421.54	8640.9	8539.22	-117.68			242.733	790	2
Средние:	79.04	50.19	28.85						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/01/20 24:00	77875.49	75741.68	70377.92	69481.01	6260.67	2061.171	11714	252
23/02/20 24:00	86533.86	84163.22	79018.85	78020.23	6142.99	2303.904	12504	254
Итого:	8658.37	8421.54	8640.93	8539.22	-117.68	242.733	790	2

Период нормальной работы 790ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 12769ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____