

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за сентябрь 2022 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.08.22	00:00					5 748,91	372,315
ПО 22.08.22	24:00					5 807,10	375,580
ИТОГО						58,19	3,265
С 23.08.22	00:00	40 664,26	35 697,87	1 202,437	8558 / 266	5 807,10	375,580
ПО 02.09.22	24:00	41 741,17	36 594,51	1 203,406	8821 / 267	5 970,26	386,097
ИТОГО		1 076,91	896,64	0,969	263 / 1	163,16	10,517
С 03.09.22	00:00					5 970,26	386,097
ПО 18.09.22	24:00					6 254,49	402,782
ИТОГО						284,23	16,685

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	19,95	Гкал
V _{под} =	342,435	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,004 (Гкал) Mr1 59,470
Q_{от} = 0,969 (Гкал) Mr3 287,160
Q_{гвс} = 26,503 (Гкал) Mr2 180,270
V_{под} = 526,90 (м3)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.

АО "Омск РТС"
СП "Теплоэнергосбыт"
Отдел приборов учета тепловой энергии.

20.09.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/09/22г.-18/09/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
03/09/22	64.70	17.05	16.75	5.00	0.998	24	0
04/09/22	64.14	16.51	16.20	5.00	0.958	24	0
05/09/22	64.36	16.45	16.13	5.00	0.956	24	0
06/09/22	64.03	16.35	16.05	5.00	0.944	24	0
07/09/22	62.94	16.71	16.40	5.00	0.948	24	0
08/09/22	64.02	17.50	17.18	5.00	1.013	24	0
09/09/22	65.44	17.05	16.73	5.00	1.012	24	0
10/09/22	64.60	16.56	16.25	5.00	0.968	24	0
11/09/22	64.79	18.41	18.07	5.00	1.080	24	0
12/09/22	63.43	16.62	16.29	5.00	0.950	24	0
13/09/22	65.14	17.76	17.41	5.00	1.045	24	0
14/09/22	65.70	20.73	20.33	5.00	1.234	24	0
15/09/22	68.23	20.03	19.60	5.00	1.238	24	0
16/09/22	64.49	18.13	17.80	5.00	1.060	24	0
17/09/22	65.77	18.71	18.33	5.00	1.112	24	0
18/09/22	65.64	19.66	19.29	5.00	1.169	24	0
Итого:		284.23	278.81		16.685	384	0
Средние:	64.83			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
02/09/22 24:00	5970.26	5833.65	386.097	8821	267
18/09/22 24:00	6254.49	6112.46	402.782	9205	267
Итого:	284.23	278.81	16.685	384	0

Период нормальной работы 384ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/22г.-02/09/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/08/22	68.74	13.37	13.09	5.00	0.834	24	0
24/08/22	75.70	13.35	13.03	5.00	0.921	23	1
25/08/22	80.43	14.32	13.92	5.00	1.049	24	0
26/08/22	71.74	14.33	14.01	5.00	0.932	24	0
27/08/22	69.94	14.50	14.19	5.00	0.919	24	0
28/08/22	69.64	15.50	15.15	5.00	0.980	24	0
29/08/22	70.18	15.92	15.57	5.00	1.012	24	0
30/08/22	68.34	15.33	15.03	5.00	0.949	24	0
31/08/22	70.30	16.75	16.38	5.00	1.067	24	0
01/09/22	69.21	15.12	14.80	5.00	0.951	24	0
02/09/22	67.83	14.67	14.38	5.00	0.903	24	0
Итого:		163.16	159.55		10.517	263	1
Средние:	71.09			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
22/08/22 24:00	5807.10	5674.10	375.580	8558	266
02/09/22 24:00	5970.26	5833.65	386.097	8821	267
Итого:	163.16	159.55	10.517	263	1

Период нормальной работы 263ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 9480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/08/22г.-22/08/22г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/08/22	24.01	23.63	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.00	0.000	24	0
19/08/22	61.07	23.93	37.14	12.75	12.51	0.00	0.00	12.51	7.80	7.00	0.457	24	0
20/08/22	63.31	27.57	35.74	15.88	15.61	0.00	0.00	15.61	7.80	7.00	0.557	24	0
21/08/22	63.98	28.59	35.39	17.23	16.91	0.00	0.00	16.91	7.80	7.00	0.596	24	0
22/08/22	63.45	28.89	34.56	14.72	14.44	0.00	0.00	14.44	7.80	7.00	0.500	24	0
Итого:				60.58	59.47	0.00	0.00	59.47			2.110	120	0
Средние:	55.16	26.52	28.64						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/08/22 24:00	41726.57	40604.79	36112.60	35697.87	4906.92	1200.327	8438	266
22/08/22 24:00	41787.15	40664.26	36112.60	35697.87	4966.39	1202.437	8558	266
Итого:	60.58	59.47	0.00	0.00	59.47	2.110	120	0

Период нормальной работы 120ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____