

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

0,757 Гкал/ч
Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за май 2020 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.04.20	00:00	96 886,11	89 908,93	2 590,628	13842 / 259	8 634,03	534,956
ПО 22.04.20	24:00	97 182,56	90 153,96	2 598,101	13914 / 259	8 687,70	538,247
ИТОГО		296,45	245,03	7,473	72 / 0	53,67	3,291
С 23.04.20	00:00					8 687,70	538,247
ПО 17.05.20	24:00					9 187,42	565,741
ИТОГО						499,72	27,494

Mr1 51,420
Mr2 491,870

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	38,258	Гкал
$V_{\text{под}} =$	553,390	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал)
 $Q_{\text{от}} = 7,473$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 30,785$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 553,39$ (м3)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/20г.-22/04/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/04/20	66.38	44.47	21.91	139.96	137.18	121.25	120.12	17.06	7.80	7.00	3.050	24	0
21/04/20	66.74	40.40	26.34	97.98	96.02	79.06	78.47	17.55	7.80	7.00	2.524	24	0
22/04/20	72.90	44.08	28.82	64.77	63.25	46.88	46.44	16.81	7.80	7.00	1.899	24	0
Итого:				302.71	296.45	247.19	245.03	51.42			7.473	72	0
Средние:	68.67	42.98	25.69						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/04/20 24:00	99557.28	96886.11	91045.61	89908.93	6977.18	2590.628	13842	259
22/04/20 24:00	99859.99	97182.56	91292.80	90153.96	7028.60	2598.101	13914	259
Итого:	302.71	296.45	247.19	245.03	51.42	7.473	72	0

Период нормальной работы 72ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14789ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/20г.-17/05/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
23/04/20	66.02	32.60	33.42	19.02	18.66	0.00	0.00	18.66	7.80	7.00	0.626	24	0
24/04/20	64.27	30.43	33.84	19.90	19.51	0.00	0.00	19.51	7.80	7.00	0.665	24	0
25/04/20	61.14	28.95	32.19	20.66	20.29	0.00	0.00	20.29	7.80	7.00	0.654	24	0
26/04/20	62.05	27.82	34.23	21.57	21.21	0.00	0.00	21.21	7.80	7.00	0.723	24	0
27/04/20	62.02	27.64	34.38	20.85	20.48	0.00	0.00	20.48	7.80	7.00	0.706	24	0
28/04/20	61.50	27.40	34.10	20.36	20.01	0.00	0.00	20.01	7.80	7.00	0.682	24	0
29/04/20	61.38	27.86	33.52	19.31	19.00	0.00	0.00	19.00	7.80	7.00	0.636	24	0
30/04/20	55.34	27.08	28.26	19.68	19.42	0.00	0.00	19.42	7.80	7.00	0.549	24	0
01/05/20	61.08	26.54	34.54	20.24	19.91	0.00	0.00	19.91	7.80	7.00	0.684	24	0
02/05/20	60.93	26.76	34.17	21.60	21.23	0.00	0.00	21.23	7.80	7.00	0.722	24	0
03/05/20	61.32	26.56	34.76	22.68	22.30	0.00	0.00	22.30	7.80	7.00	0.774	24	0
04/05/20	61.24	26.05	35.19	19.90	19.57	0.00	0.00	19.57	7.80	7.00	0.690	24	0
05/05/20	61.97	25.88	36.09	23.20	22.81	0.00	0.00	22.81	7.80	7.00	0.818	24	0
06/05/20	60.18	26.18	34.00	19.54	19.23	0.00	0.00	19.23	7.80	7.00	0.652	24	0
07/05/20	61.16	26.71	34.45	20.76	20.42	0.00	0.00	20.42	7.80	7.00	0.700	24	0
08/05/20	61.94	27.25	34.69	19.70	19.35	0.00	0.00	19.35	7.80	7.00	0.670	24	0
09/05/20	61.38	27.64	33.74	20.11	19.76	0.00	0.00	19.76	7.80	7.00	0.666	24	0
10/05/20	61.71	27.95	33.76	19.54	19.21	0.00	0.00	19.21	7.80	7.00	0.647	24	0
11/05/20	61.98	28.50	33.48	19.59	19.26	0.00	0.00	19.26	7.80	7.00	0.642	24	0
12/05/20	61.27	28.92	32.35	18.21	17.90	0.00	0.00	17.90	7.80	7.00	0.578	24	0
13/05/20	61.61	29.32	32.29	19.47	19.13	0.00	0.00	19.13	7.80	7.00	0.615	24	0
14/05/20	62.44	29.89	32.55	18.36	18.02	0.00	0.00	18.02	7.80	7.00	0.587	24	0
15/05/20	62.57	30.07	32.50	17.91	17.60	0.00	0.00	17.60	7.80	7.00	0.573	24	0
16/05/20	60.28	29.72	30.56	17.39	17.10	0.00	0.00	17.10	7.80	7.00	0.522	24	0
17/05/20	62.84	29.75	33.09	20.83	20.49	0.00	0.00	20.49	7.80	7.00	0.676	24	0
Итого:				500.38	491.87	0.00	0.00	491.87			16.457	600	0
Средние:	61.58	28.13	33.44						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/04/20 24:00	99859.99	97182.56	91292.80	90153.96	7028.60	2598.101	13914	259
17/05/20 24:00	100360.37	97674.43	91292.80	90153.96	7520.47	2614.558	14514	259
Итого:	500.38	491.87	0.00	0.00	491.87	16.457	600	0

Период нормальной работы 600ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14789ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/20г.-17/05/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/04/20	66.38	44.47	21.91	139.96	137.18	121.25	120.12	17.06	7.80	7.00	3.050	24	0
21/04/20	66.74	40.40	26.34	97.98	96.02	79.06	78.47	17.55	7.80	7.00	2.524	24	0
22/04/20	72.90	44.08	28.82	64.77	63.25	46.88	46.44	16.81	7.80	7.00	1.899	24	0
23/04/20	66.02	32.60	33.42	19.02	18.66	0.00	0.00	18.66	7.80	7.00	0.626	24	0
24/04/20	64.27	30.43	33.84	19.90	19.51	0.00	0.00	19.51	7.80	7.00	0.665	24	0
25/04/20	61.14	28.95	32.19	20.66	20.29	0.00	0.00	20.29	7.80	7.00	0.654	24	0
26/04/20	62.05	27.82	34.23	21.57	21.21	0.00	0.00	21.21	7.80	7.00	0.723	24	0
27/04/20	62.02	27.64	34.38	20.85	20.48	0.00	0.00	20.48	7.80	7.00	0.706	24	0
28/04/20	61.50	27.40	34.10	20.36	20.01	0.00	0.00	20.01	7.80	7.00	0.682	24	0
29/04/20	61.38	27.86	33.52	19.31	19.00	0.00	0.00	19.00	7.80	7.00	0.636	24	0
30/04/20	55.34	27.08	28.26	19.68	19.42	0.00	0.00	19.42	7.80	7.00	0.549	24	0
01/05/20	61.08	26.54	34.54	20.24	19.91	0.00	0.00	19.91	7.80	7.00	0.684	24	0
02/05/20	60.93	26.76	34.17	21.60	21.23	0.00	0.00	21.23	7.80	7.00	0.722	24	0
03/05/20	61.32	26.56	34.76	22.68	22.30	0.00	0.00	22.30	7.80	7.00	0.774	24	0
04/05/20	61.24	26.05	35.19	19.90	19.57	0.00	0.00	19.57	7.80	7.00	0.690	24	0
05/05/20	61.97	25.88	36.09	23.20	22.81	0.00	0.00	22.81	7.80	7.00	0.818	24	0
06/05/20	60.18	26.18	34.00	19.54	19.23	0.00	0.00	19.23	7.80	7.00	0.652	24	0
07/05/20	61.16	26.71	34.45	20.76	20.42	0.00	0.00	20.42	7.80	7.00	0.700	24	0
08/05/20	61.94	27.25	34.69	19.70	19.35	0.00	0.00	19.35	7.80	7.00	0.670	24	0
09/05/20	61.38	27.64	33.74	20.11	19.76	0.00	0.00	19.76	7.80	7.00	0.666	24	0
10/05/20	61.71	27.95	33.76	19.54	19.21	0.00	0.00	19.21	7.80	7.00	0.647	24	0
11/05/20	61.98	28.50	33.48	19.59	19.26	0.00	0.00	19.26	7.80	7.00	0.642	24	0
12/05/20	61.27	28.92	32.35	18.21	17.90	0.00	0.00	17.90	7.80	7.00	0.578	24	0
13/05/20	61.61	29.32	32.29	19.47	19.13	0.00	0.00	19.13	7.80	7.00	0.615	24	0
14/05/20	62.44	29.89	32.55	18.36	18.02	0.00	0.00	18.02	7.80	7.00	0.587	24	0
15/05/20	62.57	30.07	32.50	17.91	17.60	0.00	0.00	17.60	7.80	7.00	0.573	24	0
16/05/20	60.28	29.72	30.56	17.39	17.10	0.00	0.00	17.10	7.80	7.00	0.522	24	0
17/05/20	62.84	29.75	33.09	20.83	20.49	0.00	0.00	20.49	7.80	7.00	0.676	24	0

Итого:				803.09	788.32	247.19	245.03	543.29			23.930	672	0
Средние:	62.34	29.72	32.61						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/04/20 24:00	99557.28	96886.11	91045.61	89908.93	6977.18	2590.628	13842	259
17/05/20 24:00	100360.37	97674.43	91292.80	90153.96	7520.47	2614.558	14514	259
Итого:	803.09	788.32	247.19	245.03	543.29	23.930	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14789ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____