

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

3-44541
Договор № 3-8407

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за декабрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
20.11	00	3640	3602	88,868	14777	---	---
20.12	24	4068	4026	98,532	15521	---	---
ИТОГО		428	423	9,664	744	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

Q =

9,664

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

0

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

0

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/21г.-20/12/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, _____ Тип расходомера: _____
д. 26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

Tхв= 5,00 °C

G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

KC=0xCFE8

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	t1	t2	t3	dt
20.11.2021	75,99	50,52	25,47	11,42	11,18	11,22	10,98	0,20	6,40	4,50	0,284	24	0				
21.11.2021	75,22	49,68	25,54	11,11	10,87	10,89	10,65	0,22	6,40	4,50	0,282	24	0				
22.11.2021	71,64	48,05	23,59	11,20	10,96	10,98	10,89	0,07	6,40	4,50	0,255	24	0				
23.11.2021	70,15	47,14	23,01	11,10	10,86	10,89	10,88	-0,02	6,40	4,50	0,250	24	0				
24.11.2021	77,01	50,00	27,01	10,94	10,70	10,67	10,46	0,24	6,40	4,50	0,289	24	0				
25.11.2021	80,57	51,60	28,97	10,73	10,49	10,45	10,23	0,26	6,40	4,50	0,303	24	0				
26.11.2021	81,26	52,09	29,17	10,85	10,61	10,56	10,33	0,28	6,40	4,50	0,310	24	0				
27.11.2021	76,56	50,21	26,35	11,09	10,85	10,81	10,58	0,27	6,40	4,50	0,287	24	0				
28.11.2021	77,06	50,52	26,54	11,07	10,83	10,76	10,52	0,31	6,40	4,50	0,288	24	0				
29.11.2021	79,88	52,08	27,80	11,06	10,82	10,76	10,52	0,30	6,40	4,50	0,299	24	0				
30.11.2021	79,47	51,86	27,61	11,00	10,76	10,69	10,45	0,31	6,40	4,50	0,298	24	0				
01.12.2021	76,73	50,55	26,18	11,01	10,77	10,72	10,48	0,29	6,40	4,50	0,283	24	0				
02.12.2021	71,33	48,40	22,93	11,35	11,11	11,08	10,95	0,16	6,40	4,50	0,253	24	0				
03.12.2021	70,56	49,83	20,73	13,20	12,96	12,95	12,78	0,18	6,40	4,50	0,268	24	0				
04.12.2021	71,53	52,27	19,26	15,40	15,04	15,13	14,89	0,15	6,40	4,50	0,291	24	0				
05.12.2021	69,29	50,91	18,38	15,21	14,97	14,96	14,72	0,25	6,40	4,50	0,274	24	0				
06.12.2021	71,12	51,98	19,14	15,28	15,00	15,03	14,79	0,21	6,40	4,50	0,290	24	0				
07.12.2021	84,54	60,34	24,20	16,45	15,97	16,10	15,86	0,11	6,40	4,50	0,390	24	0				
08.12.2021	89,09	63,03	26,06	16,53	16,05	16,20	15,96	0,09	6,40	4,50	0,420	24	0				
09.12.2021	85,88	61,06	24,82	16,49	16,01	16,19	15,95	0,06	6,40	4,50	0,396	24	0				
10.12.2021	79,94	58,01	21,93	16,62	16,14	16,34	16,10	0,04	6,40	4,50	0,354	24	0				
11.12.2021	77,99	57,16	20,83	17,11	16,63	16,79	16,55	0,08	6,40	4,50	0,348	24	0				
12.12.2021	83,46	60,41	23,05	17,29	16,81	16,93	16,69	0,12	6,40	4,50	0,385	24	0				
13.12.2021	82,50	60,27	22,23	17,68	17,20	17,30	17,06	0,14	6,40	4,50	0,383	24	0				
14.12.2021	80,31	58,87	21,44	17,44	16,96	17,09	16,85	0,11	6,40	4,50	0,365	24	0				
15.12.2021	77,35	57,14	20,21	17,32	16,84	16,98	16,74	0,10	6,40	4,50	0,339	24	0				
16.12.2021	73,14	54,43	18,71	16,85	16,37	16,53	16,29	0,08	6,40	4,50	0,307	24	0				
17.12.2021	71,08	53,13	17,95	16,73	16,27	16,42	16,18	0,09	6,40	4,50	0,289	24	0				
18.12.2021	70,50	52,50	18,00	16,31	15,95	16,01	15,77	0,18	6,40	4,50	0,288	24	0				
19.12.2021	73,17	54,35	18,82	16,57	16,12	16,25	16,01	0,11	6,40	4,50	0,304	24	0				
20.12.2021	72,14	53,78	18,36	16,61	16,13	16,30	16,06	0,07	6,40	4,50	0,292	24	0				
Итого:				439,02	428,23	429,98	423,17	5,06			9,664	744	0				
Средние:	76,66	53,62	23,04						6,40	4,50							

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/11/21 24:00	3 741,18	3 640,41	3 657,01	3 602,89	37,52	88,868	14 777	22
20/12/21 24:00	4 180,20	4 068,64	4 086,99	4 026,06	42,58	98,532	15 521	22
Итого:	439,02	428,23	429,98	423,17	5,06	9,664	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 15543ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации