

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-8407

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за октябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
24.09	00	3028	2992	76,729	13408	---	---
19.10	24	3324	3287	81,894	14032	---	---
ИТОГО		296	294	5,165	624	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	5,165	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/21г.-19/10/21г.

Абонент:
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. 26 к 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2021	65,25	46,14	19,11	10,21	9,97	9,99	9,90	0,07	6,40	4,50	0,190	24	0	
25.09.2021	65,65	48,74	16,91	12,61	12,37	12,36	12,12	0,25	6,40	4,50	0,215	24	0	
26.09.2021	65,39	48,49	16,90	12,41	12,17	12,17	11,93	0,24	6,40	4,50	0,210	24	0	*
27.09.2021	65,49	48,19	17,30	12,19	11,95	11,96	11,72	0,23	6,40	4,50	0,206	24	0	*
28.09.2021	65,68	48,18	17,50	12,01	11,77	11,77	11,53	0,24	6,40	4,50	0,206	24	0	*
29.09.2021	65,89	48,45	17,44	11,89	11,65	11,67	11,44	0,21	6,40	4,50	0,203	24	0	*
30.09.2021	66,54	48,83	17,71	11,92	11,68	11,73	11,50	0,18	6,40	4,50	0,207	24	0	*
01.10.2021	65,00	47,43	17,57	11,51	11,27	11,33	11,21	0,06	6,40	4,50	0,198	24	0	*
02.10.2021	63,24	46,26	16,98	11,31	11,07	11,14	11,14	-0,07	6,40	4,50	0,190	24	0	
03.10.2021	63,09	46,22	16,87	11,38	11,14	11,24	11,24	-0,10	6,40	4,50	0,192	24	0	
04.10.2021	63,43	46,07	17,36	11,22	10,98	11,10	11,08	-0,10	6,40	4,50	0,193	24	0	
05.10.2021	65,17	46,49	18,68	10,96	10,72	10,81	10,80	-0,08	6,40	4,50	0,197	24	0	*
06.10.2021	65,61	46,91	18,70	11,40	11,16	11,18	11,14	0,02	6,40	4,50	0,209	24	0	*
07.10.2021	64,25	46,60	17,65	11,52	11,28	11,32	11,29	-0,01	6,40	4,50	0,198	24	0	
08.10.2021	64,03	46,72	17,31	11,57	11,33	11,38	11,29	0,04	6,40	4,50	0,196	24	0	*
09.10.2021	65,12	47,49	17,63	11,72	11,48	11,55	11,38	0,10	6,40	4,50	0,205	24	0	
10.10.2021	64,10	46,80	17,30	11,58	11,34	11,43	11,38	-0,04	6,40	4,50	0,193	24	0	
11.10.2021	63,95	46,49	17,46	11,48	11,24	11,34	11,31	-0,07	6,40	4,50	0,197	24	0	
12.10.2021	63,23	45,73	17,50	11,26	11,02	11,10	11,10	-0,08	6,40	4,50	0,191	24	0	
13.10.2021	64,34	46,87	17,47	11,76	11,52	11,52	11,42	0,10	6,40	4,50	0,196	24	0	
14.10.2021	64,31	47,01	17,30	11,82	11,58	11,58	11,40	0,18	6,40	4,50	0,197	24	0	*
15.10.2021	63,72	46,67	17,05	11,64	11,40	11,43	11,39	0,01	6,40	4,50	0,192	24	0	
16.10.2021	65,68	47,93	17,75	11,73	11,49	11,56	11,34	0,15	6,40	4,50	0,205	24	0	
17.10.2021	64,54	47,45	17,09	11,74	11,50	11,61	11,40	0,10	6,40	4,50	0,193	24	0	
18.10.2021	63,90	47,05	16,85	11,75	11,51	11,53	11,40	0,11	6,40	4,50	0,192	24	0	*
19.10.2021	64,52	47,74	16,78	11,93	11,69	11,70	11,47	0,22	6,40	4,50	0,194	24	0	*
Итого:				302,52	296,28	297,50	294,32	1,96			5,165	624	0	
Средние:	64,66	47,19	17,47						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/21 24:00	3 115,41	3 028,33	3 041,98	2 992,88	35,45	76,729	13 408	22
19/10/21 24:00	3 417,93	3 324,61	3 339,48	3 287,20	37,41	81,894	14 032	22
Итого:	302,52	296,28	297,50	294,32	1,96	5,165	624	0

Период нормальной работы 624ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 14054ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации