

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет

Система 2х трубная

ГВС закрытая

Т/вычислитель ВКТ 7

Нагрузка по договору:

максимальная

за отч. период

0,757 Гкал/ч

Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за март 2023 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.02.23	00:00	68 628,34	59 510,27	2 078,385	12872 / 297	8 722,70	583,603
ПО 21.03.23	24:00	74 500,59	64 608,49	2 238,061	13592 / 297	9 235,93	618,826
ИТОГО		5 872,25	5 098,22	159,676	720 / 0	513,23	35,223

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ} =	208,017	Гкал
$V_{\text{под}}$ =	774,030	м3
$V_{\text{х.в.}}$ =	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}}$ = 159,676 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}}$ = 48,341 (Гкал)

$V_{\text{под}}$ = 774,03 (м3)

Мг1) 774,030

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____ Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____ Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.03.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/02/23г.-21/03/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/02/23	81.93	16.89	16.40	5.00	1.260	24	0
21/02/23	76.23	16.48	16.08	5.00	1.143	24	0
22/02/23	73.12	14.92	14.57	5.00	0.990	24	0
23/02/23	72.54	15.76	15.37	5.00	1.035	24	0
24/02/23	78.53	16.66	16.22	5.00	1.193	24	0
25/02/23	82.58	16.36	15.88	5.00	1.230	24	0
26/02/23	81.15	17.30	16.82	5.00	1.280	24	0
27/02/23	78.27	16.80	16.38	5.00	1.198	24	0
28/02/23	74.53	17.28	16.85	5.00	1.171	24	0
01/03/23	71.89	17.95	17.54	5.00	1.169	24	0
02/03/23	72.46	17.85	17.44	5.00	1.176	24	0
03/03/23	77.18	16.39	15.96	5.00	1.151	24	0
04/03/23	75.50	18.51	18.06	5.00	1.270	24	0
05/03/23	74.53	18.95	18.47	5.00	1.283	24	0
06/03/23	73.39	16.51	16.13	5.00	1.102	24	0
07/03/23	75.35	17.28	16.85	5.00	1.186	24	0
08/03/23	75.03	18.30	17.85	5.00	1.248	24	0
09/03/23	75.33	15.61	15.23	5.00	1.071	24	0
10/03/23	75.17	16.78	16.36	5.00	1.146	24	0
11/03/23	75.42	16.53	16.11	5.00	1.134	24	0
12/03/23	75.17	18.50	18.04	5.00	1.263	24	0
13/03/23	75.37	16.72	16.29	5.00	1.146	24	0
14/03/23	74.18	16.62	16.24	5.00	1.123	24	0
15/03/23	72.00	17.25	16.83	5.00	1.126	24	0
16/03/23	72.83	16.26	15.87	5.00	1.073	24	0
17/03/23	72.97	18.71	18.26	5.00	1.239	24	0
18/03/23	72.25	17.16	16.76	5.00	1.127	24	0
19/03/23	75.27	18.53	18.08	5.00	1.269	24	0
20/03/23	78.46	16.51	16.06	5.00	1.177	24	0
21/03/23	76.60	17.86	17.40	5.00	1.244	24	0
Итого:		513.23	500.40		35.223	720	0
Средние:	75.50			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
19/02/23 24:00	8722.70	8510.43	583.603	12872	297
21/03/23 24:00	9235.93	9010.83	618.826	13592	297
Итого:	513.23	500.40	35.223	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13896ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____