

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за март 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.02	00	1582	1733	39,046	3804	---	---
15.03	24	1874	2016	45,558	4404	---	---
ИТОГО		291	282	6,512	600	---	---

ПУ № 77736

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

Q =

6,512

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

0

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

0

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись

17 МАР 2023
ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ
Семенихин В.Н.



Техно

о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-15/03/23г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул,
д. 26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Пределы измерений:

G под max	=	12,00 м3/ч	G под min	=	0,08 м3/ч
G обр max	=	12,00 м3/ч	G обр min	=	0,08 м3/ч
G3 max	=	м3/ч	G min	=	м3/ч

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут
Тхв = 5,00 °C

700'6 -BYT

Заводской номер 0007736

13) 48, 2, 11

[illegible]

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/23 24:00	1 630,640	1 582,880	1 769,630	1 733,900	-151,020	39,0460	3 804	3
15/03/23 24:00	1 928,170	1 874,410	2 058,340	2 016,680	-142,270	45,5580	4 404	3
Итого:	297,530	291,530	288,710	282,780	8,750	6,5120	600	0

Период нормальной работы 600ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации