

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Qгод= _____ Гкал

Qмес= _____ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за апрель 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
23.03	00	35488	31097	1207,382	4103	3563	262,809
17.04	24	40615	35548	1343,516	4726	4177	301,652
ИТОГО		5126	4450	136,134	623	614	38,844

ПУ № 20-129420

$Q_E =$
$V_{подп.} =$
$V_{х.в.} =$

Гкал

Q =

136,353

(Гкал)

М³

Q_(гвс) =

42,703

(Гкал)

М³

V_{подп.} =

675

(М³)



Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-17/04/22г.

Абонент:Бородина 10/1
Адрес:
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сеп. N 001
Договорные расходы:
М сеп. воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.03.22 23	75.51	45.46	30.05	7.52	4.98	208.125	181.890	202.894	180.161	22.733	0.00	4.00	6.108	24	0
24.03.22 23	75.55	45.84	29.71	7.51	4.94	210.572	182.619	205.291	180.860	24.431	0.00	4.00	6.111	24	0
25.03.22 23	75.57	45.80	29.76	7.52	4.96	211.238	182.719	205.933	180.962	24.971	0.00	4.00	6.141	24	0
26.03.22 23	77.32	46.33	30.99	7.46	4.93	206.925	181.566	201.514	179.771	21.742	0.00	4.00	6.256	24	0
27.03.22 23	79.19	46.89	32.30	7.48	4.94	213.387	181.539	207.559	179.706	27.854	0.00	4.00	6.717	24	0
28.03.22 23	75.51	45.99	29.52	7.56	4.99	209.799	183.169	204.523	181.378	23.146	0.00	4.00	6.050	24	0
29.03.22 23	72.37	44.87	27.51	7.62	5.02	198.476	164.951	193.866	163.442	30.425	0.00	4.00	5.343	24	0
30.03.22 23	70.04	44.04	26.01	7.57	5.02	201.739	168.859	197.321	167.360	29.962	0.00	4.00	5.142	24	0
31.03.22 23	68.29	43.16	25.12	7.47	5.00	207.402	177.617	203.067	176.107	26.960	0.00	4.00	5.111	24	0
01.04.22 23	68.26	43.54	24.71	7.59	5.04	210.679	182.089	206.280	180.511	25.769	0.00	4.00	5.108	24	0
02.04.22 23	68.32	43.34	24.97	7.49	4.99	208.184	180.150	203.828	178.604	25.224	0.00	4.00	5.100	24	0
03.04.22 23	70.22	44.23	25.99	7.55	4.99	212.600	182.274	207.916	180.649	27.267	0.00	4.00	5.415	24	0
04.04.22 23	68.73	44.18	24.55	7.37	4.85	208.595	180.794	204.183	179.184	24.999	0.00	4.00	5.022	24	0
05.04.22 23	66.58	43.14	23.44	7.38	5.05	201.795	174.024	197.767	172.544	25.223	0.00	4.00	4.643	24	0
06.04.22 23	67.57	42.37	25.20	7.47	5.35	195.827	165.859	191.820	164.505	27.316	0.00	4.00	4.842	24	0
07.04.22 23	67.49	42.39	25.09	7.61	5.43	198.286	168.352	194.230	166.986	27.243	0.00	4.00	4.881	24	0
08.04.22 23	68.35	42.78	25.57	7.52	5.35	194.169	167.822	190.106	166.432	23.674	0.00	4.00	4.868	24	0
09.04.22 23	67.35	42.16	25.20	7.48	5.34	195.821	166.554	191.833	165.217	26.617	0.00	4.00	4.841	24	0
10.04.22 23	67.50	42.11	25.39	7.43	5.29	197.701	166.250	193.664	164.916	28.748	0.00	4.00	4.925	24	0
11.04.22 23	70.20	42.70	27.50	6.86	4.90	188.149	158.628	184.001	157.308	26.693	0.00	4.00	5.067	24	0
12.04.22 23	67.81	42.64	25.18	7.51	5.34	196.753	167.694	192.692	166.311	26.381	0.00	4.00	4.858	24	0
13.04.22 23	67.73	42.98	24.74	7.50	5.31	197.235	168.744	193.174	167.333	25.841	0.00	4.00	4.787	24	0
14.04.22 23	68.83	43.71	25.12	7.32	5.19	195.699	166.325	191.547	164.873	26.674	0.00	4.00	4.820	24	0
15.04.22 23	70.41	45.40	25.02	7.23	5.07	187.102	160.479	182.957	158.962	23.995	0.00	4.00	4.585	23	1
16.04.22 23	71.60	46.30	25.31	7.11	4.96	194.544	167.163	190.099	165.505	24.594	0.00	4.00	4.820	24	0
17.04.22 23	69.12	44.88	24.25	6.92	4.88	192.429	162.840	188.301	161.329	26.972	0.00	4.00	4.573	24	0
Итого/Средн	70.65	44.14	26.51	7.43	5.08	5243.231	4490.967	5126.368	4450.913	675.454	0.00	4.00	136.134	623	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	36552.351	31429.879	35488.929	31097.383	4391.546	1207.382	4103	62
17.04.22 23	41795.582	35920.846	40615.296	35548.296	5067.000	1343.516	4726	63
Итого	5243.231	4490.967	5126.368	4450.913	675.454	136.134	623	1

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

+0.219

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/22г.-17/04/22г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.22 23	74.17	6.97	21.700	21.171	5.00	3.00	1.466	24	0	
24.03.22 23	74.11	6.91	23.300	22.734	5.00	3.00	1.573	24	0	
25.03.22 23	74.25	6.89	23.900	23.318	5.00	3.00	1.616	24	0	
26.03.22 23	76.06	6.88	20.700	20.173	5.00	3.00	1.435	24	0	
27.03.22 23	77.83	6.54	26.200	25.503	5.00	3.00	1.859	24	0	
28.03.22 23	73.21	7.04	22.200	21.672	5.00	3.00	1.480	24	0	
29.03.22 23	55.16	6.25	28.000	27.596	5.00	3.00	1.385	24	0	
30.03.22 23	57.32	5.40	28.000	27.568	5.00	3.00	1.443	24	0	
31.03.22 23	65.93	6.40	25.600	25.095	5.00	3.00	1.530	24	0	
01.04.22 23	67.17	6.87	24.000	23.513	5.00	3.00	1.463	24	0	
02.04.22 23	67.33	7.07	23.000	22.530	5.00	3.00	1.406	24	0	
03.04.22 23	69.78	7.01	24.600	24.062	5.00	3.00	1.560	24	0	
04.04.22 23	67.71	6.95	22.900	22.429	5.00	3.00	1.408	24	0	
05.04.22 23	65.65	6.99	23.200	22.747	5.00	3.00	1.381	24	0	
06.04.22 23	66.95	6.99	25.200	24.691	5.00	3.00	1.531	24	0	
07.04.22 23	66.78	7.10	25.000	24.497	5.00	3.00	1.515	24	0	
08.04.22 23	67.30	7.14	21.800	21.356	5.00	3.00	1.332	24	0	
09.04.22 23	66.36	7.02	24.600	24.111	5.00	3.00	1.481	24	0	
10.04.22 23	66.77	6.94	26.400	25.869	5.00	3.00	1.600	24	0	
11.04.22 23	69.92	6.37	24.200	23.670	5.00	3.00	1.538	24	0	
12.04.22 23	67.00	7.05	24.100	23.614	5.00	3.00	1.465	24	0	
13.04.22 23	66.88	7.07	23.800	23.320	5.00	3.00	1.444	24	0	
14.04.22 23	68.17	6.80	24.500	23.988	5.00	3.00	1.517	24	0	
15.04.22 23	69.50	6.81	23.100	22.600	5.00	3.00	1.459	24	0	
16.04.22 23	70.61	6.67	22.700	22.194	5.00	3.00	1.457	24	0	
17.04.22 23	66.89	6.47	24.700	24.202	5.00	3.00	1.499	24	0	
Итого/Средн	68.18	6.79	627.400	614.224	5.00	3.00	38.844	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.22 23	3663.400	3563.725	262.809	4111	54
17.04.22 23	4290.800	4177.949	301.652	4735	54
Итого	627.400	614.224	38.844	624	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____