

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- нет
Система 3 -х трубная, ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Договор № 39211

Соглашение от _____
дог. № _____

Т/вычислитель ТВ-7
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ПРЭМ Ду = 50
(тип)

Ду (ГВС) = ВСТ-32
(счетчика ГВС)

Нагрузка по договору:
максимальная _____ Гкал/час
за отчетный месяц _____ Гкал/мес

Т/вычислитель
№ 16-037179

Q _Σ =	Гкал
V подп =	м3
V х.в. =	м3

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

наименование организации, объект по месту установки узла учета

ул. Пригородная, 3/1

адрес по месту установки узла учета

за март 2023 г

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии	Время (не) работы	Показание по счетчику ГВС		
дата	время	по подаче (тн)	по обратке (тн)	Гкал	час	V ₃	Q _{гвс}	V _{мех}
с 20.02.23	00:00	183189,881	261893,562	2952,569	20645	34672,770	1809,645	102151
по 21.03.23	24:00	194220,334	272954,954	3084,046	21385	35338,65	1843,859	102816
ИТОГО		11030,452	11061,392	131,478	720	665,88	34,214	665

Q = 131,48 (Гкал)

Q ГВС = 34,21 (Гкал)

V х.в. = 665,88 (м.куб)

Акт допуска до 13.09.2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____
должность, Ф.И.О.

тел: _____

Ответственный исполнитель: инж.ООО "Этис-сервис"
должность

Вдовин К.В.
(фамилия, имя, отчество)

подпись _____
ООО "УК "СВЕТЛОГРАД"
М.П. Пр. Королева 32
тел.: 775-0715-248-1331

подпись _____

Инспектор _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/23г.-21/03/23г.

Абонент: ООО "УК Светлоград" жилой дом

Адрес: Пригородная, 3/1

Договор № 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходи:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 16037179, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF669

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
20.02.23 23	69.45	53.06	16.39	5.41	4.84	344.223	341.100	336.750	336.668	0.082	0.00	4.00	5.524	24	0	
21.02.23 23	64.90	51.07	13.83	5.50	4.87	357.655	355.570	350.806	351.265	-0.459	0.00	4.00	4.857	24	0	
22.02.23 23	60.10	48.43	11.68	5.57	4.89	372.290	371.063	366.114	367.039	-0.925	0.00	4.00	4.280	24	0	
23.02.23 23	59.83	48.33	11.50	5.57	4.88	371.763	370.652	365.654	366.654	-1.000	0.00	4.00	4.210	24	0	
24.02.23 23	62.46	49.94	12.53	5.53	4.86	371.878	370.365	365.255	366.084	-0.829	0.00	4.00	4.580	24	0	
25.02.23 23	66.51	52.54	13.97	5.53	4.85	373.505	371.055	366.026	366.322	-0.296	0.00	4.00	5.120	24	0	
26.02.23 23	66.19	52.32	13.87	5.52	4.85	374.060	371.293	366.634	366.583	0.052	0.00	4.00	5.091	24	0	
27.02.23 23	64.30	51.24	13.06	5.56	4.88	373.730	371.582	366.712	367.079	-0.368	0.00	4.00	4.793	24	0	
28.02.23 23	62.01	49.86	12.15	5.59	4.90	372.725	371.055	366.166	366.788	-0.622	0.00	4.00	4.455	24	0	
01.03.23 23	59.26	48.27	10.98	5.58	4.88	373.647	373.647	368.688	369.633	-0.945	0.00	4.00	4.054	24	0	
02.03.23 23	58.17	47.59	10.57	5.66	4.94	380.223	379.540	374.313	375.587	-1.274	0.00	4.00	3.962	24	0	
03.03.23 23	63.44	50.78	12.66	5.58	4.91	368.642	367.185	361.881	362.796	-0.915	0.00	4.00	4.587	24	0	
04.03.23 23	61.70	49.44	12.26	5.51	4.86	362.128	360.980	355.816	356.886	-1.070	0.00	4.00	4.367	24	0	
05.03.23 23	61.92	49.80	12.12	5.53	4.88	363.047	361.878	356.685	357.723	-1.038	0.00	4.00	4.329	24	0	
06.03.23 23	61.37	49.49	11.88	5.58	4.92	363.418	362.453	357.165	358.342	-1.177	0.00	4.00	4.248	24	0	
07.03.23 23	62.39	50.11	12.28	5.58	4.93	363.225	362.328	356.756	358.128	-1.372	0.00	4.00	4.384	24	0	
08.03.23 23	62.32	50.14	12.18	5.59	4.93	363.475	362.408	357.042	358.178	-1.137	0.00	4.00	4.353	24	0	
09.03.23 23	62.80	50.42	12.38	5.58	4.92	363.740	362.547	357.188	358.301	-1.113	0.00	4.00	4.428	24	0	
10.03.23 23	62.75	50.53	12.23	5.57	4.91	364.198	362.965	357.655	358.679	-1.024	0.00	4.00	4.377	24	0	
11.03.23 23	61.98	50.47	11.52	5.67	4.96	377.497	376.408	370.867	371.962	-1.095	0.00	4.00	4.276	24	0	
12.03.23 23	60.59	50.05	10.54	5.72	4.94	395.770	394.965	389.126	390.370	-1.244	0.00	4.00	4.106	24	0	
13.03.23 23	60.38	49.79	10.58	5.71	4.94	395.888	395.105	389.277	390.576	-1.299	0.00	4.00	4.126	24	0	
14.03.23 23	59.36	49.13	10.23	5.75	4.98	395.462	394.840	389.073	390.426	-1.353	0.00	4.00	3.985	24	0	
15.03.23 23	57.62	47.89	9.73	5.71	4.94	394.958	394.587	388.915	390.397	-1.482	0.00	4.00	3.791	24	0	
16.03.23 23	58.83	48.67	10.17	5.75	4.97	395.295	394.880	388.995	390.550	-1.555	0.00	4.00	3.959	24	0	
17.03.23 23	58.68	48.57	10.10	5.73	4.95	395.198	394.777	388.940	390.475	-1.535	0.00	4.00	3.935	24	0	
18.03.23 23	57.84	47.91	9.93	5.74	4.97	394.927	394.608	388.847	390.431	-1.584	0.00	4.00	3.866	24	0	
19.03.23 23	60.40	49.12	11.28	5.59	4.89	376.825	376.313	370.510	372.102	-1.592	0.00	4.00	4.185	24	0	
20.03.23 23	64.85	51.56	13.29	5.54	4.90	361.560	360.480	354.644	356.051	-1.407	0.00	4.00	4.718	24	0	
21.03.23 23	63.86	51.21	12.65	5.57	4.91	364.715	363.733	357.952	359.317	-1.365	0.00	4.00	4.533	24	0	
Итого/Средн	61.80	49.89	11.91	5.60	4.91	11226.745	11190.360	11030.452	11061.392	-30.940	0.00	4.00	131.478	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.23 23	187112.288	265389.765	183189.881	261893.562	-78703.680	2952.569	20665	158
21.03.23 23	198339.032	276580.125	194220.334	272954.954	-78734.620	3084.046	21385	158
Итого	11226.745	11190.360	11030.452	11061.392	-30.940	131.478	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Ф.И.О.