

Теплоисточник \_\_\_\_\_  
 Система 24-х трубная, ГВС закрытая  
(открытая, закрытая)

Договор № 3-38483-ON  
 Соглашение от \_\_\_\_\_

Т/вычислитель T-21 Компакт-65-А3п  
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ВПР Ду = 65  
(тип)

Ду(гвс) = \_\_\_\_\_  
(счетчик ГВС)

Нагрузка по договору:  
 - максимальная \_\_\_\_\_ Гкал/час.  
 - за отчетный месяц \_\_\_\_\_ Гкал/мес.

*Инспекция с/услуг одо.м.  
 и требования коммунальнх ресурсов  
 отапливают данные по ТВ-2*

*27.07.2020*

**Справка**

О потреблении ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ по приборам учета за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»** **жилой дом**  
наименование организации, объект, по месту установки приборов  
ул. 20 Партсъезда 50а  
адрес по месту установки

за июль ГВС месяц 2020г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС (м³)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)			
с 25.06.2020	0 <sup>00</sup>	30091,169	29060,896	529,472	7530	30864
по 22.07.2020	24 <sup>00</sup>	30269,423	29060,896	537,285	8199	31046
ИТОГО:		<b>178,255</b>	-	<b>7,813</b>	<b>669</b>	<b>182</b>

ТВ7-04 №18059799

Qот = 7,813 (Гкал)  
 Q ГВС = 9,15 (Гкал) *11,217*  
 Q подп = 182 (м³) *184,27*

Предъявлены: акт допуска до \_\_\_\_\_



Руководитель Дорофеева Т.В.  
должность, Ф.И.О.

Инспектор \_\_\_\_\_  
 Подпись, дата

М. П.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 25/06/20г.-22/07/21г.

Адрес: Жил. дом, 20 Партсъезда 50а

Адрес: г. Омск, 20 Партсъезда 50а

Счетчик: N:000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 18059799, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
25.06.20 23	66.14	6.80	7.590 <	7.440 <	5.00	3.00	0.455	24	0	*
26.06.20 23	64.48	6.66	7.730 <	7.584 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
27.06.20 23	63.69	6.20	7.840 <	7.695 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
28.06.20 23	65.13	6.23	8.040 <	7.885 <	5.00	3.00	0.475	24	0	*
29.06.20 23	65.26	6.42	7.640 <	7.492 <	5.00	3.00	0.452	24	0	*
30.06.20 23	65.51	6.70	8.270 <	8.109 <	5.00	3.00	0.491	24	0	*
01.07.20 23	65.99	6.69	7.870 <	7.714 <	5.00	3.00	0.471	24	0	*
02.07.20 23	67.02	6.64	7.710 <	7.554 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
03.07.20 23	67.36	6.81	7.820 <	7.660 <	5.00	3.00	0.478	24	0	*
04.07.20 23	67.06	6.82	7.160 <	7.015 <	5.00	3.00	0.436	24	0	*
05.07.20 23	66.60	6.80	7.090 <	6.948 <	5.00	3.00	0.428	24	0	*
06.07.20 23	66.02	6.76	6.750 <	6.617 <	5.00	3.00	0.404	24	0	*
07.07.20 23	65.28	6.72	7.030 <	6.894 <	5.00	3.00	0.416	24	0	*
08.07.20 23	70.22	6.69	6.850 <	6.699 <	5.00	3.00	0.437	24	0	*
09.07.20 23	69.68	6.68	6.410 <	6.270 <	5.00	3.00	0.406	24	0	*
10.07.20 23	68.29	6.73	5.800 <	5.679 <	5.00	3.00	0.360	24	0	*
11.07.20 23	69.84	6.82	5.590 <	5.468 <	5.00	3.00	0.355	24	0	*
12.07.20 23	68.53	6.77	5.850 <	5.726 <	5.00	3.00	0.364	24	0	*
13.07.20 23	70.93	6.79	6.040 <	5.904 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
14.07.20 23	73.45	6.88	5.680 <	5.544 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
15.07.20 23	71.41	6.89	6.030 <	5.893 <	5.00	3.00	0.392	24	0	*
16.07.20 23	66.18	6.78	5.780 <	5.666 <	5.00	3.00	0.347	24	0	*
17.07.20 23	67.93	6.47	5.680 <	5.562 <	5.00	3.00	0.350	24	0	*
18.07.20 23	68.25	6.10	5.010 <	4.905 <	5.00	3.00	0.310	24	0	*
19.07.20 23	64.37	6.10	4.510 <	4.425 <	5.00	3.00	0.263	24	0	*
20.07.20 23	64.21	5.51 <	4.570 <	4.484 <	5.00	3.00	0.266	24	0	*
21.07.20 23	66.02	5.02	5.430 <	5.322 <	5.00	3.00	0.325	24	0	*
22.07.20 23	66.85	5.06	6.500 <	6.368 <	5.00	3.00	0.394	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>67.08</b>	<b>6.48</b>	<b>184.270</b>	<b>180.522</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>11.217</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
24.06.20 23	1218.320	1194.749	71.747	8411	0
22.07.20 23	1402.590	1375.271	82.964	9083	0
<b>Итого</b>	<b>184.270</b>	<b>180.522</b>	<b>11.217</b>	<b>672</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_