

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
открытая
Т/вычислитель КМ 5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-9ON

Q=0,228/0/0,261

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. 20 Партсъезда 52

за Январь 2019г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.12	00.00	22299	21903	592,396	5854		10027
По 20.01	24.00	2243	2253	66,418	480		10027
ИТОГО		3636	3657	113,805	768		0

ПУ № 98886

$Q_{\Sigma} = 113,805$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$Q(\text{от}) = 113,805$ Гкал

$Q(\text{гвс}) =$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 0,00$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ =

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 098886
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.0009- 30.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.0009- 30.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.12.2018 по 20.01.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
20.12.18	3.465	111.0371	112.0176	-	0.00	0.9805	83.71	52.61	31.10	0.00	24.00	
21.12.18	3.842	117.0859	117.8652	-	0.00	0.7793	89.25	56.57	32.68	0.00	24.00	
22.12.18	3.758	115.8652	116.6055	-	0.00	0.7402	90.67	58.37	32.30	0.00	24.00	
23.12.18	3.853	116.2773	117.1426	-	0.00	0.8652	91.68	58.68	32.99	0.00	24.00	
24.12.18	4.041	115.0293	115.7402	-	0.00	0.7109	95.74	60.76	34.98	0.00	24.00	
25.12.18	4.266	116.7598	117.5859	-	0.00	0.8262	100.64	64.29	36.35	0.00	24.00	
26.12.18	4.252	118.7402	119.8262	-	0.00	1.0859	101.53	65.91	35.62	0.00	24.00	
27.12.18	4.181	116.5059	117.5352	-	0.00	1.0293	101.06	65.37	35.70	0.00	24.00	
28.12.18	4.049	115.5098	116.5508	-	0.00	1.0410	99.15	64.28	34.87	0.00	24.00	
29.12.18	3.905	115.2695	116.4375	-	0.00	1.1680	97.36	63.65	33.71	0.00	24.00	
30.12.18	3.901	117.5508	118.8008	-	0.00	1.2500	94.70	61.67	33.03	0.00	24.00	
31.12.18	3.874	116.6719	117.8848	-	0.00	1.2129	93.79	60.74	33.05	0.00	24.00	
01.01.19	3.544	108.4074	109.5285	-	0.00	1.1212	94.36	61.82	32.54	0.00	24.00	
02.01.19	3.583	111.4446	112.7088	-	0.00	1.2642	93.93	61.93	32.01	0.00	24.00	
03.01.19	3.617	111.2226	112.4556	-	0.00	1.2330	93.22	60.85	32.37	0.00	24.00	
04.01.19	3.499	107.8985	109.0999	-	0.00	1.2014	92.11	59.82	32.29	0.00	24.00	
05.01.19	3.344	111.1060	112.1462	-	0.00	1.0403	87.77	57.80	29.98	0.00	24.00	
06.01.19	3.217	110.3298	111.3750	-	0.00	1.0452	85.33	56.29	29.04	0.00	24.00	
07.01.19	3.182	111.0494	112.0674	-	0.00	1.0179	84.79	56.25	28.54	0.00	24.00	
08.01.19	3.232	110.6917	111.6164	-	0.00	0.9247	84.80	55.72	29.08	0.00	24.00	
09.01.19	3.311	111.6721	112.5784	-	0.00	0.9063	86.06	56.53	29.54	0.00	24.00	
10.01.19	3.286	110.5190	111.3409	-	0.00	0.8220	86.68	57.06	29.61	0.00	24.00	
11.01.19	3.509	110.5031	111.3851	-	0.00	0.8821	90.22	59.60	31.63	0.00	24.00	
12.01.19	3.433	110.9830	110.7482	0.2349	0.00	-	88.31	57.50	30.81	0.00	24.00	
13.01.19	3.519	113.5082	113.2667	0.2415	0.00	-	85.74	54.86	30.89	0.00	24.00	
14.01.19	3.215	113.0280	112.6000	0.4280	0.00	-	84.20	55.86	28.34	0.00	24.00	
15.01.19	3.135	116.1285	115.9351	0.1935	0.00	-	83.47	56.58	26.89	0.00	24.00	
16.01.19	3.151	117.5304	117.2938	0.2366	0.00	-	82.91	56.22	26.70	0.00	24.00	
17.01.19	3.281	114.6979	114.3901	0.3077	0.00	-	84.81	56.32	28.49	0.00	24.00	
18.01.19	3.118	113.0769	112.8647	0.2122	0.00	-	83.12	55.66	27.46	0.00	24.00	
19.01.19	3.132	113.1761	113.2225	-	0.00	0.0464	83.34	55.78	27.57	0.00	24.00	
20.01.19	3.109	116.9133	117.0063	-	0.00	0.0930	82.48	56.00	26.48	0.00	24.00	
Итого	113.805	3636.1892	3657.6221	1.8544	0.00	23.2871	89.95	58.79	31.16	0.00	769.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.01.19	24:00	66.418	2243.89	2253.63	0.00	480.00
01.01.19	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.18	24:00	639.783	23692.08	23307.80	0.00	6142.10
20.12.18	00:00	592.396	22299.78	21903.81	0.00	5954.10
Итого		113.805	3636.19	3657.62	0.00	769.00

Отчетный период 769.00 час. Период норм. работы 769.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____