

Теплоисточник  
Система 2 - х трубная  
открытая  
Т/вычислитель КМ 5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,228/0/0,261

### Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. 20 Партсъезда 52

за Июль 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче ( т )	по обратке ( т )				
С 18.06	00.00						10358
По 14.07	24.00						10570
ИТОГО							212

ПУ № 98886

$Q_{\Sigma} = 10,664$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 212,00$ м <sup>3</sup>
$V_{\text{х.в.}} =$ м <sup>3</sup>

$Q(\text{от}) =$  \_\_\_\_\_ Гкал

$Q(\text{гвс}) =$  10,664 Гкал

$V_{\text{подп}} =$  212,00 м<sup>3</sup>

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Омск г., 20 Партсъезда ул, д. 52 (20 Партсъезда ул 52) - Тепло+ГВС Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 98886  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0,0009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0,0009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Сп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.06.2019 по 14.07.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.06.19	0.328	8.59	0.00	8.59	63.9	25.7	38.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.06.19	0.354	8.96	0.00	8.96	65.3	25.9	39.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.06.19	0.300	7.52	0.01	7.51	65.6	25.8	39.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.06.19	0.334	8.62	0.00	8.62	64.7	25.9	38.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.06.19	0.310	8.08	0.00	8.08	64.3	26.0	38.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.06.19	0.345	8.90	0.00	8.90	64.6	25.9	38.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.06.19	0.309	7.85	0.00	7.85	65.5	26.2	39.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.06.19	0.282	7.09	0.00	7.09	66.3	26.6	39.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.06.19	0.289	7.64	0.00	7.64	64.6	26.8	37.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	Б
27.06.19	0.355	9.14	0.00	9.14	65.2	26.4	38.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.06.19	0.300	7.79	0.00	7.79	64.8	26.4	38.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.06.19	0.331	8.49	0.00	8.49	65.4	26.5	39.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.06.19	0.307	7.77	0.00	7.77	66.2	26.7	39.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
01.07.19	0.309	7.85	0.00	7.85	66.2	26.9	39.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.07.19	0.295	7.54	0.00	7.54	66.1	27.0	39.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.07.19	0.289	7.50	0.00	7.50	65.7	27.2	38.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.07.19	0.325	8.50	0.00	8.50	65.5	27.3	38.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.07.19	0.280	7.43	0.00	7.43	64.8	27.3	37.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.07.19	0.276	7.21	0.00	7.21	65.7	27.5	38.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.07.19	0.267	7.06	0.00	7.06	65.2	27.4	37.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.07.19	0.303	8.02	0.00	8.02	65.4	27.7	37.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.07.19	0.256	7.00	0.00	7.00	64.1	27.7	36.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.07.19	0.276	7.46	0.00	7.46	64.6	27.6	37.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.07.19	0.274	7.40	0.00	7.40	64.6	27.7	37.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.07.19	0.262	7.18	0.00	7.18	64.2	27.9	36.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.07.19	0.265	7.23	0.00	7.23	64.6	28.0	36.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.07.19	0.265	7.24	0.00	7.24	64.7	28.2	36.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	8.084	211.06	0.01	211.05	65.1	26.9	38.2	-	8.0	2.7	0.00	648.00	0.00

## Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
14.07.19	24:00	363.504	16881.130	16537.550	4547.23
18.06.19	00:00	355.420	16670.070	16537.540	3899.23
Итого		8.084	211.060	0.010	648.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 648.00час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 648.00час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_