

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52

за август 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	24120	24241	587,142	7041	415,269	20,130
20.08	24	24120	24243	587,142	7833	690,971	34,189
ИТОГО		0	1	0	792	275,702	14,060

ПУ № 19080436

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	14,060	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	275,702	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ (должность)

телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. (фамилия, имя, отчество)

ПОДПИСЬ _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/21г.-20/08/21г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.07.21 23	54.63	1.97	9.433 <	9.301 <	5.00	3.00	0.461	24	0	*
20.07.21 23	55.81	1.73	9.111 <	8.977 <	5.00	3.00	0.456	24	0	*
21.07.21 23	57.57	1.74	7.828 <	7.707 <	5.00	3.00	0.405	24	0	*
22.07.21 23	58.57	1.75	6.898 <	6.788 <	5.00	3.00	0.363	24	0	*
23.07.21 23	58.54	1.31	7.449 <	7.330 <	5.00	3.00	0.392	24	0	*
24.07.21 23	55.62	1.48	7.032 <	6.931 <	5.00	3.00	0.351	24	0	*
25.07.21 23	55.18	1.51	7.501 <	7.394 <	5.00	3.00	0.371	24	0	*
26.07.21 23	55.10	1.56	8.877 <	8.750 <	5.00	3.00	0.438	24	0	*
27.07.21 23	57.67	1.50	7.608 <	7.489 <	5.00	3.00	0.394	24	0	*
28.07.21 23	57.47	1.31	8.351 <	8.221 <	5.00	3.00	0.431	24	0	*
29.07.21 23	56.69	1.20	8.547 <	8.418 <	5.00	3.00	0.435	24	0	*
30.07.21 23	55.64	1.08	8.334 <	8.213 <	5.00	3.00	0.415	24	0	*
31.07.21 23	56.11	1.08	8.499 <	8.373 <	5.00	3.00	0.427	24	0	*
01.08.21 23	57.58	1.02	8.717 <	8.581 <	5.00	3.00	0.451	24	0	*
02.08.21 23	58.26	0.93	8.141 <	8.011 <	5.00	3.00	0.426	24	0	*
03.08.21 23	55.17	0.83	7.518 <	7.411 <	5.00	3.00	0.371	24	0	*
04.08.21 23	51.86	0.84	9.440 <	9.320 <	5.00	3.00	0.436	24	0	*
05.08.21 23	55.36	0.89	8.255 <	8.136 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
06.08.21 23	56.79	1.08	7.987 <	7.866 <	5.00	3.00	0.407	24	0	*
07.08.21 23	57.67	0.93	8.833 <	8.696 <	5.00	3.00	0.458	24	0	*
08.08.21 23	55.20	0.88	9.498 <	9.362 <	5.00	3.00	0.469	24	0	*
09.08.21 23	54.41	0.85	9.273 <	9.143 <	5.00	3.00	0.451	24	0	*
10.08.21 23	53.92	0.81	8.643 <	8.525 <	5.00	3.00	0.417	24	0	*
11.08.21 23	53.42	0.75	8.874 <	8.755 <	5.00	3.00	0.423	24	0	*
12.08.21 23	54.71	0.79	10.110 <	9.967 <	5.00	3.00	0.495	24	0	*
13.08.21 23	54.60	0.72	7.703 <	7.595 <	5.00	3.00	0.376	24	0	*
14.08.21 23	55.37	0.70	8.321 <	8.201 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
15.08.21 23	58.74	0.69	8.709 <	8.568 <	5.00	3.00	0.460	24	0	*
16.08.21 23	57.60	0.65	8.960 <	8.820 <	5.00	3.00	0.463	24	0	*
17.08.21 23	56.56	0.66	9.524 <	9.380 <	5.00	3.00	0.483	24	0	*
18.08.21 23	57.20	0.72	9.030 <	8.891 <	5.00	3.00	0.464	24	0	*
19.08.21 23	56.30	0.93	8.926 <	8.793 <	5.00	3.00	0.451	24	0	*
20.08.21 23	56.00	0.83	7.910 <	7.793 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
Итого/Средн	56.05	1.08	279.837	275.702	5.00	3.00	14.060	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.21 23	421.043	415.269	20.130	7041	2669
20.08.21 23	700.880	690.971	34.189	7833	2669
Итого	279.837	275.702	14.060	792	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/07/21г. -20/08/21г.

Абонент: ж/д 20 Паргсьезда 52
Адрес: _____
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сел.Н 001
Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
М сеп.воды= _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0ХЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.21 23	35.74	54.29	-18.55 <	7.02	7.13	0.000	9.531 <	0.000	0.038 <	-0.038	0.00	4.00	0.000	2	22 *
20.07.21 23	34.48	55.42	-20.94 <	6.25	6.36	0.000	9.215 <	0.000	0.079 <	-0.079	0.00	4.00	0.000	3	21 *
21.07.21 23	34.35	57.33	-22.98 <	5.94	6.04	0.000	7.920 <	0.000	0.038 <	-0.038	0.00	4.00	0.000	3	21 *
22.07.21 23	34.73	58.54	-23.81 <	5.97	6.08	0.000	6.980 <	0.000	0.072 <	-0.072	0.00	4.00	0.000	3	21 *
23.07.21 23	34.75	57.99	-23.24 <	5.74	5.85	0.000	7.543 <	0.000	0.021 <	-0.021	0.00	4.00	0.000	2	22 *
24.07.21 23	32.75	54.95	-22.20 <	5.92	6.03	0.000	7.090 <	0.000	0.088 <	-0.088	0.00	4.00	0.000	4	20 *
25.07.21 23	32.41	53.87	-21.46 <	5.73	5.83	0.000	7.568 <	0.000	0.113 <	-0.113	0.00	4.00	0.000	3	21 *
26.07.21 23	43.77	55.41	-11.63 <	5.70	5.80	0.000	8.975 <	0.000	0.012 <	-0.012	0.00	4.00	0.000	1	23 *
27.07.21 23	43.21	57.57	-14.36 <	5.73	5.83	0.000	7.696 <	0.000	0.042 <	-0.042	0.00	4.00	0.000	3	21 *
28.07.21 23	40.50	57.88	-17.37 <	5.52	5.63	0.000	8.438 <	0.000	0.041 <	-0.041	0.00	4.00	0.000	1	23 *
29.07.21 23	47.39	57.59	-10.20 <	5.61	5.71	0.000	8.640 <	0.000	0.047 <	-0.047	0.00	4.00	0.000	1	23 *
30.07.21 23	38.48	55.74	-17.26 <	5.65	5.76	0.000	8.474 <	0.000	0.057 <	-0.057	0.00	4.00	0.000	2	22 *
31.07.21 23	36.68	55.66	-18.98 <	5.66	5.77	0.000	8.680 <	0.000	0.054 <	-0.054	0.00	4.00	0.000	2	22 *
01.08.21 23	37.31	56.65	-19.34 <	5.70	5.81	0.000	8.936 <	0.000	0.004 <	-0.004	0.00	4.00	0.000	1	23 *
02.08.21 23	37.98	57.83	-19.84 <	5.62	5.73	0.000	8.356 <	0.000	0.036 <	-0.036	0.00	4.00	0.000	2	22 *
03.08.21 23	42.48	55.63	-13.15 <	5.59	5.69	0.000	7.697 <	0.000	0.016 <	-0.016	0.00	4.00	0.000	1	23 *
04.08.21 23	38.80	52.37	-13.57 <	5.64	5.75	0.000	9.636 <	0.000	0.088 <	-0.088	0.00	4.00	0.000	2	22 *
05.08.21 23	38.79	54.33	-15.55 <	5.65	5.75	0.000	8.455 <	0.000	0.038 <	-0.038	0.00	4.00	0.000	3	21 *
06.08.21 23	38.69	56.67	-17.98 <	5.64	5.75	0.000	8.193 <	0.000	0.057 <	-0.057	0.00	4.00	0.000	2	22 *
07.08.21 23	35.70	56.50	-20.80 <	5.73	5.83	0.000	9.059 <	0.000	0.066 <	-0.066	0.00	4.00	0.000	2	22 *
08.08.21 23	47.42	54.75	-7.33 <	5.73	5.83	0.000	9.710 <	0.000	0.055 <	-0.055	0.00	4.00	0.000	2	22 *
09.08.21 23	44.91	54.67	-9.75 <	5.51	5.61	0.000	9.465 <	0.000	0.063 <	-0.063	0.00	4.00	0.000	1	23 *
10.08.21 23	39.89	53.86	-13.98 <	5.46	5.56	0.000	8.828 <	0.000	0.037 <	-0.037	0.00	4.00	0.000	2	22 *
11.08.21 23	48.06	54.11	-6.06 <	5.48	5.58	0.000	9.029 <	0.000	0.101 <	-0.101	0.00	4.00	0.000	2	22 *
12.08.21 23	48.04	54.75	-6.71 <	5.41	5.51	0.000	10.326 <	0.000	0.084 <	-0.084	0.00	4.00	0.000	2	22 *
13.08.21 23	48.12	55.91	-7.79 <	5.31	5.41	0.000	7.866 <	0.000	0.072 <	-0.072	0.00	4.00	0.000	3	21 *
14.08.21 23	43.11	55.55	-12.44 <	5.36	5.46	0.000	8.491 <	0.000	0.095 <	-0.095	0.00	4.00	0.000	2	22 *
15.08.21 23	40.29	57.39	-17.10 <	5.32	5.43	0.000	8.896 <	0.000	0.115 <	-0.115	0.00	4.00	0.000	4	20 *
16.08.21 23	39.78	57.32	-17.54 <	5.49	5.59	0.000	9.151 <	0.000	0.069 <	-0.069	0.00	4.00	0.000	1	23 *
17.08.21 23	41.00	56.98	-15.98 <	5.97	6.07	0.000	9.714 <	0.000	0.091 <	-0.091	0.00	4.00	0.000	3	21 *
18.08.21 23	39.23	56.81	-17.58 <	7.07	7.17	0.000	9.075 <	0.000	0.063 <	-0.063	0.00	4.00	0.000	2	22 *
19.08.21 23	41.31	56.96	-15.65 <	7.16	7.26	0.000	9.051 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	1	23 *
20.08.21 23	40.43	56.50	-16.08 <	6.67	6.77	0.000	8.101 <	0.000	0.011 <	-0.011	0.00	4.00	0.000	1	23 *
Итого/Средн	40.02	55.99	-15.98	5.82	5.92	0.000	284.825	0.000	1.873	-1.873	0.00	4.00	0.000	69	723

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.21 23	25025.700	25104.195	24120.353	24241.890	-121.537	587.142	6468	3242
20.08.21 23	25025.700	25389.020	24120.353	24243.764	-123.410	587.142	6537	3965
Итого	0.000	284.825	0.000	1.873	-1.873	0.000	69	723

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. плавания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____