

Теплоисточник
 Система 2 - х трубная
 открытая
 Т/вычислитель КМ 5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,228/0/0,261

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"
ул. 20 Партсъезда 52
за Октябрь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 23.09	00.00	16954	16537	364,757	4757		11030
По 18.10	24.00	18533	17945	396,371	5224		11275
ИТОГО		1579	1408	31,614	467		245

ПУ № 98886

$Q_{\Sigma} = 43,938$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 245,00$	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$	м ³


$Q(\text{от}) = 31,614$ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 12,324$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 245,00$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Омск г, 20 Партсъезда ул, д. 52 (20 Партсъезда ул 52) - Тепло+ГВС Телефон _____
 Тип теплосчетчика KM-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 98886
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0,0009 - 30 м3/ч Ду= _____ мм
 Собр.: 0,0009 - 30 м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.09.2019 по 18.10.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txz	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.19	0.000	0.00	0.00	0.00	28.5	56.4	-27.9	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
24.09.19	0.000	0.00	0.00	0.00	27.9	55.6	-27.7	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
25.09.19	0.000	0.00	0.01	-0.01	26.9	50.2	-23.3	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
26.09.19	0.000	0.82	0.05	0.77	22.6	23.4	-0.9	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
27.09.19	0.000	0.00	0.00	0.00	23.6	40.6	-17.0	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
28.09.19	0.000	0.00	0.25	-0.25	23.1	33.7	-10.6	-	8.0	2.7	24.00	0.00	D
29.09.19	0.749	37.06	27.35	9.71	66.2	46.0	20.2	-	8.0	2.7	13.47	10.53	D
30.09.19	1.632	79.34	68.85	10.49	68.0	47.5	20.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
01.10.19	1.634	77.02	66.43	10.59	67.8	46.7	21.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.10.19	1.605	75.24	65.18	10.06	67.2	45.9	21.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.10.19	1.624	76.69	67.90	8.79	67.5	46.4	21.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.10.19	1.585	80.62	72.85	7.77	66.8	47.3	19.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.10.19	1.525	80.04	70.10	9.94	66.4	47.4	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.10.19	1.500	78.69	68.56	10.13	66.3	47.3	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.10.19	1.534	78.03	67.93	10.10	67.0	47.4	19.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.10.19	1.542	79.58	71.72	7.86	67.1	47.8	19.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.10.19	1.591	80.75	72.01	8.74	66.7	47.1	19.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.10.19	1.600	82.79	75.36	7.43	65.6	46.4	19.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.10.19	1.667	83.91	76.70	7.21	66.2	46.4	19.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.10.19	1.670	83.38	76.36	7.02	65.9	46.0	19.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.10.19	1.674	83.78	75.44	8.34	65.5	45.6	19.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.10.19	1.643	82.21	75.45	6.76	65.4	45.5	19.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.10.19	1.667	84.23	77.35	6.88	65.8	46.1	19.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
16.10.19	1.658	83.99	76.69	7.30	65.4	45.7	19.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.10.19	1.719	85.01	76.67	8.34	65.3	45.2	20.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.10.19	1.795	85.48	78.12	7.36	66.6	45.7	20.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	31.614	1578.66	1407.33	171.33	57.0	45.7	11.2	-	8.0	2.7	157.47	466.53	157.47

Показания интеграторов KM-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
18.10.19	24:00	396.371	18533.610	17945.030	5224.42
23.09.19	00:00	364.757	16954.950	16537.700	4757.89
Итого		31.614	1578.660	1407.330	466.53

Отчетный период _____ 624.00 час. Период норм. работы _____ 466.53 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 157.470 час. Период G < min (g) _____ 0.000 час.
 Период G > max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____