

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,261 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 52**

за апрель 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.03	00	43352	42892	1013,735	11050	1615,594	89,349
17.04	24	45754	45310	1065,444	11770	1615,594	89,349
<b>ИТОГО</b>		<b>2402</b>	<b>2417</b>	<b>51,709</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПУ № 19080436

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	51,709	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м <sup>3</sup>	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м <sup>3</sup>	$V_{подп.} =$	0	(м <sup>3</sup> )

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_


(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/03/22г.-17/04/22г.

Абонент: ж/д 20 Паргтсведа 52

Адрес: \_\_\_\_\_  
Договор N: 000000000  
Тепловычислитель ТВ7-04 сеп. N 001  
Договорные расходы: \_\_\_\_\_ т.сут Мпвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
М сеп. воды= \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: не исп.

Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч  
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.22 23	76.34	58.06	18.28	6.63	4.31	135.289	134.837	131.816	132.730	-0.913	0.00	4.00	2.416	24	0
20.03.22 23	74.57	58.86	15.71	6.50	4.40	170.771	170.344	166.573	167.616	-1.043	0.00	4.00	2.625	24	0
21.03.22 23	74.58	57.40	17.18	6.58	4.38	142.305	141.807	138.804	139.651	-0.846	0.00	4.00	2.392	24	0
22.03.22 23	75.27	52.34	22.93	6.76	4.25	96.740	96.109	94.321	94.878	-0.557	0.00	4.00	2.168	24	0
23.03.22 23	73.03	51.14	21.89	6.73	4.26	95.281	94.732	93.021	93.581	-0.560	0.00	4.00	2.042	24	0
24.03.22 23	72.57	48.84	23.73	6.73	4.25	85.830	85.280	83.823	84.334	-0.511	0.00	4.00	1.993	24	0
25.03.22 23	72.95	51.42	21.53	6.71	4.29	98.868	98.308	96.537	97.095	-0.558	0.00	4.00	2.084	24	0
26.03.22 23	74.36	54.29	20.07	6.65	4.28	118.601	117.967	115.701	116.354	-0.653	0.00	4.00	2.329	24	0
27.03.22 23	76.49	55.50	21.00	6.69	4.25	115.264	114.645	112.299	113.002	-0.703	0.00	4.00	2.364	24	0
28.03.22 23	72.78	51.78	21.00	6.71	4.29	97.561	97.074	95.262	95.857	-0.594	0.00	4.00	2.005	24	0
29.03.22 23	70.42	48.73	21.69	6.72	4.34	86.181	85.799	84.268	84.850	-0.581	0.00	4.00	1.832	24	0
30.03.22 23	68.74	47.10	21.64	6.61	4.38	86.598	86.184	84.763	85.296	-0.533	0.00	4.00	1.838	24	0
31.03.22 23	67.49	44.13	23.36	6.60	4.34	72.225	71.936	70.745	71.291	-0.546	0.00	4.00	1.656	24	0
01.04.22 23	67.80	43.11	24.69	6.66	4.34	64.923	64.594	63.578	64.042	-0.464	0.00	4.00	1.572	24	0
02.04.22 23	66.92	44.16	22.75	6.62	4.35	74.341	74.029	72.845	73.364	-0.519	0.00	4.00	1.660	24	0
03.04.22 23	67.68	43.29	24.39	6.63	4.35	71.354	71.080	69.884	70.468	-0.585	0.00	4.00	1.707	24	0
04.04.22 23	66.43	41.32	25.11	5.80	4.01	52.104	51.876	51.063	51.473	-0.410	0.00	4.00	1.284	24	0
05.04.22 23	65.12	40.78	24.35	5.37	3.86	50.016	49.796	49.052	49.421	-0.369	0.00	4.00	1.195	24	0
06.04.22 23	65.15	44.55	20.59	5.03	3.81	86.565	86.299	84.892	85.506	-0.614	0.00	4.00	1.750	24	0
07.04.22 23	64.87	45.70	19.17	4.99	3.79	85.470	85.168	83.836	84.344	-0.509	0.00	4.00	1.609	24	0
08.04.22 23	65.45	43.62	21.83	5.03	3.78	71.386	71.059	70.001	70.435	-0.434	0.00	4.00	1.529	24	0
09.04.22 23	64.62	45.49	19.13	4.94	3.77	86.211	85.949	84.572	85.122	-0.550	0.00	4.00	1.620	24	0
10.04.22 23	65.05	44.29	20.76	4.95	3.75	85.694	85.440	84.045	84.668	-0.623	0.00	4.00	1.747	24	0
11.04.22 23	66.01	43.97	22.04	5.06	4.00	69.580	69.304	68.205	68.682	-0.478	0.00	4.00	1.505	24	0
12.04.22 23	65.24	43.14	22.09	5.34	4.03	64.095	63.841	62.858	63.291	-0.432	0.00	4.00	1.390	24	0
13.04.22 23	66.22	40.20	26.02	6.00	4.17	48.569	48.300	47.603	47.944	-0.341	0.00	4.00	1.240	24	0
14.04.22 23	67.80	39.19	28.61	6.06	4.13	40.255	39.961	39.419	39.685	-0.265	0.00	4.00	1.129	24	0
15.04.22 23	69.22	37.42	31.80	6.25	4.16	31.129	30.811	30.460	30.620	-0.161	0.00	4.00	0.970	24	0
16.04.22 23	69.44	37.32	32.12	6.67	4.26	28.052	27.741	27.446	27.570	-0.123	0.00	4.00	0.883	24	0
17.04.22 23	65.76	39.32	26.44	6.53	4.27	45.240	44.993	44.355	44.679	-0.324	0.00	4.00	1.174	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>70.30</b>	<b>48.81</b>	<b>21.48</b>	<b>6.15</b>	<b>4.16</b>	<b>2456.498</b>	<b>2445.262</b>	<b>2402.047</b>	<b>2417.848</b>	<b>-15.801</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>51.709</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.22 23	44816.879	44564.561	43352.258	42892.479	459.780	1013.735	11050	4492
17.04.22 23	47273.376	47009.824	45754.305	45310.326	443.979	1065.444	11770	4492
<b>Итого</b>	<b>2456.498</b>	<b>2445.263</b>	<b>2402.047</b>	<b>2417.848</b>	<b>-15.801</b>	<b>51.709</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) appar. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/03/22г.-17/04/22г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.22 23	29.57	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.03.22 23	29.49	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.03.22 23	29.31	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.22 23	29.34	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.22 23	29.15	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.22 23	29.07	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.22 23	29.02	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.22 23	29.18	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.22 23	29.39	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.22 23	29.24	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.22 23	28.99	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.22 23	28.90	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.22 23	28.74	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.22 23	28.65	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.22 23	28.60	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.22 23	28.65	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.22 23	28.59	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.22 23	28.47	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.22 23	28.57	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.22 23	28.73	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.22 23	28.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.22 23	28.74	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.22 23	28.66	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.22 23	28.64	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.22 23	28.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.22 23	28.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.22 23	28.78	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.22 23	28.83	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.22 23	28.95	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.22 23	29.05	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>28.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.000</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.22 23	1643.900	1615.594	89.349	12869	2673
17.04.22 23	1643.900	1615.594	89.349	13589	2673
<b>Итого</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_