


Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"



Договор № 38483

Q=0,802/0/0,65

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО УК "Солнечный город"

ул.2-я Поселковая,49

за Октябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику	
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)			ГВС механич.	ГВС (м3)
С 21.09	0	30944	23631	899,561	5149	2395	6245
По 19.10	24	35828	28034	1049,685	5848	3275	7121
ИТОГО		4884	4403	150,124	699	880	876

ПУ № 161023

$Q_{\Sigma} = 194,269$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 880,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{150,005} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{44,264} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{880,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/20г.-19/10/20г.

Абонент: _____ Договор №: _____
 Адрес: Смол г, Поселковал 2-я ул, д. 49 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. № 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280,00 м3/ч G под min = 1,75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 280,00 м3/ч G обр min = 1,75 м3/ч
 Тхв= 5,00°C G3 max = 2,00 м3/ч G min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0МАВ00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	
21.09.2020	47,59	62,97	-15,38	9,96	9,84	22,05	21,63	32,60	-11,79	6,60	5,20	0,119	24	0	*
22.09.2020	29,30	65,01	-35,71	0,00	0,00	31,42	30,79	32,80	-30,79	6,60	5,20	0,000	24	0	*
23.09.2020	23,75	62,73	-38,98	0,00	0,00	32,45	31,88	33,90	-31,88	6,60	5,20	0,000	24	0	*
24.09.2020	36,38	58,76	-22,38	1,45	1,44	34,85	34,29	33,90	-32,85	6,60	5,20	0,000	24	0	*
25.09.2020	22,00	57,58	-35,58	0,04	0,04	34,89	34,34	35,10	-34,30	6,60	5,20	0,000	24	0	*
26.09.2020	69,97	43,18	26,79	158,30	154,82	143,79	142,51	33,80	12,31	6,60	5,20	4,320	24	0	*
27.09.2020	69,78	41,79	27,99	254,15	248,60	220,31	218,51	32,80	30,09	6,60	5,20	6,964	24	0	*
28.09.2020	70,25	39,19	31,06	195,31	190,99	165,13	163,94	29,00	27,05	6,60	5,20	5,967	24	0	*
29.09.2020	72,26	36,87	35,39	165,42	161,59	134,02	133,15	28,40	28,44	6,60	5,20	5,722	24	0	*
30.09.2020	70,31	37,70	32,61	184,98	180,90	153,98	152,95	28,40	27,95	6,60	5,20	5,904	24	0	*
01.10.2020	71,52	37,85	33,67	177,88	173,85	151,32	150,29	27,70	23,56	6,60	5,20	5,848	24	0	*
02.10.2020	69,42	38,85	30,57	128,92	126,13	116,92	116,07	29,80	10,06	6,60	5,20	3,910	24	0	*
03.10.2020	70,39	40,34	30,05	219,23	214,38	191,32	189,84	29,80	24,54	6,60	5,20	6,440	24	0	*
04.10.2020	68,79	40,11	28,68	233,31	228,36	197,37	195,87	34,80	32,49	6,60	5,20	6,560	24	0	*
05.10.2020	70,09	39,39	30,70	218,91	214,10	190,13	188,72	29,50	25,38	6,60	5,20	6,583	24	0	*
06.10.2020	69,21	39,62	29,59	231,14	226,16	204,64	203,13	30,40	23,03	6,60	5,20	6,689	24	0	*
07.10.2020	69,75	39,12	30,63	213,80	209,13	184,87	183,52	29,60	25,61	6,60	5,20	6,424	24	0	*
08.10.2020	69,30	37,76	31,54	205,49	201,04	173,19	172,01	29,30	29,03	6,60	5,20	6,341	24	0	*
09.10.2020	69,49	37,61	31,88	209,42	204,88	175,65	174,47	31,30	30,41	6,60	5,20	6,528	24	0	*
10.10.2020	69,43	38,18	31,25	214,53	209,89	182,24	181,04	30,80	28,85	6,60	5,20	6,560	24	0	*
11.10.2020	70,60	38,96	31,64	221,04	216,12	186,58	185,21	33,00	30,91	6,60	5,20	6,833	24	0	*
12.10.2020	71,40	39,98	31,42	219,22	214,23	191,67	190,23	28,60	24,00	6,60	5,20	6,721	24	0	*
13.10.2020	71,32	40,51	30,81	218,00	213,04	189,53	188,07	27,50	24,97	6,60	5,20	6,563	24	0	*
14.10.2020	71,28	39,59	31,69	206,78	202,07	177,68	176,38	27,70	25,69	6,60	5,20	6,409	24	0	*
15.10.2020	72,00	41,06	30,94	219,69	214,62	191,31	189,79	27,10	24,83	6,60	5,20	6,642	24	0	*
16.10.2020	70,51	40,72	29,79	223,47	218,53	192,83	191,33	27,40	27,20	6,60	5,20	6,509	24	0	*
17.10.2020	71,34	41,31	30,03	226,04	220,92	194,83	193,24	26,20	27,68	6,60	5,20	6,633	24	0	*
18.10.2020	69,00	39,49	29,51	220,02	215,31	184,86	183,52	32,00	31,79	6,60	5,20	6,363	24	0	*
19.10.2020	70,43	39,63	30,80	218,40	213,55	187,85	186,46	28,60	27,09	6,60	5,20	6,572	24	0	*
Итого:				4994,90	4884,53	4437,68	4403,18	881,80	481,35			150,124	696	0	
Средние:	63,68	43,31	20,38							6,60	5,20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/09/20 24:00	31 680,87	30 944,28	23 855,94	23 631,11	6 245,30	7 313,17	899,561	5 149	672
19/10/20 24:00	36 675,77	35 828,81	28 293,62	28 034,29	7 127,10	7 794,52	1 049,685	5 845	672
Итого:	4 994,90	4 884,53	4 437,68	4 403,18	881,80	481,35	150,124	696	0

Период нормальной работы 696ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6577ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации