

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за октябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
21.09	00	93840	82047	3153,777	13909	16306
19.10	24	104193	91596	3368,017	14603	17118
ИТОГО		10352	9549	214,240	694	811

ПУ № 161023

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	214,869	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	40,793	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	811	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/21г.-19/10/21г.

Абонент: 2 Поселковая 49
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=0 Т3=1 КС=0х42В6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/09/21	68.06	43.47	24.59	238.97	233.99	207.73	205.90	28.20	28.09	6.60	5.20	5.764	24	0	*
22/09/21	69.38	46.63	22.75	293.73	287.40	271.98	269.19	27.10	18.21	6.60	5.20	6.564	24	0	*
23/09/21	66.28	43.15	23.13	311.21	305.03	279.34	276.89	26.90	28.14	6.60	5.20	7.064	24	0	*
24/09/21	67.12	44.35	22.77	327.17	320.52	296.76	293.97	25.50	26.55	6.60	5.20	7.309	24	0	*
25/09/21	67.08	46.79	20.29	386.65	378.81	354.86	351.22	27.90	27.59	6.60	5.20	7.697	24	0	*
26/09/21	66.82	46.01	20.81	374.73	367.18	338.71	335.34	31.70	31.84	6.60	5.20	7.644	24	0	*
27/09/21	66.90	45.55	21.35	363.60	356.24	331.15	327.91	28.00	28.33	6.60	5.20	7.607	24	0	*
28/09/21	67.14	45.54	21.60	354.87	347.64	324.56	321.36	27.00	26.28	6.60	5.20	7.511	24	0	*
29/09/21	67.31	45.69	21.62	336.85	329.97	307.92	304.88	27.90	25.09	6.60	5.20	7.140	23	1	*
30/09/21	68.08	46.71	21.37	373.62	365.82	344.39	340.84	26.90	24.98	6.60	5.20	7.818	24	0	*
01/10/21	66.58	45.85	20.73	374.99	367.47	345.48	342.04	27.20	25.43	6.60	5.20	7.619	24	0	*
02/10/21	64.78	44.66	20.12	370.23	363.20	337.74	334.56	30.00	28.64	6.60	5.20	7.307	24	0	*
03/10/21	64.59	44.68	19.91	377.38	370.22	339.82	336.60	34.70	33.62	6.60	5.20	7.373	24	0	*
04/10/21	64.95	44.38	20.57	366.08	359.08	335.52	332.40	28.20	26.68	6.60	5.20	7.384	24	0	*
05/10/21	66.87	45.09	21.78	357.29	350.05	328.37	325.21	26.60	24.84	6.60	5.20	7.624	24	0	*
06/10/21	67.30	45.69	21.61	371.15	363.56	341.12	337.74	26.00	25.82	6.60	5.20	7.853	24	0	*
07/10/21	65.84	45.40	20.44	376.16	368.79	344.73	341.37	27.30	27.42	6.60	5.20	7.541	24	0	*
08/10/21	65.61	45.68	19.93	378.25	370.87	349.49	346.04	25.30	24.83	6.60	5.20	7.389	24	0	*
09/10/21	66.72	46.58	20.14	370.79	363.34	341.21	337.74	26.60	25.60	6.60	5.20	7.318	23	1	*
10/10/21	65.66	45.87	19.79	388.34	380.74	349.29	345.83	33.00	34.91	6.60	5.20	7.544	24	0	*
11/10/21	65.49	45.52	19.97	380.82	373.43	347.34	343.98	27.30	29.45	6.60	5.20	7.459	24	0	*
12/10/21	64.74	44.60	20.14	370.05	363.05	339.77	336.56	26.70	26.49	6.60	5.20	7.310	24	0	*
13/10/21	65.87	45.90	19.97	387.20	379.61	354.40	350.84	27.50	28.77	6.60	5.20	7.583	24	0	*
14/10/21	65.85	46.17	19.68	390.51	382.87	357.84	354.26	27.50	28.61	6.60	5.20	7.534	24	0	*
15/10/21	65.23	45.76	19.47	381.96	374.63	350.58	347.11	25.70	27.52	6.60	5.20	7.292	24	0	*
16/10/21	67.26	46.91	20.35	391.20	383.21	354.89	351.20	30.30	32.01	6.60	5.20	7.803	24	0	*
17/10/21	66.07	46.46	19.61	390.69	382.98	356.86	353.21	30.90	29.77	6.60	5.20	7.512	24	0	*
18/10/21	65.40	46.08	19.32	387.42	379.90	353.40	349.85	28.40	30.05	6.60	5.20	7.340	24	0	*
19/10/21	66.03	46.87	19.16	390.63	382.94	359.05	355.34	25.40	27.60	6.60	5.20	7.337	24	0	*
Итого:				10562.	10352.5	9644.3	9549.38	811.70	803.16			214.240	694	2	
Средние:	66.37	45.58	20.79							6.60	5.20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/09/21 24:00	96563.28	93840.52	82938.01	82047.21	16306.80	11793.31	3153.777	13909	672
19/10/21 24:00	107125.82	104193.06	92582.31	91596.59	17118.50	12596.47	3368.017	14603	674
Итого:	10562.54	10352.54	9644.30	9549.38	811.70	803.16	214.240	694	2

Период нормальной работы 694ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 15298ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

+0,629