

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,802 Гкал

Qмес= 0,650 Гкал



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 49

за июль 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
21.06	00	92271	79687	3104,047	11701	13869
18.07	24	92275	80654	3104,047	12373	14678
ИТОГО		3	967	0	672	808

ПУ № 161023

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	40,642	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	808	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/21г.-18/07/21г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х42В6

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/06/21	36.99	50.80	-13.81	3.17	3.15	17.52	17.31	12.00	-14.16	6.60	5.20	0.000	24	0	*
22/06/21	19.25	23.88	-4.63	0.00	0.00	133.46	133.07	23.10	-133.07	6.60	5.20	0.000	24	0	*
23/06/21	19.74	46.64	-26.90	0.00	0.00	43.54	43.10	39.10	-43.10	6.60	5.20	0.000	24	0	*
24/06/21	19.47	45.95	-26.48	0.00	0.00	41.40	40.97	36.90	-40.97	6.60	5.20	0.000	24	0	*
25/06/21	19.89	51.70	-31.81	0.00	0.00	38.20	37.71	34.30	-37.71	6.60	5.20	0.000	24	0	*
26/06/21	20.75	58.53	-37.78	0.00	0.00	33.94	33.41	30.30	-33.41	6.60	5.20	0.000	24	0	*
27/06/21	21.37	57.51	-36.14	0.00	0.00	36.53	35.99	32.90	-35.99	6.60	5.20	0.000	24	0	*
28/06/21	21.54	59.84	-38.30	0.00	0.00	33.97	33.43	30.70	-33.43	6.60	5.20	0.000	24	0	*
29/06/21	22.46	61.06	-38.60	0.00	0.00	32.45	31.90	29.60	-31.90	6.60	5.20	0.000	24	0	*
30/06/21	23.42	58.24	-34.82	0.00	0.00	32.97	32.47	30.10	-32.47	6.60	5.20	0.000	24	0	*
01/07/21	23.34	57.39	-34.05	0.00	0.00	33.30	32.80	30.30	-32.80	6.60	5.20	0.000	24	0	*
02/07/21	23.92	58.16	-34.24	0.00	0.00	23.72	23.36	23.10	-23.36	6.60	5.20	0.000	24	0	*
03/07/21	24.42	57.31	-32.89	0.00	0.00	25.66	25.27	27.20	-25.27	6.60	5.20	0.000	24	0	*
04/07/21	24.64	57.25	-32.61	0.00	0.00	24.20	23.86	26.00	-23.86	6.60	5.20	0.000	24	0	*
05/07/21	25.34	56.48	-31.14	0.00	0.00	26.06	25.68	27.80	-25.68	6.60	5.20	0.000	24	0	*
06/07/21	24.16	56.16	-32.00	0.00	0.00	26.17	25.78	27.40	-25.78	6.60	5.20	0.000	24	0	*
07/07/21	23.62	56.71	-33.09	0.00	0.00	27.33	26.93	26.90	-26.93	6.60	5.20	0.000	24	0	*
08/07/21	23.86	57.08	-33.22	0.00	0.00	29.55	29.11	27.70	-29.11	6.60	5.20	0.000	24	0	*
09/07/21	23.62	50.26	-26.64	0.00	0.00	31.96	31.59	28.60	-31.59	6.60	5.20	0.000	24	0	*
10/07/21	23.54	54.04	-30.50	0.00	0.00	30.19	29.78	27.10	-29.78	6.60	5.20	0.000	24	0	*
11/07/21	24.21	56.14	-31.93	0.00	0.00	32.29	31.82	29.40	-31.82	6.60	5.20	0.000	24	0	*
12/07/21	24.58	57.51	-32.93	0.00	0.00	28.69	28.24	25.80	-28.24	6.60	5.20	0.000	24	0	*
13/07/21	24.43	58.83	-34.40	0.00	0.00	30.22	29.75	27.50	-29.75	6.60	5.20	0.000	24	0	*
14/07/21	23.71	57.60	-33.89	0.00	0.00	32.54	32.04	29.80	-32.04	6.60	5.20	0.000	24	0	*
15/07/21	23.74	56.62	-32.88	0.00	0.00	32.17	31.69	30.20	-31.69	6.60	5.20	0.000	24	0	*
16/07/21	23.98	55.76	-31.78	0.00	0.00	32.74	32.29	31.50	-32.29	6.60	5.20	0.000	24	0	*
17/07/21	23.67	55.72	-32.05	0.00	0.00	33.72	33.24	31.40	-33.24	6.60	5.20	0.000	24	0	*
18/07/21	23.22	55.53	-32.31	0.00	0.00	35.10	34.60	31.90	-34.60	6.60	5.20	0.000	24	0	*
Итого:				3.17	3.15	979.59	967.19	808.60	-964.04			0.000	672	0	
Средние:	23.46	54.59	-31.13							6.60	5.20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/06/21 24:00	94960.82	92271.91	80546.02	79687.45	13869.40	12584.46	3104.047	11701	672
18/07/21 24:00	94963.99	92275.06	81525.61	80654.64	14678.00	11620.42	3104.047	12373	672
Итого:	3.17	3.15	979.59	967.19	808.60	-964.04	0.000	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13061ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о часовых параметрах теплоснабжения
22/06/21г.

Абонент: 2 Поселковая 49
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные раскоды:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0ж42В6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/06:00	20.69	21.71	-1.02	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	-0.37	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:01	20.42	21.26	-0.84	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	-0.35	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:02	20.16	20.82	-0.66	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	-0.39	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:03	19.92	20.37	-0.45	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	-0.33	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:04	19.70	20.12	-0.42	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	-0.32	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:05	19.50	20.08	-0.58	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	-0.31	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:06	19.32	20.71	-1.39	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	-0.31	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:07	19.17	21.03	-1.86	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	-0.22	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:08	19.06	20.58	-1.52	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	-0.07	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:09	18.98	19.80	-0.82	0.00	0.00	0.13	0.13	0.20	-0.13	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:10	18.91	19.07	-0.16	0.00	0.00	20.92	20.89	0.00	-20.89	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:11	18.81	19.23	-0.42	0.00	0.00	22.81	22.78	0.00	-22.78	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:12	18.73	19.42	-0.69	0.00	0.00	22.33	22.30	0.00	-22.30	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:13	18.66	19.29	-0.63	0.00	0.00	22.09	22.06	0.00	-22.06	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:14	18.61	19.36	-0.75	0.00	0.00	17.71	17.68	0.40	-17.68	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:15	18.57	23.15	-4.58	0.00	0.00	1.48	1.48	1.00	-1.48	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:16	18.58	27.08	-8.50	0.00	0.00	1.77	1.76	1.50	-1.76	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:17	18.63	33.70	-15.07	0.00	0.00	2.37	2.36	2.10	-2.36	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:18	18.77	42.86	-24.09	0.00	0.00	2.27	2.25	2.00	-2.25	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:19	18.99	47.65	-28.66	0.00	0.00	3.52	3.48	3.40	-3.48	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:20	19.22	48.38	-29.16	0.00	0.00	4.15	4.10	3.80	-4.10	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:21	19.41	49.63	-30.22	0.00	0.00	3.54	3.50	3.40	-3.50	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:22	19.55	50.17	-30.62	0.00	0.00	3.24	3.20	3.00	-3.20	6.60	5.20	0.000	1	0	*
22/06:23	19.66	49.70	-30.04	0.00	0.00	2.46	2.43	2.30	-2.43	6.60	5.20	0.000	1	0	*
Итого:				0.00	0.00	133.46	133.07	23.10	-133.07			0.000	24	0	
Средние:	19.25	23.88	-4.63							6.60	5.20				

Период нормальной работы 24ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13099ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации