



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/02/22г.-19/03/22г.

Абонент: 2 Поселковая 49  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000  
Договорные расходы:  
М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тжв= 5.00 °С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч  
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч  
G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023      ВВОД 1      СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3      БД 1      ФТ=0      ТЗ=1      КС=0х42В6      ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/02/22	85.74	51.97	33.77	373.17	361.40	335.04	330.80	29.60	30.60	6.60	5.20	12.214	24	0	*
21/02/22	80.82	49.48	31.34	355.25	345.13	320.82	317.14	26.90	27.99	6.60	5.20	10.837	24	0	*
22/02/22	77.27	49.11	28.16	370.15	360.44	338.35	334.52	25.20	25.92	6.60	5.20	10.167	24	0	*
23/02/22	75.26	48.21	27.05	369.19	359.90	331.76	328.14	30.90	31.76	6.60	5.20	9.750	24	0	*
24/02/22	74.53	47.65	26.88	361.40	352.51	327.89	324.37	26.20	28.14	6.60	5.20	9.477	24	0	*
25/02/22	74.30	47.79	26.51	363.59	354.69	331.51	327.94	26.30	26.75	6.60	5.20	9.407	24	0	*
26/02/22	79.47	50.90	28.57	380.64	370.15	349.07	344.83	26.80	25.32	6.60	5.20	10.578	24	0	*
27/02/22	80.22	50.54	29.68	371.07	360.68	336.30	332.29	30.00	28.39	6.60	5.20	10.717	24	0	*
28/02/22	77.85	49.28	28.57	360.27	350.70	329.90	326.17	27.00	24.53	6.60	5.20	10.028	24	0	*
01/03/22	75.83	48.35	27.48	361.94	352.74	331.79	328.16	26.40	24.58	6.60	5.20	9.697	24	0	*
02/03/22	79.20	50.44	28.76	376.08	365.76	347.57	343.44	25.90	22.32	6.60	5.20	10.525	24	0	*
03/03/22	76.88	49.10	27.78	366.67	357.13	338.72	334.86	26.60	22.27	6.60	5.20	9.933	24	0	*
04/03/22	73.28	47.05	26.23	357.00	348.50	327.15	323.73	28.30	24.77	6.60	5.20	9.147	24	0	*
05/03/22	73.62	47.17	26.45	358.13	349.51	328.25	324.78	29.10	24.73	6.60	5.20	9.246	24	0	*
06/03/22	73.96	48.07	25.89	309.98	302.46	284.90	281.80	30.70	20.66	6.60	5.20	7.827	20	4	*
07/03/22	81.87	51.76	30.11	380.24	369.15	352.54	348.10	25.50	21.05	6.60	5.20	11.119	24	0	*
08/03/22	88.13	53.36	34.77	370.66	358.39	339.30	334.78	29.40	23.61	6.60	5.20	12.486	24	0	*
09/03/22	92.32	55.94	36.38	381.12	367.42	354.90	349.74	22.50	17.68	6.60	5.20	13.392	24	0	*
10/03/22	89.14	54.70	34.44	380.60	367.74	352.84	347.92	24.70	19.82	6.60	5.20	12.694	24	0	*
11/03/22	87.65	53.22	34.43	369.90	357.78	343.43	338.86	25.20	18.92	6.60	5.20	12.340	24	0	*
12/03/22	86.02	52.39	33.63	369.49	357.75	338.58	334.24	29.50	23.51	6.60	5.20	12.050	24	0	*
13/03/22	82.54	50.67	31.87	370.00	359.08	335.47	331.45	32.20	27.63	6.60	5.20	11.457	24	0	*
14/03/22	82.42	50.58	31.84	365.59	354.82	336.79	332.75	26.40	22.07	6.60	5.20	11.309	24	0	*
15/03/22	82.54	50.61	31.93	364.76	353.97	335.36	331.32	28.00	22.65	6.60	5.20	11.313	24	0	*
16/03/22	82.61	51.16	31.45	367.07	356.19	341.15	336.95	24.10	19.24	6.60	5.20	11.215	24	0	*
17/03/22	81.62	50.97	30.65	368.31	357.66	338.79	334.66	27.30	23.00	6.60	5.20	10.983	24	0	*
18/03/22	78.68	49.42	29.26	358.72	349.01	331.11	327.31	26.80	21.70	6.60	5.20	10.220	24	0	*
19/03/22	77.47	48.85	28.62	359.73	350.25	326.65	322.98	31.40	27.27	6.60	5.20	10.037	24	0	*
Итого:				10240.	9950.91	9385.9	9274.03	768.90	676.88			300.165	668	4	
Средние:	80.40	50.31	30.08							6.60	5.20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
9/02/22 24:00	150483.75	146310.79	132333.34	130890.77	20424.40	15420.02	4692.676	17555	674
9/03/22 24:00	160724.47	156261.70	141719.27	140164.80	21193.30	16096.90	4992.841	18223	678
Итого:	10240.72	9950.91	9385.93	9274.03	768.90	676.88	300.165	668	4

11.297

период нормальной работы 668ч  
период отсутств.счета тепл.энергии 4ч  
ремя работы прибора после сброса 18916ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_