

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 38483

Q=0,802/0/0,65

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО УК "Солнечный город"

ул.2-я Поселковая,49

за Сентябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич.	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.08	0	30155	23452	869,286	4335	1436	5287
С 20.09	24	30944	23631	899,561	5149	2395	6245
ИТОГО		789	179	30,275	814	959	958

ПУ № 161023

$Q_{\Sigma} = 48,238$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 959,00$	М ³
$V_{\text{х.в.}} =$	М ³

$Q(\text{от}) =$ _____ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 48,238$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 959,00$ м3

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/08/20г.-20/09/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 49 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280,00 м3/ч G под min = 1,75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут G обр max = 280,00 м3/ч G обр min = 1,75 м3/ч
 Tmax = 5,00°C G3 max = 2,00 м3/ч G min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАВ00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	
18.08.2020	63,25	26,08	37,17	24,82	24,38	1,09	1,09	24,80	23,29	6,60	5,20	0,888	24	0	*
19.08.2020	62,20	27,17	35,03	25,04	24,58	0,04	0,04	24,40	24,54	6,60	5,20	0,860	24	0	*
20.08.2020	62,81	26,98	35,83	25,72	25,26	1,15	1,15	25,40	24,11	6,60	5,20	0,904	24	0	*
21.08.2020	62,18	26,49	35,69	20,85	20,50	0,06	0,06	23,70	20,44	6,60	5,20	0,735	22	2	*
22.08.2020	62,92	26,49	36,43	26,17	25,69	0,30	0,30	25,30	25,39	6,60	5,20	0,936	24	0	*
23.08.2020	65,30	26,45	38,85	30,83	30,24	1,73	1,73	30,10	28,51	6,60	5,20	1,179	24	0	*
24.08.2020	64,47	26,25	38,22	25,60	25,14	1,45	1,45	25,70	23,69	6,60	5,20	0,963	24	0	*
25.08.2020	63,59	25,82	37,77	24,12	23,66	0,00	0,00	23,50	23,66	6,60	5,20	0,891	24	0	*
26.08.2020	64,25	26,67	37,58	26,53	26,04	0,10	0,10	25,70	25,94	6,60	5,20	0,981	24	0	*
27.08.2020	63,74	25,49	38,25	28,09	27,59	0,70	0,70	27,20	26,89	6,60	5,20	1,057	24	0	*
28.08.2020	63,88	26,14	37,74	26,09	25,61	0,82	0,82	26,10	24,79	6,60	5,20	0,974	24	0	*
29.08.2020	64,23	25,96	38,27	25,83	25,37	0,44	0,44	26,10	24,93	6,60	5,20	0,970	24	0	*
30.08.2020	65,85	25,99	39,86	28,12	27,56	0,00	0,00	27,70	27,56	6,60	5,20	1,093	24	0	*
31.08.2020	65,10	26,90	38,20	29,06	28,52	0,28	0,28	28,40	28,24	6,60	5,20	1,094	24	0	*
01.09.2020	63,96	26,83	37,13	25,13	24,68	1,23	1,23	24,80	23,45	6,60	5,20	0,913	24	0	*
02.09.2020	65,01	26,64	38,37	27,58	27,04	0,23	0,23	27,30	26,81	6,60	5,20	1,013	24	0	*
03.09.2020	65,11	26,30	38,81	26,23	25,72	0,19	0,19	25,70	25,53	6,60	5,20	0,996	24	0	*
04.09.2020	63,28	25,89	37,39	25,86	25,40	1,31	1,31	26,10	24,09	6,60	5,20	0,948	24	0	*
05.09.2020	63,89	25,87	38,02	28,09	27,57	0,01	0,01	27,80	27,56	6,60	5,20	1,060	24	0	*
06.09.2020	65,26	25,03	40,23	33,53	32,87	0,00	0,00	32,40	32,87	6,60	5,20	1,321	24	0	*
07.09.2020	63,63	23,40	40,23	29,58	29,03	0,31	0,31	28,90	28,72	6,60	5,20	1,153	24	0	*
08.09.2020	64,41	22,85	41,56	28,88	28,34	0,20	0,20	28,50	28,14	6,60	5,20	1,178	24	0	*
09.09.2020	56,32	22,02	34,30	25,79	25,44	0,64	0,64	25,20	24,80	6,60	5,20	0,858	24	0	*
10.09.2020	61,87	22,89	38,98	31,79	31,22	0,00	0,00	30,00	31,22	6,60	5,20	1,212	24	0	*
11.09.2020	62,21	23,36	38,85	30,48	29,96	0,38	0,38	27,70	29,58	6,60	5,20	1,168	24	0	*
12.09.2020	64,61	23,31	41,30	34,72	34,06	3,15	3,15	31,30	30,91	6,60	5,20	1,410	24	0	*
13.09.2020	65,41	22,85	42,56	36,31	35,61	2,10	2,10	33,60	33,51	6,60	5,20	1,502	24	0	*
14.09.2020	64,43	22,98	41,45	32,37	31,80	0,00	0,00	29,50	31,80	6,60	5,20	1,319	24	0	*
15.09.2020	58,71	62,13	-3,42	20,39	20,06	15,92	15,64	31,80	4,42	6,60	5,20	0,699	24	0	*
16.09.2020	25,75	63,46	-37,71	0,00	0,00	29,52	28,97	32,90	-28,97	6,60	5,20	0,000	24	0	*
17.09.2020	23,02	63,12	-40,10	0,00	0,00	29,97	29,43	33,10	-29,43	6,60	5,20	0,000	24	0	*
18.09.2020	22,54	64,85	-42,31	0,01	0,01	27,77	27,26	31,10	-27,25	6,60	5,20	0,000	24	0	*
19.09.2020	23,21	64,09	-40,88	0,02	0,02	28,17	27,65	31,50	-27,63	6,60	5,20	0,000	24	0	*
20.09.2020	22,98	65,35	-42,37	0,00	0,00	31,93	31,29	34,90	-31,29	6,60	5,20	0,000	24	0	*
Итого:				803,63	788,97	181,19	178,15	958,20	610,82			30,275	814	2	
Средние:	57,63	32,12	25,51							6,60	5,20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
17/08/20 24:00	30 877,24	30 155,31	23 674,75	23 452,96	5 287,10	6 702,35	869,286	4 335	670
20/09/20 24:00	31 680,87	30 944,28	23 855,94	23 631,11	6 245,30	7 313,17	899,561	5 149	672
Итого:	803,63	788,97	181,19	178,15	958,20	610,82	30,275	814	2

Период нормальной работы 814ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 2ч
 Время работы прибора после сброса 5821ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____