

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/05/21г.-20/06/21г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0х42В6

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/05/21	65.46	22.40	43.06	28.44	27.88	0.47	0.47	27.40	27.41	6.60	5.20	1.207	24	0	*
22/05/21	65.47	23.54	41.93	29.15	28.60	1.28	1.28	28.30	27.32	6.60	5.20	1.216	24	0	*
23/05/21	66.21	23.43	42.78	29.84	29.25	3.64	3.64	29.60	25.61	6.60	5.20	1.236	24	0	*
24/05/21	66.38	23.28	43.10	28.97	28.40	0.37	0.37	28.50	28.03	6.60	5.20	1.214	24	0	*
25/05/21	66.82	24.76	42.06	27.78	27.23	0.71	0.71	27.30	26.52	6.60	5.20	1.148	24	0	*
26/05/21	63.60	24.87	38.73	26.91	26.43	1.11	1.11	26.60	25.32	6.60	5.20	1.021	24	0	*
27/05/21	61.06	24.19	36.87	27.66	27.19	7.21	7.21	26.60	19.98	6.60	5.20	1.002	24	0	*
28/05/21	59.28	23.25	36.03	28.08	27.63	7.17	7.17	27.70	20.46	6.60	5.20	0.993	24	0	*
29/05/21	61.94	23.73	38.21	26.62	26.16	6.82	6.82	26.20	19.34	6.60	5.20	1.000	24	0	*
30/05/21	65.42	24.21	41.21	29.61	29.04	9.02	9.02	30.20	20.02	6.60	5.20	1.194	24	0	*
31/05/21	65.90	23.94	41.96	28.06	27.51	9.45	9.45	27.90	18.06	6.60	5.20	1.150	24	0	*
01/06/21	68.52	23.62	44.90	26.99	26.42	9.92	9.92	26.40	16.50	6.60	5.20	1.186	24	0	*
02/06/21	64.05	23.05	41.00	32.47	31.84	10.14	10.14	32.20	21.70	6.60	5.20	1.303	24	0	*
03/06/21	47.25	21.59	25.66	10.42	10.32	11.12	11.12	10.50	-0.80	6.60	5.20	0.259	24	0	*
04/06/21	20.18	19.33	0.85	0.00	0.00	12.35	12.35	0.00	-12.35	6.60	5.20	0.000	24	0	*
05/06/21	18.45	18.36	0.09	0.00	0.00	12.98	12.98	0.00	-12.98	6.60	5.20	0.000	24	0	*
06/06/21	18.70	18.76	-0.06	0.00	0.00	13.04	13.04	0.00	-13.04	6.60	5.20	0.000	24	0	*
07/06/21	18.65	18.72	-0.07	0.00	0.00	13.07	13.07	0.00	-13.07	6.60	5.20	0.000	24	0	*
08/06/21	18.02	18.03	-0.01	0.00	0.00	13.57	13.57	0.00	-13.57	6.60	5.20	0.000	24	0	*
09/06/21	17.33	17.34	-0.01	0.00	0.00	14.18	14.18	0.00	-14.18	6.60	5.20	0.000	24	0	*
10/06/21	17.02	17.04	-0.02	0.00	0.00	14.57	14.57	0.00	-14.57	6.60	5.20	0.000	24	0	*
11/06/21	16.92	16.95	-0.03	0.00	0.00	14.80	14.80	0.00	-14.80	6.60	5.20	0.000	24	0	*
12/06/21	16.85	16.89	-0.04	0.00	0.00	14.75	14.75	0.00	-14.75	6.60	5.20	0.000	24	0	*
13/06/21	17.10	17.16	-0.06	0.00	0.00	14.65	14.65	0.00	-14.65	6.60	5.20	0.000	24	0	*
14/06/21	17.29	17.34	-0.05	0.00	0.00	14.71	14.71	0.00	-14.71	6.60	5.20	0.000	24	0	*
15/06/21	17.79	17.84	-0.05	0.00	0.00	14.74	14.74	0.00	-14.74	6.60	5.20	0.000	24	0	*
16/06/21	18.14	18.17	-0.03	0.00	0.00	14.42	14.42	0.00	-14.42	6.60	5.20	0.000	24	0	*
17/06/21	17.68	18.43	-0.75	0.08	0.08	15.26	15.26	0.80	-15.18	6.60	5.20	0.000	24	0	*
18/06/21	20.54	53.55	-33.01	0.02	0.02	36.53	36.02	31.50	-36.00	6.60	5.20	0.000	24	0	*
19/06/21	21.39	56.00	-34.61	0.00	0.00	35.51	35.00	31.80	-35.00	6.60	5.20	0.000	24	0	*
20/06/21	22.15	56.95	-34.80	0.00	0.00	35.47	34.94	32.00	-34.94	6.60	5.20	0.000	24	0	*
Итого:				381.10	374.00	383.03	381.48	471.50	-7.48			15.129	744	0	
Средние:	64.15	29.55	34.60							6.60	5.20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
20/05/21 24:00	94579.72	91897.91	80162.99	79305.97	13397.90	12591.94	3088.918	10957	672
20/06/21 24:00	94960.82	92271.91	80546.02	79687.45	13869.40	12584.46	3104.047	11701	672
Итого:	381.10	374.00	383.03	381.48	471.50	-7.48	15.129	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 12ч16ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____