



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/10/21г.-21/11/21г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Адрес: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xB244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/21	61.36	40.67	20.69	123.30	121.19	106.32	105.47	15.72	5.41	4.16	3.067	0.558	24	0	
22/10/21	61.71	39.78	21.93	116.87	114.84	99.61	98.86	15.98	5.62	4.52	3.073	0.555	24	0	
23/10/21	61.27	39.19	22.08	113.05	111.11	95.09	94.37	16.74	5.68	4.68	3.023	0.570	24	0	
24/10/21	60.95	39.06	21.89	115.34	113.39	94.76	94.04	19.35	5.64	4.65	3.139	0.659	24	0	
25/10/21	61.88	39.59	22.29	114.13	112.13	96.48	95.76	16.37	5.72	4.68	3.065	0.570	24	0	
26/10/21	60.80	38.84	21.96	108.94	107.09	92.95	92.31	14.78	5.64	4.69	2.849	0.494	24	0	
27/10/21	62.46	38.31	24.15	107.54	105.62	89.60	88.94	16.68	5.64	4.76	3.105	0.559	24	0	
28/10/21	61.84	38.24	23.60	109.39	107.47	90.11	89.43	18.04	5.75	4.86	3.134	0.601	24	0	
29/10/21	62.33	38.20	24.13	108.12	106.20	90.26	89.56	16.64	5.77	4.88	3.112	0.556	24	0	
30/10/21	66.58	39.31	27.27	107.61	105.42	89.58	88.86	16.56	5.80	4.94	3.439	0.567	24	0	
31/10/21	62.87	37.94	24.93	106.70	104.78	88.25	87.68	17.10	5.83	4.98	3.174	0.555	24	0	
01/11/21	67.64	41.71	25.93	105.80	103.60	109.51	108.59	-4.99	5.93	5.04	2.858	0.139	24	0	*
02/11/21	74.02	45.35	28.67	105.33	102.78	123.16	121.94	-19.16	5.86	4.98	2.946	0.000	24	0	*
03/11/21	75.32	45.67	29.65	104.75	102.13	121.52	120.32	-18.19	6.28	5.41	3.027	0.000	24	0	*
04/11/21	73.46	45.20	28.26	109.25	106.64	122.28	121.08	-14.44	6.29	5.41	3.019	0.002	24	0	*
05/11/21	66.72	42.48	24.24	105.45	103.30	119.39	118.36	-15.06	6.23	5.40	2.514	0.003	24	0	*
06/11/21	62.93	40.63	22.30	104.19	102.31	117.29	116.33	-14.02	6.22	5.43	2.278	0.000	24	0	*
07/11/21	62.61	40.60	22.01	107.58	105.64	117.21	116.25	-10.61	6.21	5.42	2.331	0.010	24	0	*
08/11/21	62.46	42.69	19.77	119.82	117.69	138.91	137.67	-19.98	6.33	5.16	2.330	0.000	24	0	*
09/11/21	64.17	41.05	23.12	99.00	97.14	113.48	112.53	-15.39	6.23	5.50	2.242	0.000	24	0	*
10/11/21	63.94	41.25	22.69	100.98	99.12	114.04	113.08	-13.96	6.15	5.41	2.254	0.008	24	0	*
11/11/21	64.45	41.46	22.99	100.07	98.17	114.01	113.05	-14.88	6.12	5.38	2.258	0.000	24	0	*
12/11/21	65.11	41.44	23.67	97.09	95.21	113.12	112.17	-16.96	6.12	5.40	2.254	0.000	24	0	*
13/11/21	63.36	40.14	23.22	98.55	96.74	105.48	104.70	-7.96	6.06	5.37	2.360	0.115	24	0	*
14/11/21	65.66	41.21	24.45	101.11	99.13	111.73	110.77	-11.64	6.06	5.36	2.437	0.017	24	0	*
15/11/21	68.67	42.17	26.50	97.40	95.31	110.91	109.95	-14.64	6.13	5.44	2.526	0.003	24	0	*
16/11/21	78.52	46.20	32.32	100.80	98.09	115.60	114.42	-16.33	6.11	5.36	3.167	0.000	24	0	*
17/11/21	78.87	45.94	32.93	99.04	96.36	114.03	112.90	-16.54	6.11	5.38	3.170	0.000	24	0	*
18/11/21	80.35	47.56	32.79	104.68	101.70	120.55	119.25	-17.55	5.99	5.16	3.333	0.000	24	0	*
19/11/21	78.86	47.41	31.45	107.17	104.22	125.41	124.06	-19.84	5.80	4.89	3.278	0.000	24	0	*
20/11/21	73.57	45.78	27.79	109.04	106.41	127.15	125.87	-19.46	5.80	4.86	2.963	0.000	24	0	*
21/11/21	72.68	44.68	28.00	108.34	105.79	122.62	121.42	-15.63	5.73	4.87	2.967	0.005	24	0	*
Итого:				3416.4	3346.72	3510.4	3479.99	-133.27			90.692	6.546	768	0	
Средние:	67.10	41.86	25.23						5.94	5.07					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/10/21 24:00	22734.97	22173.64	19890.96	19660.93	2512.71	736.422	163.131	6752	4
21/11/21 24:00	26151.40	25520.36	23401.37	23140.92	2379.44	827.114	169.677	7520	4
Итого:	3416.43	3346.72	3510.41	3479.99	-133.27	90.692	6.546	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 7545ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_