

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483

Q=0,439

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК Солнечный город"

ул.2-я Поселковая, 53 Б

за Октябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич. (м3)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 16.09	00.00	0	8	0	9	49410	
По 20.10	24.00	6248	6103	97,398	848	49730	
ИТОГО		6248	6095	97,398	839	320	

ПУ № 175046

$Q_{\Sigma} = 106,200$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 329,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$$Q(\text{от}) = \underline{97,398} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{8,802} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{329,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 16/09/20г. -20/10/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Теплоучителитель ВКТ7 сеп. N 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сеп. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=1 Т3=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
16/09/20	25.62	52.11	-26.49	0.00	0.00	17.95	17.71	-17.71	7.45	7.82	0.000	0.000	24	0	*
17/09/20	24.17	52.79	-28.62	0.00	0.00	18.72	18.48	-18.48	7.29	7.75	0.000	0.000	24	0	*
18/09/20	24.30	52.51	-28.21	0.00	0.00	18.05	17.83	-17.83	7.02	7.51	0.000	0.000	24	0	*
19/09/20	23.88	53.42	-29.54	0.00	0.00	19.66	19.42	-19.42	6.86	7.35	0.000	0.000	24	0	*
20/09/20	24.08	54.75	-30.67	0.00	0.00	20.43	20.16	-20.16	7.25	7.74	0.000	0.000	24	0	*
21/09/20	23.14	46.85	-23.71	0.00	0.00	17.19	17.00	-17.00	6.63	7.03	0.000	0.000	24	0	*
22/09/20	22.62	52.28	-29.66	0.00	0.00	18.23	18.00	-18.00	6.93	7.32	0.000	0.000	24	0	*
23/09/20	22.50	51.48	-28.98	0.00	0.00	20.16	19.92	-19.92	6.82	7.16	0.000	0.000	23	1	*
24/09/20	21.77	47.89	-26.12	0.00	0.00	19.61	19.39	-19.39	5.71	6.04	0.000	0.000	24	0	*
25/09/20	21.98	48.48	-26.50	0.00	0.00	19.54	19.33	-19.33	5.14	4.99	0.347	0.338	24	0	*
26/09/20	18.89	65.23	3.66	77.19	75.54	83.13	81.51	-5.97	6.47	5.41	1.107	1.082	24	0	*
27/09/20	18.72	68.63	0.09	244.32	239.14	226.94	222.12	17.02	6.31	5.86	2.082	0.943	24	0	*
28/09/20	19.64	64.53	5.11	225.93	221.00	208.96	205.00	16.00	5.93	5.90	3.428	0.899	24	0	*
29/09/20	17.58	61.09	10.49	246.16	240.51	228.28	224.37	16.14	5.68	5.51	3.922	0.937	24	0	*
30/09/20	19.72	58.74	10.98	278.73	272.64	259.48	255.35	17.29	5.52	5.36	3.997	0.705	24	0	*
01/10/20	17.74	58.25	12.49	269.48	263.45	254.85	250.86	12.59	5.14	5.11	2.597	0.391	24	0	*
02/10/20	18.47	57.13	11.34	201.56	197.28	197.91	194.88	2.40	5.64	5.29	4.164	0.720	24	0	*
03/10/20	18.85	59.17	10.68	329.69	322.50	314.27	309.21	13.29	5.97	5.50	4.291	0.870	24	0	*
04/10/20	18.24	58.04	10.20	342.17	335.00	323.57	318.54	16.46	5.80	5.32	4.420	0.828	24	0	*
05/10/20	19.36	57.09	12.27	298.29	291.84	280.02	275.78	16.06	6.12	5.41	4.380	0.667	24	0	*
06/10/20	18.41	55.03	13.38	283.66	277.68	268.14	264.35	13.33	5.83	5.27	4.331	0.690	24	0	*
07/10/20	18.89	54.34	14.55	255.18	249.73	238.82	235.53	14.20	5.41	4.95	4.352	0.729	24	0	*
08/10/20	18.37	53.17	15.20	243.27	238.12	225.87	222.90	15.22	5.53	5.05	4.432	0.748	24	0	*
09/10/20	18.46	53.11	15.35	245.02	239.87	227.34	224.31	15.56	5.55	5.03	4.526	0.802	24	0	*
10/10/20	18.51	53.42	15.09	252.00	246.68	233.21	230.07	16.61	5.55	5.01	4.782	0.927	24	0	*
11/10/20	19.65	54.40	15.25	258.14	252.51	236.98	233.71	18.80	5.71	5.11	4.611	0.744	24	0	*
12/10/20	17.49	55.36	15.13	261.75	255.93	244.69	241.21	14.72	5.44	5.05	4.536	0.729	24	0	*
13/10/20	17.50	55.60	14.90	261.34	255.51	244.60	241.09	14.42	5.70	5.03	4.541	0.685	24	0	*
14/10/20	17.32	54.75	15.57	242.98	237.57	228.93	225.74	11.83	5.44	4.92	4.284	0.590	24	0	*
15/10/20	17.10	56.07	15.03	262.58	256.62	246.85	243.26	13.36	5.70	5.03	4.541	0.685	24	0	*
16/10/20	19.64	55.23	14.41	263.91	258.15	248.24	244.72	13.43	5.93	5.22	4.396	0.675	24	0	*
17/10/20	17.34	55.86	14.48	264.76	258.89	250.04	246.42	12.47	5.98	5.22	4.385	0.637	24	0	*
18/10/20	17.94	53.55	14.39	254.66	249.36	237.43	234.26	15.10	5.75	5.06	4.319	0.730	24	0	*
19/10/20	19.37	54.38	14.99	258.77	253.15	241.16	237.85	15.30	5.90	5.15	4.549	0.758	24	0	*
20/10/20	17.87	56.07	14.80	265.93	259.96	248.46	244.83	15.13	6.08	5.24	4.619	0.772	24	0	*
Итого:				6387.47	6248.63	6187.71	6095.11	153.52			97.398	18.596	839	1	
Средние:	56.35	55.45	0.90						6.04	5.79					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
15/09/20 24:00	0.00	0.00	8.48	8.34	-8.34	0.000	0.000	9	1
20/10/20 24:00	6387.47	6248.63	6196.19	6103.45	145.18	97.398	18.596	848	2
Итого:	6387.47	6248.63	6187.71	6095.11	153.52	97.398	18.596	839	1

Период нормальной работы 839ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 865ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____