

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483

Q=0,439

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК Солнечный город"

ул.2-я Поселковая, 53 Б

за Январь 2020 г.

| Период отчета | | Количество теплоносителя (отопление) | | Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление | Время работы (час) | Показания по счетчику ГВС механич. | Показания по счетчику ГВС (м3) |
|---------------|-------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| дата | время | по подаче (т) | по обратке (т) | | | | |
| С 19.12 | 0 | 116133 | 102303 | 3448,578 | 27445 | 45720 | |
| По 18.01 | 24 | 121088 | 106751 | 3601,853 | 28189 | 46225 | |
| ИТОГО | | 4955 | 4448 | 153,275 | 744 | 505 | |

ПУ № 175046

| |
|---|
| $Q_{\Sigma} = 153,275$ Гкал |
| $V_{\text{подп}} = 507,08$ м ³ |
| $V_{\text{х.в.}} =$ м ³ |

$$Q(\text{от}) = \underline{153,275} \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,000} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{507,08} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ___ + ___ = ___

Исполнитель Тимошенко Ю. А.

ООО "Актив-Энерго"
ИНН 5501194860 КПП 550101001
Для справок и актов

Всё в!
до [подпись] до

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/12/19г.-18/01/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____

Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 53 Б Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0 Пределы измерений: _____

Договорные расходы: G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч

И сет. воды= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч

Тхв= 5,00°C G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x0D8A ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 19.12.2019 | 73,42 | 45,81 | 27,61 | 151,02 | 147,4 | 131,07 | 129,78 | 17,62 | 6,8 | 5,24 | 4,792 | 0,722 | 24 | 0 | * |
| 20.12.2019 | 74 | 46,26 | 27,74 | 149,37 | 145,74 | 130,27 | 128,98 | 16,76 | 6,8 | 5,27 | 4,733 | 0,688 | 24 | 0 | * |
| 21.12.2019 | 72,67 | 46,26 | 26,41 | 156,19 | 152,5 | 134,22 | 132,83 | 19,67 | 6,8 | 5,26 | 4,838 | 0,815 | 24 | 0 | * |
| 22.12.2019 | 71,95 | 46,18 | 25,77 | 155,42 | 151,83 | 133,92 | 132,56 | 19,27 | 6,8 | 5,23 | 4,708 | 0,79 | 24 | 0 | * |
| 23.12.2019 | 72,97 | 45,96 | 27,01 | 148,41 | 144,91 | 129,6 | 128,34 | 16,57 | 6,8 | 5,26 | 4,594 | 0,675 | 24 | 0 | * |
| 24.12.2019 | 72,37 | 45,89 | 26,48 | 150,64 | 147,13 | 130,97 | 129,67 | 17,46 | 6,8 | 5,28 | 4,609 | 0,715 | 24 | 0 | * |
| 25.12.2019 | 71,95 | 46,23 | 25,72 | 157,77 | 154,16 | 134,12 | 132,76 | 21,4 | 6,8 | 5,26 | 4,85 | 0,88 | 24 | 0 | * |
| 26.12.2019 | 72,11 | 46,04 | 26,07 | 153,31 | 149,78 | 131,35 | 129,99 | 19,79 | 6,8 | 5,27 | 4,719 | 0,812 | 24 | 0 | * |
| 27.12.2019 | 82,07 | 48,98 | 33,09 | 146,87 | 142,58 | 128,41 | 126,99 | 15,59 | 6,8 | 5,33 | 5,409 | 0,691 | 24 | 0 | * |
| 28.12.2019 | 84,52 | 50,03 | 34,49 | 149,61 | 144,99 | 129,29 | 127,82 | 17,17 | 6,8 | 5,28 | 5,778 | 0,776 | 24 | 0 | * |
| 29.12.2019 | 85,14 | 51,05 | 34,09 | 153,7 | 148,92 | 133,4 | 131,79 | 17,13 | 6,8 | 5,27 | 5,873 | 0,786 | 24 | 0 | * |
| 30.12.2019 | 85,23 | 51,42 | 33,81 | 156,86 | 151,97 | 135,53 | 133,85 | 18,12 | 6,8 | 5,16 | 5,987 | 0,842 | 24 | 0 | * |
| 31.12.2019 | 84,23 | 50,54 | 33,69 | 154,4 | 149,69 | 132,88 | 131,29 | 18,4 | 6,8 | 5,02 | 5,887 | 0,834 | 24 | 0 | * |
| 01.01.2020 | 80,53 | 50,18 | 30,35 | 155,27 | 150,87 | 139,73 | 138,08 | 12,79 | 6,8 | 5,11 | 5,16 | 0,575 | 24 | 0 | * |
| 02.01.2020 | 70,24 | 45,78 | 24,46 | 153,05 | 149,67 | 135,79 | 134,5 | 15,17 | 6,8 | 5,11 | 4,281 | 0,61 | 24 | 0 | * |
| 03.01.2020 | 69,85 | 45,51 | 24,34 | 152,01 | 148,7 | 134,21 | 132,86 | 15,84 | 6,8 | 5,15 | 4,263 | 0,641 | 24 | 0 | * |
| 04.01.2020 | 71,73 | 45,9 | 25,83 | 151,39 | 147,92 | 132,5 | 131,16 | 16,76 | 6,8 | 5,04 | 4,508 | 0,688 | 24 | 0 | * |
| 05.01.2020 | 69,8 | 45,15 | 24,65 | 150,45 | 147,19 | 130,89 | 129,61 | 17,58 | 6,8 | 5,04 | 4,336 | 0,703 | 24 | 0 | * |
| 06.01.2020 | 70,5 | 45,45 | 25,05 | 150,28 | 146,95 | 132,3 | 130,99 | 15,96 | 6,8 | 5,05 | 4,33 | 0,649 | 24 | 0 | * |
| 07.01.2020 | 71,47 | 46,16 | 25,31 | 152,15 | 148,69 | 133,62 | 132,23 | 16,46 | 6,8 | 5,08 | 4,442 | 0,677 | 24 | 0 | * |
| 08.01.2020 | 72,64 | 46,01 | 26,63 | 149,59 | 146,09 | 129,81 | 128,53 | 17,56 | 6,8 | 5,01 | 4,612 | 0,722 | 24 | 0 | * |
| 09.01.2020 | 76,48 | 48,17 | 28,31 | 151,89 | 147,96 | 134,16 | 132,72 | 15,24 | 6,8 | 5,1 | 4,849 | 0,66 | 24 | 0 | * |
| 10.01.2020 | 78,15 | 54,22 | 23,93 | 204,73 | 199,23 | 186,63 | 184,09 | 15,14 | 6,8 | 5,15 | 5,519 | 0,733 | 24 | 0 | * |
| 11.01.2020 | 80,87 | 60,48 | 20,39 | 291,15 | 282,87 | 273,28 | 268,7 | 14,17 | 6,8 | 5,23 | 6,564 | 0,789 | 24 | 0 | * |
| 12.01.2020 | 85,31 | 63,88 | 21,43 | 299,45 | 290,09 | 281,71 | 276,46 | 13,63 | 6,8 | 5,16 | 7,038 | 0,804 | 24 | 0 | * |
| 13.01.2020 | 82,43 | 61,07 | 21,36 | 253,31 | 245,85 | 237,28 | 233,21 | 12,64 | 6,8 | 5,22 | 5,972 | 0,658 | 24 | 0 | * |
| 14.01.2020 | 72,88 | 45,86 | 27,02 | 103,66 | 101,2 | 91,98 | 91,08 | 10,12 | 6,8 | 4,03 | 3,147 | 0,404 | 24 | 0 | * |
| 15.01.2020 | 71,55 | 46,16 | 25,39 | 146,99 | 143,63 | 129,78 | 128,48 | 15,15 | 6,8 | 5,11 | 4,269 | 0,621 | 24 | 0 | * |
| 16.01.2020 | 70,54 | 44,9 | 25,64 | 141,44 | 138,3 | 124,59 | 123,37 | 14,93 | 6,8 | 5,09 | 4,143 | 0,595 | 24 | 0 | * |
| 17.01.2020 | 70,76 | 45,7 | 25,06 | 147,86 | 144,53 | 130,49 | 129,23 | 15,3 | 6,8 | 5,17 | 4,245 | 0,625 | 24 | 0 | * |
| 18.01.2020 | 75,48 | 47,2 | 28,28 | 147,78 | 144,08 | 127,75 | 126,39 | 17,69 | 6,8 | 5,13 | 4,82 | 0,751 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 5086,02 | 4955,42 | 4501,53 | 4448,34 | 507,08 | | | 153,275 | 21,931 | 744 | 0 | |
| Средние: | 75,61 | 48,66 | 26,95 | | | | | | 6,80 | 5,13 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 18/12/19 24:00 | 118970,36 | 116133,14 | 103507,59 | 102303,24 | 13829,9 | 3448,578 | 647,36 | 27445 | 811 |
| 18/01/20 24:00 | 124056,38 | 121088,56 | 108009,12 | 106751,58 | 14336,98 | 3601,853 | 669,291 | 28189 | 811 |
| Итого: | 5086,02 | 4955,42 | 4501,53 | 4448,34 | 507,08 | 153,275 | 21,931 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29000ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации