

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал



Договор № 3-38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за август 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.07	00	17216	15325	570,071	4500	53392	
20.08	24	17325	16394	575,872	5291	54248	
ИТОГО		108	1069	5,801	791	856	

ПУ № 175046

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	59,203	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	1177	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/21г.-20/08/21г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 °С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	VOC	HC
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/07/21	26.15	50.88	-24.73	0.00	0.00	40.59	40.13	-40.13	7.56	7.73	0.000	0.000	24	0	*
20/07/21	26.27	50.67	-24.40	0.00	0.00	39.62	39.15	-39.15	6.86	7.03	0.000	0.000	24	0	*
21/07/21	26.76	52.10	-25.34	0.00	0.00	39.97	39.47	-39.47	6.41	6.57	0.000	0.000	24	0	*
22/07/21	27.33	53.40	-26.07	0.00	0.00	39.91	39.39	-39.39	6.59	6.76	0.000	0.000	24	0	*
23/07/21	27.88	54.57	-26.69	0.00	0.00	37.29	36.78	-36.78	6.22	6.39	0.000	0.000	24	0	*
24/07/21	28.44	55.21	-26.77	0.00	0.00	38.11	37.57	-37.57	6.50	6.67	0.000	0.000	24	0	*
25/07/21	28.54	53.44	-24.90	0.00	0.00	39.40	38.89	-38.89	6.30	6.47	0.000	0.000	24	0	*
26/07/21	28.19	52.20	-24.01	0.00	0.00	38.32	37.85	-37.85	6.21	6.38	0.000	0.000	24	0	*
27/07/21	27.99	54.97	-26.98	0.00	0.00	37.90	37.38	-37.38	6.24	6.40	0.000	0.000	24	0	*
28/07/21	28.07	55.22	-27.15	0.00	0.00	38.17	37.63	-37.63	6.09	6.26	0.000	0.000	24	0	*
29/07/21	27.93	55.55	-27.62	0.00	0.00	39.84	39.28	-39.28	6.16	6.32	0.000	0.000	24	0	*
30/07/21	27.85	54.97	-27.12	0.00	0.00	37.37	36.85	-36.85	6.21	6.37	0.000	0.000	24	0	*
31/07/21	27.73	54.10	-26.37	0.00	0.00	37.65	37.11	-37.11	6.21	6.37	0.000	0.000	24	0	*
01/08/21	28.36	55.86	-27.50	0.00	0.00	41.28	40.68	-40.68	6.24	6.41	0.000	0.000	24	0	*
02/08/21	28.75	55.15	-26.40	0.00	0.00	34.49	34.01	-34.01	5.92	6.08	0.000	0.000	23	1	*
03/08/21	28.66	53.72	-25.06	0.00	0.00	33.42	32.96	-32.96	5.28	5.44	0.000	0.000	24	0	*
04/08/21	27.31	48.87	-21.56	0.00	0.00	22.27	22.06	-22.06	3.62	3.79	0.000	0.000	24	0	*
05/08/21	27.41	51.85	-24.44	0.00	0.00	40.41	39.91	-39.91	6.18	6.34	0.000	0.000	24	0	*
06/08/21	28.51	55.68	-27.17	0.00	0.00	36.92	36.40	-36.40	6.16	6.32	0.000	0.000	24	0	*
07/08/21	28.95	55.89	-26.94	0.00	0.00	37.06	36.51	-36.51	6.25	6.42	0.000	0.000	24	0	*
08/08/21	29.10	55.57	-26.47	0.00	0.00	36.95	36.41	-36.41	6.25	6.42	0.000	0.000	24	0	*
09/08/21	28.91	55.27	-26.36	0.00	0.00	38.29	37.74	-37.74	6.08	6.25	0.000	0.000	24	0	*
10/08/21	28.94	55.39	-26.45	0.00	0.00	37.64	37.10	-37.10	5.94	6.11	0.000	0.000	24	0	*
11/08/21	28.45	54.22	-25.77	0.00	0.00	38.58	38.05	-38.05	5.99	6.17	0.000	0.000	24	0	*
12/08/21	27.09	50.47	-23.38	0.00	0.00	37.77	37.31	-37.31	5.52	5.68	0.000	0.000	24	0	*
13/08/21	27.13	56.12	-28.99	0.00	0.00	38.52	37.99	-37.99	5.88	6.03	0.000	0.000	24	0	*
14/08/21	27.81	57.29	-29.48	0.00	0.00	38.33	37.72	-37.72	5.88	6.04	0.000	0.000	24	0	*
15/08/21	28.32	57.73	-29.41	0.00	0.00	39.07	38.44	-38.44	5.81	5.98	0.000	0.000	24	0	*
16/08/21	28.34	56.05	-27.71	0.00	0.00	25.53	25.17	-25.17	4.37	4.54	0.000	0.000	24	0	*
17/08/21	56.60	37.20	19.40	20.17	19.87	3.12	3.12	16.75	3.03	3.11	1.022	0.803	24	0	*
18/08/21	57.80	46.98	10.82	30.18	29.71	0.00	0.00	29.71	4.00	4.04	1.568	1.253	24	0	*
19/08/21	59.14	47.97	11.17	29.68	29.23	0.00	0.00	29.23	4.05	4.11	1.581	1.265	24	0	*
20/08/21	59.70	48.66	11.04	30.28	29.83	0.00	0.00	29.83	4.12	4.18	1.630	1.309	24	0	*
Итого:				110.31	108.64	1083.7	1069.06	-960.42			5.801	4.630	791	1	
Средние:	31.64	53.12	-21.47						5.76	5.91					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VHP	VOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
18/07/21 24:00	17689.98	17216.98	15515.32	15325.16	1891.82	570.071	95.985	4500	0
20/08/21 24:00	17800.29	17325.62	16599.11	16394.22	931.40	575.872	100.615	5291	1
Итого:	110.31	108.64	1083.79	1069.06	-960.42	5.801	4.630	791	1

период нормальной работы 791ч
период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
ремя работы прибора после сброса 5303ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____