

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483

Q=0,439

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК Солнечный город"

ул.2-я Поселковая, 53 Б

за Февраль 2021 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич.	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
с 20.01	0	1317	1209	47,944	180	51015	
По 17.02	24	6124	5592	213,624	876	51356	
ИТОГО		4807	4383	165,68	696	341	

ПУ № 175046

$Q_{\Sigma} = 165,680$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 424,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$$Q(\text{от}) = \underline{165,680} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{424,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



СЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/21г.-17/02/21г.

Абонент:

Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 53 Б
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. II 0

Договорные расходы:

M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x0D8A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20.01.2021	97,01	63,82	33,19	180,50	173,43	162,64	159,59	13,84	5,97	4,57	6,586	0,804	24	0	
21.01.2021	96,77	63,94	32,83	182,33	175,21	163,66	160,62	14,59	6,02	4,59	6,627	0,854	24	0	
22.01.2021	98,39	64,44	33,95	179,65	172,41	161,78	158,73	13,68	5,92	4,53	6,688	0,808	24	0	
23.01.2021	100,54	65,04	35,50	178,23	170,84	160,06	156,98	13,86	5,88	4,52	6,919	0,825	24	0	
24.01.2021	103,04	64,85	38,19	175,69	168,01	155,15	152,20	15,81	5,82	4,51	7,386	0,930	24	0	
25.01.2021	102,99	65,55	37,44	179,39	171,59	160,11	156,97	14,62	5,87	4,50	7,334	0,879	24	0	
26.01.2021	96,35	62,97	33,38	180,47	173,47	162,50	159,56	13,91	5,90	4,51	6,613	0,795	24	0	
27.01.2021	85,28	58,55	26,73	185,84	180,04	167,70	165,02	14,99	6,00	4,51	5,619	0,779	24	0	
28.01.2021	79,27	54,46	24,81	175,93	171,08	158,97	156,76	14,32	5,88	4,54	4,957	0,700	24	0	
29.01.2021	78,60	54,11	24,49	174,91	170,16	157,53	155,39	14,77	5,91	4,58	4,895	0,715	24	0	
30.01.2021	82,18	55,66	26,52	171,83	166,77	155,48	153,24	13,53	5,89	4,62	5,112	0,686	24	0	
31.01.2021	84,82	57,58	27,24	177,51	172,00	158,60	156,15	15,85	5,94	4,57	5,527	0,820	24	0	
01.02.2021	86,06	58,35	27,71	176,85	171,24	159,56	157,04	14,20	5,87	4,52	5,513	0,754	24	0	
02.02.2021	83,96	56,54	27,42	167,71	162,63	150,70	148,47	14,16	5,85	4,66	5,194	0,713	24	0	
03.02.2021	75,69	52,24	23,45	166,64	162,43	149,63	147,73	14,70	5,72	4,53	4,507	0,687	24	0	
04.02.2021	78,63	53,22	25,41	165,55	161,06	147,73	145,79	15,27	5,90	4,71	4,831	0,725	24	0	
05.02.2021	78,56	53,74	24,82	168,61	164,03	152,09	150,07	13,96	6,03	4,78	4,756	0,674	24	0	
06.02.2021	75,65	52,70	22,95	173,31	168,93	155,82	153,77	15,16	6,01	4,69	4,601	0,716	24	0	
07.02.2021	76,00	52,06	23,94	168,48	164,19	149,42	147,54	16,65	6,03	4,78	4,715	0,769	24	0	
08.02.2021	82,13	55,50	26,63	169,57	164,57	153,14	150,95	13,62	6,15	4,89	5,072	0,687	24	0	
09.02.2021	88,15	57,43	30,72	166,91	161,39	147,62	145,36	16,03	6,06	4,86	5,805	0,835	24	0	
10.02.2021	97,70	62,82	34,88	171,24	164,42	153,36	150,58	13,84	6,06	4,82	6,552	0,799	24	0	
11.02.2021	100,99	64,67	36,32	175,48	168,11	156,25	153,27	14,84	6,10	4,80	7,011	0,878	24	0	
12.02.2021	98,91	63,55	35,36	174,57	167,50	155,32	152,45	15,05	6,03	4,74	6,823	0,869	24	0	
13.02.2021	91,31	59,70	31,61	170,73	164,70	152,84	150,36	14,34	5,96	4,72	6,002	0,770	24	0	
14.02.2021	80,69	54,95	25,74	175,01	170,05	155,78	153,60	16,45	6,00	4,67	5,203	0,797	24	0	
15.02.2021	74,86	49,38	25,48	155,13	151,26	139,29	137,66	13,60	6,00	4,71	4,461	0,587	24	0	
16.02.2021	80,80	49,39	31,41	144,05	139,93	127,00	125,56	14,37	5,98	4,69	5,036	0,642	24	0	
17.02.2021	85,96	50,93	35,03	139,64	135,21	123,80	122,26	12,95	5,94	4,72	5,335	0,598	24	0	
Итого:				4971,76	4806,63	4453,53	4383,67	422,96			165,680	22,095	696	0	
Средние:	87,63	57,87	29,76						5,95	4,65					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/01/21 24:00	1 368,36	1 317,45	1 231,21	1 209,17	108,28	47,944	6,133	180	0
17/02/21 24:00	6 340,12	6 124,08	5 684,74	5 592,84	531,24	213,624	28,228	876	0
Итого:	4 971,76	4 806,63	4 453,53	4 383,67	422,96	165,680	22,095	696	0

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 876ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации