

Теплоисточник
 Система 2 - х трубная
 ГВС Открытая
 Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483

Q=0,439

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК Солнечный город"
ул.2-я Поселковая, 53 Б
за Март 2019 г.

| Период отчета | | Количество теплоносителя | | Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление | Время работы (час) | Показания по счетчику ГВС механич. | Показания по счетчику ГВС (м3) |
|---------------|-------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| дата | время | по подаче (т) | по обратке (т) | | | | |
| С 18.02 | 0 | 88607 | 78914 | 2739,151 | 20171 | 41052 | |
| По 17.03 | 24 | 92834 | 82631 | 2862,67 | 20843 | 41507 | |
| ИТОГО | | 4227 | 3717 | 123,519 | 672 | 455 | |

ПУ № 175046

| |
|---|
| $Q_{\Sigma} = 123,519$ Гкал |
| $V_{\text{подп}} = 509,36$ м ³ |
| $V_{\text{х.в.}} =$ м ³ |

$Q(\text{от}) = \underline{123,519}$ Гкал

$Q(\text{гвс}) = \underline{0,000}$ Гкал

$V_{\text{подп}} = \underline{509,36}$ м³

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



109 *[Handwritten signature]* 03 19

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/02/19г.-17/03/19г.

Абонент:
Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 53 Б
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тхв= 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x0D6A ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 18.02.2019 | 75,26 | 49,01 | 26,25 | 149,86 | 146,11 | 126,01 | 124,6 | 21,51 | 6,22 | 5,16 | 4,783 | 0,952 | 24 | 0 | |
| 19.02.2019 | 73,32 | 46,82 | 26,5 | 131,28 | 128,16 | 109,18 | 108,03 | 20,13 | 5,22 | 4,36 | 4,238 | 0,828 | 24 | 0 | |
| 20.02.2019 | 72,41 | 47,84 | 24,57 | 149,27 | 145,8 | 122,29 | 120,97 | 24,83 | 6,09 | 5,05 | 4,647 | 1,065 | 24 | 0 | |
| 21.02.2019 | 72,28 | 47,07 | 25,21 | 152,07 | 148,53 | 130,54 | 129,19 | 19,34 | 6,07 | 5,11 | 4,559 | 0,811 | 24 | 0 | |
| 22.02.2019 | 70,73 | 45,98 | 24,75 | 155,66 | 152,15 | 136 | 134,63 | 17,52 | 6,09 | 5,16 | 4,481 | 0,72 | 24 | 0 | |
| 23.02.2019 | 71,8 | 46,54 | 25,26 | 156,56 | 152,96 | 136,81 | 135,42 | 17,54 | 6,08 | 5,15 | 4,589 | 0,724 | 24 | 0 | |
| 24.02.2019 | 72,02 | 46,43 | 25,59 | 156,86 | 153,22 | 135,18 | 133,79 | 19,43 | 5,99 | 5,09 | 4,725 | 0,803 | 24 | 0 | |
| 25.02.2019 | 72,11 | 45,84 | 26,27 | 151,81 | 148,31 | 131,83 | 130,52 | 17,79 | 6,01 | 5,15 | 4,623 | 0,725 | 24 | 0 | |
| 26.02.2019 | 73,74 | 46,79 | 26,95 | 155,19 | 151,44 | 135,6 | 134,19 | 17,25 | 6,09 | 5,18 | 4,799 | 0,723 | 24 | 0 | |
| 27.02.2019 | 76,49 | 46,79 | 29,7 | 139,39 | 135,77 | 121,44 | 120,18 | 15,59 | 5,2 | 4,44 | 4,687 | 0,645 | 24 | 0 | |
| 28.02.2019 | 75,27 | 47,77 | 27,5 | 156,34 | 152,44 | 136,41 | 134,97 | 17,47 | 6,15 | 5,23 | 4,936 | 0,745 | 24 | 0 | |
| 01.03.2019 | 75,63 | 48,13 | 27,5 | 157,65 | 153,67 | 138,49 | 136,98 | 16,69 | 6,14 | 5,19 | 4,945 | 0,72 | 24 | 0 | |
| 02.03.2019 | 74,6 | 48,11 | 26,49 | 160,4 | 156,47 | 140,2 | 138,65 | 17,82 | 6,17 | 5,2 | 4,914 | 0,765 | 24 | 0 | |
| 03.03.2019 | 71,37 | 47 | 24,37 | 163,21 | 159,51 | 141,71 | 140,27 | 19,24 | 6,09 | 5,1 | 4,692 | 0,805 | 24 | 0 | |
| 04.03.2019 | 69,97 | 46,47 | 23,5 | 160,52 | 156,98 | 141,66 | 140,25 | 16,73 | 6,07 | 5,07 | 4,381 | 0,693 | 24 | 0 | |
| 05.03.2019 | 69,46 | 45,5 | 23,96 | 156,82 | 153,42 | 136,36 | 135,02 | 18,4 | 5,99 | 5,06 | 4,42 | 0,746 | 24 | 0 | |
| 06.03.2019 | 69,77 | 45,9 | 23,87 | 157,4 | 153,95 | 138,3 | 136,9 | 17,05 | 5,98 | 5,03 | 4,37 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 07.03.2019 | 69,73 | 46,66 | 23,07 | 163,08 | 159,53 | 143,92 | 142,45 | 17,08 | 6,02 | 5 | 4,395 | 0,712 | 24 | 0 | |
| 08.03.2019 | 69,49 | 46,12 | 23,37 | 159,87 | 156,39 | 138,65 | 137,28 | 19,11 | 6,02 | 5,06 | 4,441 | 0,783 | 24 | 0 | |
| 09.03.2019 | 69,62 | 45,52 | 24,1 | 153,08 | 149,7 | 134,62 | 133,3 | 16,4 | 5,99 | 5,08 | 4,272 | 0,664 | 24 | 0 | |
| 10.03.2019 | 69,04 | 45,11 | 23,93 | 153,17 | 149,86 | 133,1 | 131,83 | 18,03 | 5,95 | 5,07 | 4,309 | 0,717 | 24 | 0 | |
| 11.03.2019 | 68,92 | 45,99 | 22,93 | 159,83 | 156,39 | 140,83 | 139,42 | 16,97 | 6,03 | 5,05 | 4,279 | 0,694 | 24 | 0 | |
| 12.03.2019 | 66,16 | 44,88 | 21,28 | 158,48 | 155,36 | 139,78 | 138,43 | 16,93 | 6 | 5,02 | 3,98 | 0,669 | 24 | 0 | |
| 13.03.2019 | 65 | 44,04 | 20,96 | 156,17 | 153,17 | 136,84 | 135,61 | 17,56 | 5,99 | 5,06 | 3,897 | 0,684 | 24 | 0 | |
| 14.03.2019 | 64,25 | 43,95 | 20,3 | 158,35 | 155,37 | 137,88 | 136,62 | 18,75 | 5,96 | 5,01 | 3,884 | 0,727 | 24 | 0 | |
| 15.03.2019 | 63,72 | 43,51 | 20,21 | 154,14 | 151,3 | 135,92 | 134,74 | 16,56 | 6,01 | 5,09 | 3,693 | 0,635 | 24 | 0 | |
| 16.03.2019 | 63,14 | 42,26 | 20,88 | 148,56 | 145,87 | 128,18 | 127,14 | 18,73 | 5,98 | 5,14 | 3,743 | 0,695 | 24 | 0 | |
| 17.03.2019 | 63,91 | 42,27 | 21,64 | 147,49 | 144,77 | 126,94 | 125,86 | 18,91 | 5,96 | 5,14 | 3,837 | 0,706 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 4322,51 | 4226,60 | 3754,67 | 3717,24 | 509,36 | | | 123,519 | 20,850 | 672 | 0 | |
| Средние: | 70,33 | 46,01 | 24,32 | | | | | | 5,98 | 5,05 | | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|----------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 17/02/19 24:00 | 90877,27 | 88607,4 | 79851,36 | 78914,69 | 9692,71 | 2739,151 | 484,586 | 20171 | 789 |
| 17/03/19 24:00 | 95199,78 | 92834 | 83606,03 | 82631,93 | 10202,07 | 2862,67 | 505,436 | 20843 | 789 |
| Итого: | 4322,51 | 4226,6 | 3754,67 | 3717,24 | 509,36 | 123,519 | 20,85 | 672 | 0 |

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21632ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации