

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483

Q=0,439

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК Солнечный город"

ул.2-я Поселковая, 53 Б

за Декабрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич.	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
с 19.11	0	13782	13194	249,214	1544	50190	
По 20.12	24	21723	20639	487,031	2312	50596	
ИТОГО		7941	7445	237,817	768	406	

ПУ № 175046

$Q_{\Sigma} = 237,817$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 496,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$$Q(\text{от}) = \underline{237,817} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{ГВС}) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{496,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ___ + ___ = ___

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/11/20г.-20/12/20г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловчислитель ВКТ7 сет. N 0 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: _____ G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
 Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 фТ=1 Т3=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/11/20	87.48	66.39	21.09	290.20	280.68	269.95	264.56	16.12	5.95	4.85	6.924	0.986	24	0	
20/11/20	88.05	66.93	21.12	293.05	283.34	274.28	268.70	14.64	6.06	4.92	6.907	0.910	24	0	
21/11/20	88.99	67.59	21.40	294.90	284.95	275.30	269.62	15.33	6.08	4.93	7.075	0.958	24	0	
22/11/20	89.38	67.57	21.81	289.36	279.53	270.08	264.49	15.04	6.06	4.95	7.052	0.939	24	0	
23/11/20	89.68	67.95	21.73	289.09	279.19	271.91	266.22	12.97	6.13	5.00	6.902	0.815	24	0	
24/11/20	90.72	69.10	21.62	299.40	288.95	280.93	274.87	14.08	6.34	5.13	7.170	0.903	24	0	
25/11/20	89.99	66.67	23.32	269.93	260.66	249.92	244.88	15.78	6.34	5.07	7.074	0.953	24	0	
26/11/20	88.02	62.14	25.88	231.54	223.88	211.78	208.04	15.84	6.23	4.93	6.714	0.904	24	0	
27/11/20	89.97	63.37	26.60	234.10	226.05	215.32	211.35	14.70	6.23	4.89	6.887	0.862	24	0	
28/11/20	88.91	62.36	26.55	230.38	222.67	210.04	206.30	16.37	6.19	4.89	6.863	0.937	24	0	
29/11/20	90.07	62.64	27.43	227.50	219.67	206.47	202.79	16.88	6.12	4.86	7.014	0.967	24	0	
30/11/20	95.26	65.14	30.12	231.07	222.31	210.89	206.79	15.52	6.19	4.91	7.649	0.934	24	0	
01/12/20	97.18	67.03	30.15	244.43	234.78	223.76	219.22	15.56	6.31	5.02	8.070	0.967	24	0	
02/12/20	98.84	69.41	29.43	260.92	250.35	241.52	236.29	14.06	6.29	5.00	8.304	0.898	24	0	
03/12/20	99.48	69.36	30.12	257.71	247.15	237.91	232.72	14.43	6.08	4.80	8.399	0.927	24	0	
04/12/20	100.24	71.15	29.09	270.51	259.30	251.56	245.85	13.45	6.41	4.98	8.464	0.887	24	0	
05/12/20	100.36	70.81	29.55	266.11	255.01	246.29	240.75	14.26	6.40	4.99	8.505	0.936	24	0	
06/12/20	99.00	69.79	29.21	265.04	254.25	244.43	239.05	15.20	6.42	5.01	8.440	0.979	24	0	
07/12/20	97.17	68.77	28.40	263.67	253.31	244.56	239.34	13.97	6.47	5.07	8.113	0.888	24	0	
08/12/20	90.08	65.23	24.85	261.23	252.23	243.88	239.16	13.07	6.48	5.08	7.069	0.780	24	0	
09/12/20	86.96	63.44	23.52	260.42	251.99	242.29	237.83	14.16	6.51	5.11	6.769	0.822	24	0	
10/12/20	87.29	63.79	23.50	262.89	254.33	244.68	240.14	14.19	6.55	5.11	6.827	0.829	24	0	
11/12/20	88.55	63.78	24.77	258.10	249.45	240.12	235.65	13.80	6.43	5.08	7.005	0.816	24	0	
12/12/20	94.64	66.94	27.70	256.73	247.07	237.87	233.06	14.01	6.34	5.03	7.735	0.869	24	0	
13/12/20	95.98	67.97	28.01	259.50	249.47	238.02	233.05	16.42	6.41	5.05	8.048	1.029	24	0	
14/12/20	93.64	67.44	26.20	264.09	254.35	245.13	240.10	14.25	6.46	5.05	7.573	0.886	24	0	
15/12/20	91.96	62.68	29.28	215.18	207.48	198.33	194.74	12.74	4.93	4.00	6.825	0.719	24	0	
16/12/20	92.22	64.71	27.51	243.68	234.92	225.39	221.07	13.85	5.89	4.66	7.304	0.830	24	0	
17/12/20	90.26	64.82	25.44	190.19	183.60	162.32	159.18	24.42	4.49	3.62	6.238	1.599	24	0	*
18/12/20	91.37	65.21	26.16	255.90	246.89	224.95	220.63	26.26	6.33	4.95	8.056	1.577	24	0	
19/12/20	93.18	65.89	27.29	252.89	243.65	231.53	226.96	16.69	6.17	4.82	7.681	1.013	24	0	
20/12/20	95.80	66.46	29.34	249.01	239.44	225.82	221.32	18.12	6.13	4.83	8.161	1.115	24	0	
Итого:				8238.72	7940.90	7597.23	7444.72	496.18			237.817	30.434	768	0	
Средние:	92.52	66.33	26.19						6.17	4.89					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
18/11/20 24:00	14114.64	13782.96	13399.65	13194.92	588.04	249.214	41.995	1544	2
20/12/20 24:00	22353.36	21723.86	20996.88	20639.64	1084.22	487.031	72.429	2312	2
Итого:	8238.72	7940.90	7597.23	7444.72	496.18	237.817	30.434	768	0

Период нормальной работы 768ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работ прибора после сброса 2326ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____