

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/07/22г. -19/08/22г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0кв244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/07/22	63.89	63.47	0.42	41.99	41.20	35.37	34.70	6.50	4.65	4.33	0.397	0.380	13	11	*
22/07/22	64.53	64.04	0.49	73.48	72.08	64.24	63.04	9.04	4.58	4.23	0.571	0.536	24	0	*
23/07/22	66.04	65.45	0.59	72.22	70.80	61.70	60.47	10.33	4.59	4.26	0.665	0.632	24	0	*
24/07/22	65.60	65.01	0.59	71.91	70.51	60.38	59.24	11.27	4.53	4.21	0.717	0.683	24	0	*
25/07/22	66.56	65.91	0.65	68.77	67.39	56.83	55.72	11.67	4.62	4.35	0.756	0.717	24	0	*
26/07/22	65.39	64.75	0.64	64.39	63.14	52.16	51.19	11.95	4.60	4.38	0.755	0.717	24	0	*
27/07/22	65.34	64.68	0.66	61.42	60.25	49.23	48.29	11.96	4.70	4.51	0.755	0.717	24	0	*
28/07/22	61.86	61.45	0.41	60.01	58.95	47.91	47.05	11.90	4.55	4.37	0.695	0.664	24	0	*
29/07/22	61.73	61.07	0.66	61.61	60.54	50.29	49.46	11.08	4.35	4.14	0.660	0.630	24	0	*
30/07/22	64.79	64.10	0.69	61.17	60.00	49.77	48.87	11.13	4.38	4.15	0.698	0.663	24	0	*
31/07/22	65.19	64.52	0.67	62.06	60.83	50.69	49.72	11.11	4.35	4.11	0.704	0.666	24	0	*
01/08/22	65.50	64.77	0.73	59.59	58.44	48.61	47.69	10.75	4.52	4.31	0.685	0.650	24	0	*
02/08/22	67.02	66.26	0.76	56.50	55.36	45.82	44.90	10.46	4.64	4.47	0.683	0.643	24	0	*
03/08/22	67.35	66.60	0.75	59.39	58.17	48.68	47.70	10.47	4.67	4.46	0.685	0.650	24	0	*
04/08/22	68.53	67.85	0.68	68.59	67.14	57.05	55.86	11.28	4.95	4.63	0.753	0.716	24	0	*
05/08/22	68.02	67.51	0.51	76.91	75.28	65.34	63.98	11.30	5.28	4.84	0.742	0.709	24	0	*
06/08/22	69.41	68.84	0.57	76.88	75.21	66.13	64.74	10.47	5.49	5.04	0.711	0.674	24	0	*
07/08/22	68.54	67.98	0.56	76.43	74.82	66.01	64.63	10.19	5.41	4.98	0.684	0.647	24	0	*
08/08/22	67.24	66.69	0.55	73.82	72.29	63.16	61.91	10.38	5.51	5.08	0.679	0.644	23	1	*
09/08/22	66.47	66.06	0.41	68.57	67.22	57.70	56.56	10.66	5.14	4.81	0.681	0.646	24	0	*
10/08/22	64.67	64.23	0.44	78.55	77.06	68.46	67.17	9.89	5.04	4.54	0.621	0.588	24	0	*
11/08/22	60.80	59.81	0.99	39.03	38.40	39.30	38.64	-0.24	3.95	3.74	0.164	0.154	24	0	*
12/08/22	39.05	45.04	-5.99	6.97	6.97	11.76	11.62	-4.65	3.92	4.01	0.000	0.000	24	0	*
13/08/22	35.94	42.05	-6.11	6.52	6.52	11.24	11.24	-4.72	3.98	4.07	0.000	0.000	24	0	*
14/08/22	33.56	40.49	-6.93	7.12	7.12	10.60	10.60	-3.48	3.80	3.89	0.003	0.003	24	0	*
15/08/22	34.17	40.67	-6.50	8.76	8.75	10.84	10.84	-2.09	3.79	3.88	0.015	0.015	24	0	*
16/08/22	36.09	41.04	-4.95	12.18	12.15	11.74	11.71	0.44	4.17	4.26	0.064	0.064	24	0	*
17/08/22	32.12	36.69	-4.57	6.13	6.13	10.27	10.27	-4.14	3.71	3.80	0.000	0.000	24	0	*
18/08/22	31.93	36.13	-4.20	9.85	9.85	13.07	13.07	-3.22	4.88	4.99	0.010	0.010	24	0	*
19/08/22	31.58	37.01	-5.43	9.26	9.26	12.21	12.21	-2.95	4.89	5.00	0.016	0.016	24	0	*
Итого:				1500.0	1471.83	1296.5	1273.09	198.74			14.569	13.834	708	12	
Средние:	57.29	58.33	-1.04						4.58	4.39					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/07/22 24:00	49972.95	48754.52	44373.12	43880.29	4874.23	1552.879	279.588	12688	620
19/08/22 24:00	51473.03	50226.35	45669.68	45153.38	5072.97	1567.448	293.422	13396	632
Итого:	1500.08	1471.83	1296.56	1273.09	198.74	14.569	13.834	708	12

Период нормальной работы 708ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 12ч
Время работы прибора после сброса 14051ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____