



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
21/06/21г.-18/07/21г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

φТ=1

ТЗ=0

КС=0хВ244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/06/21	25.86	38.85	-12.99	0.00	0.00	9.91	9.84	-9.84	3.48	3.66	0.000	0.000	24	0	*
22/06/21	18.49	36.68	-18.19	0.01	0.01	12.51	12.42	-12.41	3.73	3.87	0.000	0.000	24	0	*
23/06/21	20.69	37.58	-16.89	0.00	0.00	21.60	21.43	-21.43	4.92	5.10	0.000	0.000	24	0	*
24/06/21	20.92	38.47	-17.55	0.00	0.00	23.57	23.41	-23.41	4.91	5.08	0.000	0.000	24	0	*
25/06/21	21.14	39.99	-18.85	0.00	0.00	19.84	19.69	-19.69	5.70	5.88	0.000	0.000	24	0	*
26/06/21	22.11	46.00	-23.89	0.00	0.00	21.74	21.54	-21.54	6.62	6.79	0.000	0.000	24	0	*
27/06/21	23.00	46.59	-23.59	0.00	0.00	23.18	22.97	-22.97	6.76	6.93	0.000	0.000	24	0	*
28/06/21	23.38	46.11	-22.73	0.00	0.00	19.07	18.85	-18.85	7.14	7.31	0.000	0.000	24	0	*
29/06/21	24.03	47.93	-23.90	0.00	0.00	20.20	19.98	-19.98	7.05	7.22	0.000	0.000	24	0	*
30/06/21	24.37	46.35	-21.98	0.00	0.00	18.89	18.69	-18.69	7.33	7.50	0.000	0.000	24	0	*
01/07/21	24.83	46.81	-21.98	0.00	0.00	20.00	19.80	-19.80	7.50	7.67	0.000	0.000	24	0	*
02/07/21	25.35	46.47	-21.12	0.00	0.00	17.51	17.33	-17.33	7.42	7.59	0.000	0.000	24	0	*
03/07/21	25.56	45.43	-19.87	0.00	0.00	16.35	16.18	-16.18	7.23	7.41	0.000	0.000	24	0	*
04/07/21	25.73	46.40	-20.67	0.00	0.00	17.44	17.28	-17.28	7.15	7.33	0.000	0.000	24	0	*
05/07/21	26.36	45.57	-19.21	0.00	0.00	16.65	16.47	-16.47	7.16	7.34	0.000	0.000	24	0	*
06/07/21	25.40	43.84	-18.44	0.00	0.00	18.48	18.29	-18.29	6.95	7.12	0.000	0.000	24	0	*
07/07/21	24.81	45.48	-20.67	0.00	0.00	18.96	18.79	-18.79	6.81	6.97	0.000	0.000	24	0	*
08/07/21	24.93	45.79	-20.86	0.00	0.00	17.70	17.52	-17.52	6.34	6.50	0.000	0.000	24	0	*
09/07/21	24.76	42.51	-17.75	0.00	0.00	17.45	17.27	-17.27	5.49	5.66	0.000	0.000	24	0	*
10/07/21	24.78	44.14	-19.36	0.00	0.00	18.25	18.07	-18.07	7.20	7.37	0.000	0.000	24	0	*
11/07/21	25.14	46.38	-21.24	0.00	0.00	19.36	19.17	-19.17	7.06	7.24	0.000	0.000	24	0	*
12/07/21	25.59	45.93	-20.34	0.00	0.00	17.77	17.59	-17.59	7.53	7.70	0.000	0.000	24	0	*
13/07/21	25.22	46.48	-21.26	0.00	0.00	19.02	18.82	-18.82	7.63	7.81	0.000	0.000	24	0	*
14/07/21	24.59	45.83	-21.24	0.00	0.00	20.13	19.92	-19.92	7.50	7.68	0.000	0.000	24	0	*
15/07/21	23.90	49.02	-25.12	0.00	0.00	29.64	29.30	-29.30	7.49	7.66	0.000	0.000	24	0	*
16/07/21	24.86	50.71	-25.85	0.00	0.00	42.82	42.32	-42.32	7.67	7.84	0.000	0.000	24	0	*
17/07/21	25.44	51.34	-25.90	0.00	0.00	46.10	45.54	-45.54	7.49	7.65	0.000	0.000	24	0	*
18/07/21	25.89	51.01	-25.12	0.00	0.00	43.19	42.68	-42.68	7.44	7.61	0.000	0.000	24	0	*
Итого:				0.01	0.01	607.33	601.16	-601.15			0.000	0.000	672	0	
Средние:	24.18	45.13	-20.94						6.66	6.83					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/06/21 24:00	17689.97	17216.97	14907.99	14724.00	2492.97	570.071	95.985	3828	0
18/07/21 24:00	17689.98	17216.98	15515.32	15325.16	1891.82	570.071	95.985	4500	0
Итого:	0.01	0.01	607.33	601.16	-601.15	0.000	0.000	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4516ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации