

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/21г. -20/12/21г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес:

Тип расходомера:

Договор №: 000000000
Тепловычислитель ТВ1-04 сет. N 001
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: не исп.

Серийный номер 19076436, ЕД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.11.21 23	77.99	61.29	16.70	4.86	3.36	161.984	154.714	157.654	152.029	5.625	0.00	4.00	2.640	24	0
21.11.21 23	77.27	64.65	12.62	4.63	3.49	235.916	229.152	229.710	224.783	4.927	0.00	4.00	2.906	24	0
22.11.21 23	74.06	60.13	13.93	4.81	3.42	179.881	173.055	175.499	170.147	5.352	0.00	4.00	2.452	24	0
23.11.21 23	71.53	55.94	15.59	4.89	3.37	143.584	137.285	140.305	135.294	5.011	0.00	4.00	2.192	24	0
24.11.21 23	78.85	63.59	15.26	4.79	3.44	193.179	185.480	187.916	182.049	5.868	0.00	4.00	2.876	24	0
25.11.21 23	83.27	67.61	15.66	4.66	3.44	210.541	202.685	204.225	198.478	5.747	0.00	4.00	3.209	24	0
26.11.21 23	84.35	70.05	14.30	4.58	3.50	243.423	236.296	235.958	231.061	4.897	0.00	4.00	3.384	24	0
27.11.21 23	78.70	62.11	16.59	4.77	3.36	161.690	154.866	157.292	152.114	5.178	0.00	4.00	2.617	24	0
28.11.21 23	78.97	59.68	19.29	4.82	3.30	136.724	128.044	132.991	125.948	7.043	0.00	4.00	2.572	24	0
29.11.21 23	81.96	63.98	17.98	4.81	3.37	166.101	158.054	161.254	155.091	6.163	0.00	4.00	2.908	24	0
30.11.21 23	81.74	63.95	17.79	4.86	3.40	168.196	160.148	163.317	157.147	6.170	0.00	4.00	2.913	24	0
01.12.21 23	79.17	65.02	14.15	4.69	3.48	215.349	207.342	209.435	203.333	6.103	0.00	4.00	2.972	24	0
02.12.21 23	73.62	59.72	13.90	4.76	3.43	178.758	171.431	174.447	168.597	5.849	0.00	4.00	2.431	24	0
03.12.21 23	71.25	54.20	17.05	4.88	3.33	125.584	117.717	122.729	116.106	6.623	0.00	4.00	2.097	24	0
04.12.21 23	72.44	56.34	16.10	4.82	3.36	141.719	134.128	138.399	132.147	6.252	0.00	4.00	2.234	24	0
05.12.21 23	69.96	54.92	15.05	4.79	3.36	144.380	136.610	141.201	134.698	6.503	0.00	4.00	2.130	24	0
06.12.21 23	71.56	56.62	14.93	4.83	3.41	154.350	147.330	150.817	145.134	5.684	0.00	4.00	2.258	24	0
07.12.21 23	86.35	67.36	19.00	4.81	3.42	170.296	162.909	164.842	159.542	5.300	0.00	4.00	3.141	24	0
08.12.21 23	91.83	74.67	17.16	4.66	3.51	230.139	223.121	221.957	217.594	4.363	0.00	4.00	3.822	24	0
09.12.21 23	88.79	73.09	15.70	4.60	3.53	240.190	233.286	232.123	227.723	4.460	0.00	4.00	3.656	24	0
10.12.21 23	81.55	61.95	19.60	4.32	3.13	142.139	135.235	138.028	132.836	5.192	0.00	4.00	2.712	24	0
11.12.21 23	79.13	64.69	14.43	4.68	3.48	207.820	200.529	202.120	196.690	5.430	0.00	4.00	2.925	24	0
12.12.21 23	85.34	68.97	16.38	4.67	3.46	207.935	201.296	201.420	196.971	4.449	0.00	4.00	3.309	24	0
13.12.21 23	84.45	66.47	17.99	4.81	3.44	173.810	166.414	168.474	163.067	5.407	0.00	4.00	3.040	24	0
14.12.21 23	81.94	64.84	17.10	4.78	3.47	176.887	169.598	171.735	166.347	5.388	0.00	4.00	2.945	24	0
15.12.21 23	78.80	62.23	16.56	4.73	3.44	165.268	157.902	160.773	155.088	5.685	0.00	4.00	2.670	24	0
16.12.21 23	74.17	58.27	15.90	4.72	3.43	155.943	148.285	152.139	145.954	6.185	0.00	4.00	2.424	24	0
17.12.21 23	72.02	57.51	14.51	4.78	3.48	165.276	157.894	161.443	155.469	5.974	0.00	4.00	2.349	24	0
18.12.21 23	71.34	57.93	13.41	4.69	3.50	180.671	173.021	176.554	170.338	6.216	0.00	4.00	2.374	24	0
19.12.21 23	74.04	60.84	13.20	4.66	3.53	199.354	191.650	194.489	188.373	6.116	0.00	4.00	2.574	24	0
20.12.21 23	73.04	59.39	13.65	4.72	3.50	181.788	174.340	177.464	171.494	5.971	0.00	4.00	2.429	24	0
Итого/Средн	78.91	63.20	15.71	4.74	3.42	5558.873	5329.817	5406.711	5231.642	175.068	0.00	4.00	85.160	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.21 23	60088.900	57074.697	58401.244	54959.049	3442.195	1084.478	14682	3355
20.12.21 23	65647.772	62404.515	63807.955	60190.691	3617.264	1169.638	15426	3355
Итого	5558.872	5329.818	5406.710	5231.642	175.068	85.160	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/21г.-20/12/21г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.21 23	76.47	4.78	5.649 <	5.503 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
21.11.21 23	76.53	4.51	5.930 <	5.776 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
22.11.21 23	71.94	4.73	5.847 <	5.712 <	5.00	3.00	0.383	24	0	*
23.11.21 23	71.13	4.82	5.557 <	5.431 <	5.00	3.00	0.359	24	0	*
24.11.21 23	78.97	4.70	5.834 <	5.675 <	5.00	3.00	0.420	24	0	*
25.11.21 23	82.44	4.55	5.556 <	5.392 <	5.00	3.00	0.418	24	0	*
26.11.21 23	83.20	4.45	5.291 <	5.132 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
27.11.21 23	77.30	4.70	5.378 <	5.236 <	5.00	3.00	0.379	24	0	*
28.11.21 23	78.76	4.76	7.077 <	6.885 <	5.00	3.00	0.508	24	0	*
29.11.21 23	81.33	4.74	5.903 <	5.733 <	5.00	3.00	0.438	24	0	*
30.11.21 23	80.89	4.78	5.853 <	5.686 <	5.00	3.00	0.432	24	0	*
01.12.21 23	78.05	4.58	6.791 <	6.608 <	5.00	3.00	0.483	24	0	*
02.12.21 23	71.75	4.67	6.560 <	6.409 <	5.00	3.00	0.428	24	0	*
03.12.21 23	71.16	4.82	6.905 <	6.748 <	5.00	3.00	0.447	24	0	*
04.12.21 23	71.65	4.75	6.438 <	6.290 <	5.00	3.00	0.419	24	0	*
05.12.21 23	69.75	4.72	6.781 <	6.633 <	5.00	3.00	0.430	24	0	*
06.12.21 23	71.51	4.76	5.948 <	5.811 <	5.00	3.00	0.387	24	0	*
07.12.21 23	85.91	4.73	5.737 <	5.555 <	5.00	3.00	0.450	24	0	*
08.12.21 23	90.48	4.54	5.489 <	5.298 <	5.00	3.00	0.453	24	0	*
09.12.21 23	86.60	4.48	5.319 <	5.148 <	5.00	3.00	0.420	24	0	*
10.12.21 23	80.74	4.26	5.609 <	5.450 <	5.00	3.00	0.413	24	0	*
11.12.21 23	78.56	4.57	6.159 <	5.993 <	5.00	3.00	0.441	24	0	*
12.12.21 23	84.63	4.57	5.333 <	5.168 <	5.00	3.00	0.412	24	0	*
13.12.21 23	83.34	4.72	5.777 <	5.603 <	5.00	3.00	0.439	24	0	*
14.12.21 23	80.82	4.70	5.413 <	5.259 <	5.00	3.00	0.399	24	0	*
15.12.21 23	77.59	4.65	5.661 <	5.511 <	5.00	3.00	0.400	24	0	*
16.12.21 23	73.11	4.65	6.050 <	5.906 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
17.12.21 23	71.23	4.70	6.022 <	5.885 <	5.00	3.00	0.390	24	0	*
18.12.21 23	70.63	4.61	6.337 <	6.194 <	5.00	3.00	0.407	24	0	*
19.12.21 23	72.91	4.56	6.464 <	6.310 <	5.00	3.00	0.429	24	0	*
20.12.21 23	72.51	4.64	6.193 <	6.047 <	5.00	3.00	0.408	24	0	*
Итого/Средн	77.20	4.65	184.859	179.990	5.00	3.00	13.001	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.21 23	4534.645	4453.787	249.255	17729	308
20.12.21 23	4719.504	4633.777	262.256	18473	308
Итого	184.859	179.990	13.001	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____