

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ТВ-7.04

Договор № 3-38483-ОН

Q=0,286/0/0,1926

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Солнечный город"ул. 4 Поселковая, 44за Октябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.09	00.00	24141	22471	406,434	6625	98,145	1948,326
По 20.10	24.00	25505	23705	436,524	7200	108,479	2135,758
ИТОГО		1364	1234	30,09	575	10,334	187,432

ПУ № 19076436

$Q_{\Sigma} =$	40,424	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	187,43	м ³
$V_{\text{х.в.}} =$		м ³

$Q(\text{от}) = \underline{30,090} \text{ Гкал}$

$Q(\text{ГВС}) = \underline{10,334} \text{ Гкал}$

$V_{\text{подп}} = \underline{187,43} \text{ м3}$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/20г.-20/10/20г.

Абонент: 4 Поселковая 44

Адрес: 4 Поселковая 44

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера:

Договорные раскоды:

Пределы измерений:

M сет. воды: т.сут Мпвс= т.сут

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

т.мв: не исп.

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=ОХА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.20 23	47.35	49.07	-1.72<	5.82	5.92	0.000	7.820<	0.000	0.086<	-0.086	0.00	4.00	0.000	4	20	*
22.09.20 23	46.72	48.47	-1.75<	5.66	5.76	0.000	6.896<	0.000	0.097<	-0.097	0.00	4.00	0.000	5	19	*
23.09.20 23	45.28	46.95	-1.67<	5.53	5.64	0.000	6.722<	0.000	0.031<	-0.031	0.00	4.00	0.000	4	20	*
24.09.20 23	42.16	43.16	-1.00<	4.30	4.41	0.000	7.950<	0.000	0.096<	-0.096	0.00	4.00	0.000	5	19	*
25.09.20 23	43.02	44.10	-1.08<	4.36	4.47	0.000	7.990<	0.000	0.157<	-0.157	0.00	4.00	0.000	4	20	*
26.09.20 23	40.22	41.38	-1.16<	3.09	3.20	0.000	8.002<	0.000	0.109<	-0.109	0.00	4.00	0.000	5	19	*
27.09.20 23	39.76	40.73	-0.97<	3.32	3.44	0.000	8.789<	0.000	0.076<	-0.076	0.00	4.00	0.000	15	9	*
28.09.20 23	55.87	35.65	20.22<	3.77	3.87	18.830	19.894<	18.554	15.969<	2.585	0.00	4.00	0.375	24	0	*
29.09.20 23	64.07	44.08	19.99	4.44	3.90	64.030	57.369	62.829	56.856	5.973	0.00	4.00	1.256	24	0	*
30.09.20 23	67.94	45.15	22.78	5.60	3.54	58.951	52.171	57.725	51.676	6.049	0.00	4.00	1.318	24	0	*
01.10.20 23	67.39	41.20	26.19	5.25	3.28	40.589<	34.215<	39.756<	33.948<	5.808	0.00	4.00	1.043	24	0	*
02.10.20 23	68.05	39.26	28.79	5.69	3.39	29.835	23.413	29.211	23.247	5.964	0.00	4.00	0.842	24	0	*
03.10.20 23	67.77	40.54	27.23	4.76	3.25	33.966	27.425	33.262	27.219	6.043	0.00	4.00	0.907	24	0	*
04.10.20 23	68.39	49.47	18.92	5.12	3.45	77.665	69.815	76.029	69.020	7.009	0.00	4.00	1.441	24	0	*
05.10.20 23	70.28	51.87	18.41	4.92	3.46	97.764	91.298	95.598	90.153	5.445	0.00	4.00	1.763	24	0	*
06.10.20 23	68.80	49.16	19.64	5.18	3.61	84.456	78.302	82.659	77.417	5.242	0.00	4.00	1.626	24	0	*
07.10.20 23	69.38	50.61	18.77	4.92	3.61	96.827	90.039	94.731	88.967	5.764	0.00	4.00	1.781	24	0	*
08.10.20 23	69.25	52.03	17.22	4.52	3.48	108.534	102.012	106.190	100.729	5.462	0.00	4.00	1.831	24	0	*
09.10.20 23	69.28	49.42	19.86	4.67	3.54	83.713	77.454	81.902	76.607	5.295	0.00	4.00	1.629	24	0	*
10.10.20 23	68.97	46.99	21.98	4.72	3.49	69.320	63.096	67.833	62.448	5.385	0.00	4.00	1.493	24	0	*
11.10.20 23	69.78	44.58	25.20	4.74	3.47	54.329	47.101	53.137	46.667	6.470	0.00	4.00	1.341	24	0	*
12.10.20 23	70.07	41.59	28.47	4.93	3.51	39.949	33.632	39.068	33.364	5.705	0.00	4.00	1.114	24	0	*
13.10.20 23	70.00	40.30	29.69	4.87	3.46	36.951	31.141	36.138	30.911	5.228	0.00	4.00	1.074	24	0	*
14.10.20 23	70.20	43.32	26.88	4.55	3.32	47.856	41.072	46.797	40.713	6.085	0.00	4.00	1.259	24	0	*
15.10.20 23	70.95	41.53	29.42	4.89	3.46	40.647	34.394	39.732	34.122	5.610	-0.00	4.00	1.170	24	0	*
16.10.20 23	69.34	45.26	24.08	5.11	3.60	54.208	47.528	53.035	47.066	5.969	0.00	4.00	1.279	24	0	*
17.10.20 23	69.89	39.15	30.75	5.19	3.60	33.564	27.417	32.828	27.226	5.602	0.00	4.00	1.010	24	0	*
18.10.20 23	68.86	49.96	18.90	4.89	3.62	95.325	88.045	93.286	87.023	6.263	0.00	4.00	1.766	24	0	*
19.10.20 23	69.76	50.59	19.17	5.03	3.66	89.045	81.832	87.098	80.852	6.246	0.00	4.00	1.673	24	0	*
20.10.20 23	70.53	40.71	29.82	5.29	3.62	37.653	31.135	36.814	30.898	5.916	0.00	4.00	1.099	24	0	*
Итого/Средн	68.86	46.83	22.03	4.84	3.80	1394.006	1304.011	1364.215	1233.749	130.466	0.00	4.00	30.090	575	145	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qта Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.09.20 23	24759.616	23150.939	24141.473	22471.322	1670.151	406.434	6625	1212
20.10.20 23	26153.622	24454.950	25505.688	23705.070	1800.617	436.524	7200	1357
Итого	1394.006	1304.011	1364.215	1233.749	130.466	30.090	575	145

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) -отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации