

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/21г.-18/10/21г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.09.21 23	19.84	26.34	-6.50 <	2.81	2.89	0.000	6.588 <	0.000	0.091 <	-0.091	0.00	4.00	0.000	4	20
23.09.21 23	19.44	27.59	-8.16 <	3.37	3.45	0.000	6.859 <	0.000	0.099 <	-0.099	0.00	4.00	0.000	5	19
24.09.21 23	57.47	37.83	19.64 <	4.96	4.98	18.608	22.831 <	16.843	15.890 <	0.953	0.00	4.00	0.331	11	13
25.09.21 23	27.69	30.03	-2.35 <	3.75	3.84	0.000	7.227 <	0.000	0.679 <	-0.679	0.00	4.00	0.000	7	17
26.09.21 23	62.72	27.79	34.93 <	2.96	2.57	11.070	8.890 <	10.871	7.269 <	3.602	0.00	4.00	0.380	19	5
27.09.21 23	64.88	40.83	24.04	4.78	3.38	54.599	47.303	53.552	46.932	6.621	0.00	4.00	1.289	24	0
28.09.21 23	65.51	47.72	17.79	4.79	3.42	92.073	84.621	90.277	83.717	6.560	0.00	4.00	1.608	24	0
29.09.21 23	65.64	45.72	19.93	4.69	3.33	73.144	66.505	71.712	65.862	5.850	0.00	4.00	1.431	24	0
30.09.21 23	66.20	46.75	19.45	4.66	3.41	82.152	75.430	80.519	74.662	5.856	0.00	4.00	1.568	24	0
01.10.21 23	65.25	47.48	17.76	4.52	3.39	94.226	86.915	92.401	86.003	6.397	0.00	4.00	1.643	24	0
02.10.21 23	63.74	49.40	14.34	4.37	3.41	123.794	115.836	121.488	114.513	6.976	0.00	4.00	1.745	24	0
03.10.21 23	63.43	48.22	15.20	4.41	3.39	112.560	104.571	110.490	103.441	7.048	0.00	4.00	1.682	24	0
04.10.21 23	64.02	53.14	10.88	4.24	3.47	186.624	179.755	183.120	177.396	5.725	0.00	4.00	1.996	24	0
05.10.21 23	65.48	51.37	14.11	2.86	2.37	83.189	79.646	81.562	78.664	2.898	0.00	4.00	1.152	24	0
06.10.21 23	66.12	50.88	15.24	4.31	3.04	127.411	119.635	124.883	118.185	6.699	0.00	4.00	1.907	24	0
07.10.21 23	64.69	46.27	18.42	4.44	3.04	82.660	75.466	81.084	74.711	6.373	0.00	4.00	1.495	24	0
08.10.21 23	64.13	45.21	18.92	4.43	3.09	75.445	68.614	74.029	67.959	6.070	0.00	4.00	1.402	24	0
09.10.21 23	65.28	45.96	19.32	4.52	3.12	77.762	69.716	76.250	69.027	7.223	0.00	4.00	1.475	24	0
10.10.21 23	64.59	47.17	17.42	4.43	3.12	94.000	85.696	92.214	84.812	7.402	0.00	4.00	1.609	24	0
11.10.21 23	64.69	50.75	13.95	4.37	3.17	134.056	126.559	131.494	125.038	6.456	0.00	4.00	1.837	24	0
12.10.21 23	63.81	52.56	11.25	4.29	3.23	176.025	168.996	172.750	166.809	5.941	0.00	4.00	1.948	24	0
13.10.21 23	64.77	46.11	18.66	4.65	3.16	75.107	68.549	73.674	67.863	5.811	0.00	4.00	1.377	24	0
14.10.21 23	64.62	43.83	20.79	4.66	3.13	63.290	56.908	62.088	56.402	5.686	0.00	4.00	1.292	24	0
15.10.21 23	63.90	43.97	19.93	4.60	3.11	64.199	58.717	63.005	58.189	4.816	0.00	4.00	1.257	24	0
16.10.21 23	65.91	44.93	20.98	4.57	3.10	67.600	60.139	66.267	59.574	6.693	0.00	4.00	1.392	24	0
17.10.21 23	64.86	45.41	19.45	4.55	3.12	73.464	65.061	72.056	64.428	7.628	0.00	4.00	1.403	24	0
18.10.21 23	64.09	44.76	19.33	4.56	3.13	69.853	64.039	68.542	63.443	5.100	0.00	4.00	1.327	24	0
Итого/Средн	64.64	47.98	16.66	4.28	3.25	2112.910	1981.072	2071.172	1931.656	139.515	0.00	4.00	34.547	574	74

Тоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.21 23	53482.190	50818.384	51941.643	48817.408	3124.235	982.512	13340	3281
18.10.21 23	55595.100	52799.456	54012.814	50749.064	3263.751	1017.059	13914	3355
Итого	2112.910	1981.072	2071.172	1931.656	139.515	34.547	574	74

Условные обозначения
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/21г.-18/10/21г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0xA026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.21 23	27.84	2.78	6.652 <	6.632 <	5.00	3.00	0.152	24	0	*
23.09.21 23	28.81	3.34	6.745 <	6.722 <	5.00	3.00	0.160	24	0	*
24.09.21 23	40.22	4.93	7.864 <	7.803 <	5.00	3.00	0.275	24	0	*
25.09.21 23	29.06	3.73	6.268 <	6.247 <	5.00	3.00	0.150	24	0	*
26.09.21 23	51.46	2.93	5.917 <	5.836 <	5.00	3.00	0.271	24	0	*
27.09.21 23	64.45	4.75	6.894 <	6.763 <	5.00	3.00	0.402	24	0	*
28.09.21 23	65.43	4.75	6.705 <	6.574 <	5.00	3.00	0.397	24	0	*
29.09.21 23	64.94	4.65	5.723 <	5.613 <	5.00	3.00	0.337	24	0	*
30.09.21 23	66.49	4.62	5.863 <	5.745 <	5.00	3.00	0.353	24	0	*
01.10.21 23	65.08	4.48	6.641 <	6.513 <	5.00	3.00	0.391	24	0	*
02.10.21 23	63.16	4.33	7.377 <	7.242 <	5.00	3.00	0.421	24	0	*
03.10.21 23	63.19	4.37	7.192 <	7.061 <	5.00	3.00	0.411	24	0	*
04.10.21 23	63.99	4.18	6.311 <	6.192 <	5.00	3.00	0.365	24	0	*
05.10.21 23	65.53	2.82	3.473 <	3.404 <	5.00	3.00	0.206	24	0	*
06.10.21 23	66.12	4.27	7.214 <	7.071 <	5.00	3.00	0.432	24	0	*
07.10.21 23	64.14	4.40	6.543 <	6.421 <	5.00	3.00	0.380	24	0	*
08.10.21 23	64.09	4.40	6.512 <	6.391 <	5.00	3.00	0.378	24	0	*
09.10.21 23	65.44	4.48	7.191 <	7.051 <	5.00	3.00	0.426	24	0	*
10.10.21 23	64.32	4.38	7.399 <	7.259 <	5.00	3.00	0.431	24	0	*
11.10.21 23	64.58	4.32	6.720 <	6.592 <	5.00	3.00	0.393	24	0	*
12.10.21 23	63.46	4.22	7.127 <	6.996 <	5.00	3.00	0.409	24	0	*
13.10.21 23	64.06	4.61	6.347 <	6.229 <	5.00	3.00	0.368	24	0	*
14.10.21 23	64.17	4.62	6.297 <	6.178 <	5.00	3.00	0.366	24	0	*
15.10.21 23	63.56	4.56	5.130 <	5.035 <	5.00	3.00	0.295	24	0	*
16.10.21 23	65.45	4.53	6.817 <	6.684 <	5.00	3.00	0.404	24	0	*
17.10.21 23	64.51	4.51	7.886 <	7.737 <	5.00	3.00	0.461	24	0	*
18.10.21 23	63.93	4.52	5.641 <	5.536 <	5.00	3.00	0.326	24	0	*
Итого/Средн	58.93	4.24	176.449	173.529	5.00	3.00	9.361	648	0	*

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.21 23	4159.369	4085.793	227.316	16313	308
18.10.21 23	4335.817	4259.322	236.678	16961	308
Итого	176.449	173.529	9.361	648	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____