

Теплоисточник  
 Система 2 - х трубная  
 ГВС закрытая  
 Т/вычислитель ТВ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-ОН

Q=0,286/0/0,1926

**Справка**

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

**ООО "Солнечный город"**  
 ул. 4 Поселковая, 44  
 за Май 2020 г.



Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 21.04	00.00	23521	22400	391,979	3884	59,895	1056,141
По 19.05	24.00	23775	22465	397,835	4580	69,106	1255,4
ИТОГО		254	65	5,856	696	9,211	199,259

ПУ № 19076436


$Q_{\Sigma} = 9,931$	Гкал
$V_{\text{подп}} = 199,26$	м <sup>3</sup>
$V_{\text{х.в.}} =$	м <sup>3</sup>

$Q(\text{от}) = 0,720$  Гкал  
 $Q(\text{гвс}) = 9,211$  Гкал

$V_{\text{подп}} = 199,26$  м3

Количество дней по среднему: \_\_\_ + \_\_\_ = \_\_\_

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/04/20г.-19/05/20г.

Абонент: 4 Поселковая 44

Адрес: 4 Поселковая 44

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

Договорные расходы:

M сет.воды= т.сут Mгос= т.сут

Тип: не исп.

сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, ЕД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Rx кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.20 23	65.40	56.12	9.29	5.15	2.52	67.155	64.966	65.848	64.011	1.837	0.00	4.00	0.613	24	0	
22.04.20 23	53.13	32.69	20.44	5.33	2.49	5.281<	0.957	5.212<	0.950	4.263	0.00	4.00	0.107	24	0*	
23.04.20 23	52.37	26.44	25.93	5.63	4.51	6.395<	0.000	6.313<	0.000	6.313	0.00	4.00	0.164	24	0*	
24.04.20 23	56.10	24.87	31.23	5.72	4.64	5.657<	0.000	5.575<	0.000	5.575	0.00	4.00	0.174	24	0*	
25.04.20 23	55.12	22.50	32.54	5.63	5.05	7.200<	0.000	7.099<	0.000	7.099	0.00	4.00	0.231	24	0*	
26.04.20 23	54.90	23.56	31.34	5.67	5.06	6.236<	0.000	6.150<	0.000	6.150	0.00	4.00	0.193	24	0*	
27.04.20 23	56.56	24.80	31.76	5.66	5.06	7.559<	0.000	7.447<	0.000	7.447	0.00	4.00	0.236	24	0*	
28.04.20 23	57.04	25.70	27.34	5.52	4.62	6.031<	0.000	5.953<	0.000	5.953	0.00	4.00	0.163	24	0*	
29.04.20 23	49.46	24.58	24.88	5.49	4.27	7.251<	0.000	7.169<	0.000	7.169	0.00	4.00	0.178	24	0*	
30.04.20 23	46.93	22.44	24.49	5.27	4.28	8.366<	0.000	8.281<	0.000	8.281	0.00	4.00	0.203	24	0*	
01.05.20 23	49.03	21.83	27.00	5.42	4.26	7.879<	0.000	7.792<	0.000	7.792	0.00	4.00	0.210	24	0*	
02.05.20 23	48.65	21.90	26.76	5.43	4.26	8.221<	0.000	8.131<	0.000	8.131	0.00	4.00	0.217	24	0*	
03.05.20 23	49.06	22.53	26.52	5.45	4.27	7.331<	0.000	7.249<	0.000	7.249	0.00	4.00	0.192	24	0*	
04.05.20 23	49.95	19.31	28.63	5.41	4.25	8.748<	0.000	8.650<	0.000	8.650	0.00	4.00	0.256	24	0*	
05.05.20 23	49.66	18.92	30.74	5.37	4.20	7.720<	0.000	7.631<	0.000	7.631	0.00	4.00	0.234	24	0*	
06.05.20 23	50.75	21.09	29.66	5.41	4.24	8.007<	0.001<	7.911<	0.001<	7.910	0.00	4.00	0.235	24	0*	
07.05.20 23	51.74	23.59	28.15	5.44	4.24	6.735<	0.000	6.652<	0.000	6.652	0.00	4.00	0.187	24	0*	
08.05.20 23	52.07	24.76	28.31	5.43	4.24	7.205<	0.000	7.111<	0.000	7.111	0.00	4.00	0.201	24	0*	
09.05.20 23	51.90	25.33	26.58	5.48	4.29	5.827<	0.000	5.755<	0.000	5.755	0.00	4.00	0.153	24	0*	
10.05.20 23	54.53	25.96	28.58	5.52	4.27	7.528<	0.000	7.424<	0.000	7.424	0.00	4.00	0.212	24	0*	
11.05.20 23	52.68	26.41	27.27	5.51	4.24	6.221<	0.000	6.138<	0.000	6.138	0.00	4.00	0.167	24	0*	
12.05.20 23	54.10	27.01	27.09	5.48	4.23	6.399<	0.000	6.312<	0.000	6.312	0.00	4.00	0.171	24	0*	
13.05.20 23	54.21	27.54	26.66	5.48	4.21	6.491<	0.000	6.403<	0.000	6.403	0.00	4.00	0.171	24	0*	
14.05.20 23	54.59	28.08	26.51	5.60	4.29	6.178<	0.000	6.092<	0.000	6.092	0.00	4.00	0.162	24	0*	
15.05.20 23	53.03	27.72	25.31	5.64	4.34	5.305<	0.000	5.236<	0.000	5.236	0.00	4.00	0.133	24	0*	
16.05.20 23	52.47	26.90	26.67	5.72	4.64	6.845<	0.000	6.755<	0.000	6.755	0.00	4.00	0.180	24	0*	
17.05.20 23	54.35	26.94	27.51	5.70	4.59	5.940<	0.000	5.859<	0.000	5.859	0.00	4.00	0.161	24	0*	
18.05.20 23	56.19	27.54	28.66	5.63	3.11	7.020<	0.000	6.918<	0.000	6.918	0.00	4.00	0.198	24	0*	
19.05.20 23	55.63	27.24	28.39	5.64	1.60	5.491<	0.001<	5.413<	0.001<	5.411	0.00	4.00	0.154	24	0*	
Итого/Средн	55.78	32.77	23.01	5.51	4.15	258.224	65.926	254.477	64.963	189.514	0.00	4.00	5.856	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.20 23	24130.471	21766.344	23521.122	22400.883	1120.239	391.979	3884	281
19.05.20 23	24388.695	22832.270	23775.599	22465.845	1309.754	397.835	4580	281
Итого	258.224	65.926	254.477	64.963	189.514	5.856	696	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_