



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/07/22г.-17/08/22г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	тх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.07.22 23	43.57	4.58	6.087 <	6.034 <	5.00	3.00	0.233	24	0	*
21.07.22 23	45.01	4.62	7.298 <	7.229 <	5.00	3.00	0.289	24	0	*
22.07.22 23	42.29	3.53	5.882 <	5.834 <	5.00	3.00	0.218	24	0	*
23.07.22 23	42.09	2.68	6.641 <	6.586 <	5.00	3.00	0.244	24	0	*
24.07.22 23	41.86	2.63	6.753 <	6.699 <	5.00	3.00	0.247	24	0	*
25.07.22 23	44.26	2.76	7.237 <	7.170 <	5.00	3.00	0.281	24	0	*
26.07.22 23	48.34	2.81	5.717 <	5.654 <	5.00	3.00	0.281	24	0	*
27.07.22 23	48.05	2.93	5.566 <	5.506 <	5.00	3.00	0.245	24	0	*
28.07.22 23	45.54	2.79	5.863 <	5.806 <	5.00	3.00	0.237	24	0	*
29.07.22 23	41.49	2.57	6.579 <	6.527 <	5.00	3.00	0.235	24	0	*
30.07.22 23	44.23	2.60	6.195 <	6.139 <	5.00	3.00	0.238	24	0	*
31.07.22 23	44.52	2.57	5.985 <	5.930 <	5.00	3.00	0.241	24	0	*
01.08.22 23	45.22	2.74	6.014 <	5.957 <	5.00	3.00	0.234	24	0	*
02.08.22 23	46.07	2.92	5.963 <	5.903 <	5.00	3.00	0.240	24	0	*
03.08.22 23	46.07	2.92	5.637 <	5.582 <	5.00	3.00	0.242	24	0	*
04.08.22 23	41.41	2.29	4.749 <	4.711 <	5.00	3.00	0.229	24	0	*
05.08.22 23	45.33	3.99	6.242 <	6.182 <	5.00	3.00	0.171	24	0	*
06.08.22 23	45.18	4.25	6.247 <	6.188 <	5.00	3.00	0.249	24	0	*
07.08.22 23	45.40	4.17	6.916 <	6.849 <	5.00	3.00	0.249	24	0	*
08.08.22 23	43.55	4.28	6.078 <	6.025 <	5.00	3.00	0.277	24	0	*
09.08.22 23	44.30	4.33	6.582 <	6.523 <	5.00	3.00	0.232	24	0	*
10.08.22 23	43.85	4.15	6.481 <	6.423 <	5.00	3.00	0.256	24	0	*
11.08.22 23	42.77	3.39	4.100 <	4.065 <	5.00	3.00	0.250	24	0	*
12.08.22 23	29.64	2.58	1.102 <	1.098 <	5.00	3.00	0.154	24	0	*
13.08.22 23	43.02	4.43	8.577 <	8.503 <	5.00	3.00	0.027	24	0	*
14.08.22 23	45.43	4.24	7.778 <	7.703 <	5.00	3.00	0.323	24	0	*
15.08.22 23	44.01	4.24	7.298 <	7.233 <	5.00	3.00	0.312	24	0	*
16.08.22 23	44.76	3.88	7.431 <	7.361 <	5.00	3.00	0.282	24	0	*
17.08.22 23	30.08	3.19	0.474 <	0.472 <	5.00	3.00	0.293	24	0	*
<b>Итого/Средн</b>	<b>44.21</b>	<b>3.42</b>	<b>173.469</b>	<b>171.891</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>6.740</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>*</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.22 23	5869.915	5758.675	334.709	23201	644
17.08.22 23	6043.384	5930.566	341.449	23897	644
<b>Итого</b>	<b>173.469</b>	<b>171.891</b>	<b>6.740</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 20/07/22г.-17/08/22г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ Т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ Т.сут

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

тхв: не исп.

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.07.22 23	41.59	44.53	-2.94 <	4.61	4.70	0.000	6.164 <	0.000	0.064 <	-0.064	0.00	4.00	0.000	4	20 *
21.07.22 23	41.83	44.46	-2.63 <	4.64	4.74	0.000	7.370 <	0.000	0.109 <	-0.109	0.00	4.00	0.000	4	20 *
22.07.22 23	40.22	42.56	-2.33 <	3.55	3.64	0.000	6.264 <	0.000	0.164 <	-0.164	0.00	4.00	0.000	6	18 *
23.07.22 23	39.86	42.40	-2.54 <	2.70	2.79	0.000	6.845 <	0.000	0.055 <	-0.055	0.00	4.00	0.000	3	21 *
24.07.22 23	39.51	42.37	-2.86 <	2.65	2.74	0.000	6.843 <	0.000	0.162 <	-0.162	0.00	4.00	0.000	5	19 *
25.07.22 23	42.33	44.39	-2.07 <	2.78	2.88	1.200 <	8.569 <	0.000 <	0.065 <	-0.065	0.00	4.00	0.000	3	21 *
26.07.22 23	47.41	49.88	-2.47 <	2.83	2.93	5.577 <	11.660 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
27.07.22 23	47.78	50.29	-2.51 <	2.96	3.05	5.852 <	11.830 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
28.07.22 23	45.41	48.04	-2.62 <	2.81	2.91	6.026 <	12.240 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
29.07.22 23	40.80	42.82	-2.02 <	2.59	2.69	6.105 <	13.031 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
30.07.22 23	43.42	46.09	-2.67 <	2.62	2.72	6.191 <	12.716 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
31.07.22 23	43.72	46.34	-2.62 <	2.59	2.68	6.131 <	12.406 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
01.08.22 23	44.49	47.24	-2.75 <	2.77	2.86	6.390 <	12.684 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
02.08.22 23	45.55	48.64	-3.09 <	2.94	3.04	6.617 <	12.833 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
03.08.22 23	45.37	48.76	-3.39 <	2.94	3.04	6.662 <	12.540 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24 *
04.08.22 23	37.27	39.64	-2.37 <	2.31	2.35	3.321 <	9.471 <	0.000 <	0.001 <	-0.001	0.00	4.00	0.000 <	1	23 *
05.08.22 23	42.66	46.07	-3.41 <	4.01	4.10	0.000	6.335 <	0.000	0.157 <	-0.157	0.00	4.00	0.000	6	18 *
06.08.22 23	42.84	45.86	-3.02 <	4.27	4.36	0.000	6.278 <	0.000	0.051 <	-0.051	0.00	4.00	0.000	5	19 *
07.08.22 23	42.24	45.64	-3.40 <	4.19	4.29	0.000	6.934 <	0.000	0.031 <	-0.031	0.00	4.00	0.000	4	20 *
08.08.22 23	41.76	45.18	-3.41 <	4.30	4.39	0.000	6.063 <	0.000	0.036 <	-0.036	0.00	4.00	0.000	4	20 *
09.08.22 23	42.24	45.54	-3.30 <	4.36	4.45	0.000	6.564 <	0.000	0.047 <	-0.047	0.00	4.00	0.000	4	20 *
10.08.22 23	42.32	44.84	-2.52 <	4.17	4.26	0.000	6.452 <	0.000	0.070 <	-0.070	0.00	4.00	0.000	5	19 *
11.08.22 23	37.21	38.46	-1.25 <	3.41	2.99	0.000	5.420 <	0.000	1.011 <	-1.011	0.00	4.00	0.000	10	14 *
12.08.22 23	26.34	25.67	0.67 <	2.59	0.91	0.000	3.666 <	0.000	0.631 <	-0.631	0.00	4.00	0.000	12	12 *
13.08.22 23	40.38	43.77	-3.40 <	4.45	4.54	0.000	8.587 <	0.000	0.075 <	-0.075	0.00	4.00	0.000	3	21 *
14.08.22 23	41.52	43.96	-2.44 <	4.26	4.31	0.000	7.766 <	0.000	0.147 <	-0.147	0.00	4.00	0.000	6	18 *
15.08.22 23	42.26	45.31	-3.05 <	4.26	4.33	0.000	7.334 <	0.000	0.044 <	-0.044	0.00	4.00	0.000	3	21 *
16.08.22 23	42.04	45.68	-3.64 <	3.90	3.99	0.000	7.423 <	0.000	0.127 <	-0.127	0.00	4.00	0.000	4	20 *
17.08.22 23	27.65	27.21	0.44 <	3.21	2.52	0.000	0.470 <	0.000	0.278 <	-0.278	0.00	4.00	0.000	22	2 *
<b>Итого/Средн</b>	<b>41.31</b>	<b>43.85</b>	<b>-2.54</b>	<b>3.44</b>	<b>3.42</b>	<b>60.075</b>	<b>242.756</b>	<b>0.000</b>	<b>3.324</b>	<b>-3.324</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.000</b>	<b>114</b>	<b>582</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.07.22 23	86231.362	82027.579	83801.415	79272.134	4529.281	1506.699	19627	4218
17.08.22 23	86291.437	82270.335	83801.415	79275.458	4525.957	1506.699	19741	4800
<b>Итого</b>	<b>60.075</b>	<b>242.756</b>	<b>0.000</b>	<b>3.324</b>	<b>-3.324</b>	<b>0.000</b>	<b>114</b>	<b>582</b>

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут.теплонос.  
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_