



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/11/21г.-20/12/21г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/11/21	77.90	51.68	26.22	182.21	177.38	182.32	180.05	-2.67	8.00	5.60	4.659	24	0	
21/11/21	77.62	54.12	23.50	235.07	228.86	234.40	231.21	-2.35	8.00	5.60	5.391	24	0	
22/11/21	72.57	51.50	21.07	202.05	197.32	200.79	198.31	-0.99	8.00	5.60	4.163	24	0	
23/11/21	71.62	49.29	22.33	176.83	172.80	175.03	173.03	-0.23	8.00	5.60	3.863	24	0	
24/11/21	78.22	54.14	24.08	230.83	224.67	228.05	224.93	-0.26	8.00	5.60	5.420	24	0	
25/11/21	83.09	58.17	24.92	255.40	247.76	251.98	248.03	-0.27	8.00	5.60	6.192	24	0	
26/11/21	83.79	58.57	25.22	257.46	249.69	253.79	249.78	-0.09	8.00	5.60	6.312	24	0	
27/11/21	78.50	51.82	26.68	172.74	168.08	169.85	167.71	0.37	8.00	5.60	4.492	24	0	
28/11/21	77.34	51.41	25.93	186.63	181.75	183.64	181.37	0.38	8.00	5.60	4.722	24	0	
29/11/21	81.51	54.14	27.37	198.21	192.48	194.79	192.14	0.34	8.00	5.60	5.278	24	0	
30/11/21	80.55	54.16	26.39	210.26	204.32	206.83	204.02	0.30	8.00	5.60	5.401	24	0	
01/12/21	78.42	54.93	23.49	231.69	225.46	228.55	225.33	0.13	8.00	5.60	5.309	24	0	
02/12/21	73.44	51.56	21.88	188.79	184.25	186.42	184.10	0.15	8.00	5.60	4.037	24	0	
03/12/21	71.16	49.10	22.06	170.74	166.88	168.55	166.63	0.25	8.00	5.60	3.687	24	0	
04/12/21	72.31	50.05	22.26	181.88	177.64	179.50	177.37	0.27	8.00	5.60	3.961	24	0	
05/12/21	69.58	50.44	19.14	201.34	196.98	199.25	196.88	0.10	8.00	5.60	3.782	24	0	
06/12/21	71.11	50.09	21.02	193.91	189.53	191.53	189.28	0.25	8.00	5.60	3.991	24	0	
07/12/21	87.27	57.06	30.21	208.76	201.95	204.50	201.39	0.56	8.00	5.60	6.117	24	0	
08/12/21	91.61	63.72	27.89	269.85	260.28	265.29	260.36	-0.08	8.00	5.60	7.284	24	0	
09/12/21	89.51	61.40	28.11	241.83	233.61	238.01	233.87	-0.26	8.00	5.60	6.590	24	0	
10/12/21	81.23	52.23	29.00	167.52	162.73	164.55	162.42	0.31	8.00	5.60	4.727	24	0	
11/12/21	79.62	54.64	24.98	220.08	214.01	216.81	213.83	0.18	8.00	5.60	5.354	24	0	
12/12/21	86.67	57.93	28.74	222.06	214.94	217.86	214.47	0.47	8.00	5.60	6.191	24	0	
13/12/21	85.49	56.01	29.48	197.34	191.13	193.43	190.60	0.53	8.00	5.60	5.645	24	0	
14/12/21	81.78	55.05	26.73	206.13	200.19	202.54	199.69	0.50	8.00	5.60	5.361	24	0	
15/12/21	77.72	52.81	24.91	189.10	184.07	186.04	183.59	0.48	8.00	5.60	4.590	24	0	
16/12/21	72.79	50.99	21.80	199.50	194.83	196.79	194.40	0.43	8.00	5.60	4.254	24	0	
17/12/21	71.73	50.80	20.93	198.69	194.13	196.12	193.73	0.40	8.00	5.60	4.069	24	0	
18/12/21	71.54	51.76	19.78	233.10	227.80	230.36	227.47	0.33	8.00	5.60	4.512	24	0	
19/12/21	73.38	52.31	21.07	228.58	223.15	225.67	222.78	0.37	8.00	5.60	4.709	24	0	
20/12/21	73.72	51.35	22.37	200.89	196.05	198.07	195.63	0.42	8.00	5.60	4.391	24	0	
Итого:				6459.4	6284.72	6371.3	6284.40	0.32			154.454	744	0	
Средние:	78.15	53.65	24.50						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/11/21 24:00	113065.63	110119.58	105541.50	104279.42	5840.16	3016.012	26878	1957
20/12/21 24:00	119525.10	116404.30	111912.81	110563.82	5840.48	3170.466	27622	1957
Итого:	6459.47	6284.72	6371.31	6284.40	0.32	154.454	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 29580ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации