


Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
 Система 2-х трубная
 ГВС закрытая
 (открытая, закрытая)
 Т.вычислитель ВКТ-7
 (наименование и схема подключения)

Договор № 38483



Справка
 о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Белозерова, 9

за ноябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
20.10	00	105753	100244	2909,135	26134	8448
19.11	24	110119	104279	3016,012	26878	8799
ИТОГО		4366	4035	106,877	744	351

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	106,877	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	17,655	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	351	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ Подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ Подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/10/21г.-19/11/21г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

Tжв = 5.00 °C

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/10/21	65.30	36.94	28.36	72.29	70.87	58.92	58.54	12.33	8.00	5.60	2.018	24	0	*
21/10/21	63.90	36.87	27.03	77.55	76.12	63.99	63.60	12.52	8.00	5.60	2.065	24	0	*
22/10/21	65.12	40.12	25.00	105.34	103.31	92.11	91.40	11.91	8.00	5.60	2.584	24	0	*
23/10/21	63.52	37.22	26.30	77.07	75.65	62.48	62.07	13.58	8.00	5.60	2.014	24	0	*
24/10/21	62.43	35.13	27.30	67.58	66.39	52.35	52.07	14.32	8.00	5.60	1.816	24	0	*
25/10/21	63.49	34.54	28.95	60.45	59.35	47.63	47.39	11.96	8.00	5.60	1.721	24	0	*
26/10/21	63.65	40.87	22.78	114.68	112.56	100.83	100.06	12.50	8.00	5.60	2.576	24	0	*
27/10/21	65.42	45.13	20.29	163.58	160.39	150.55	149.10	11.29	8.00	5.60	3.262	24	0	*
28/10/21	66.00	41.73	24.27	112.28	110.07	97.72	96.92	13.15	8.00	5.60	2.687	24	0	*
29/10/21	66.32	41.28	25.04	110.44	108.26	97.45	96.68	11.58	8.00	5.60	2.719	24	0	*
30/10/21	70.97	47.53	23.44	160.92	157.32	148.21	146.64	10.68	8.00	5.60	3.701	24	0	*
31/10/21	68.24	46.18	22.06	160.75	157.39	147.32	145.83	11.56	8.00	5.60	3.472	24	0	*
01/11/21	72.49	45.81	26.68	128.01	125.02	114.30	113.18	11.84	8.00	5.60	3.359	24	0	*
02/11/21	79.43	54.55	24.88	211.23	205.42	197.95	195.21	10.21	8.00	5.60	5.120	24	0	*
03/11/21	79.14	54.17	24.97	204.17	198.58	190.23	187.64	10.94	8.00	5.60	4.973	24	0	*
04/11/21	77.08	51.06	26.02	164.31	160.03	150.36	148.53	11.50	8.00	5.60	4.192	24	0	*
05/11/21	69.57	45.95	23.62	144.26	141.13	130.26	128.97	12.16	8.00	5.60	3.346	24	0	*
06/11/21	64.95	43.41	21.54	137.33	134.71	121.40	120.34	14.37	8.00	5.60	2.916	24	0	*
07/11/21	64.87	41.23	23.64	111.74	109.60	94.52	93.77	15.83	8.00	5.60	2.616	24	0	*
08/11/21	64.03	41.42	22.61	120.52	118.29	106.30	105.45	12.84	8.00	5.60	2.679	24	0	*
09/11/21	65.90	44.70	21.20	145.19	142.36	129.21	127.97	14.39	8.00	5.60	3.045	24	0	*
10/11/21	66.49	42.85	23.64	124.20	121.75	108.82	107.89	13.86	8.00	5.60	2.885	24	0	*
11/11/21	66.93	43.63	23.30	131.20	128.53	116.36	115.35	13.18	8.00	5.60	2.992	24	0	*
12/11/21	68.43	46.92	21.51	165.35	161.85	152.27	150.69	11.16	8.00	5.60	3.485	24	0	*
13/11/21	67.62	46.94	20.68	168.24	164.76	153.59	152.01	12.75	8.00	5.60	3.423	24	0	*
14/11/21	68.87	46.16	22.71	155.13	151.83	138.61	137.24	14.59	8.00	5.60	3.451	24	0	*
15/11/21	73.45	51.07	22.38	197.90	193.18	183.07	180.82	12.36	8.00	5.60	4.324	24	0	*
16/11/21	84.40	55.79	28.61	204.52	198.24	199.03	196.15	2.09	8.00	5.60	5.676	24	0	*
17/11/21	84.97	57.62	27.35	221.79	214.90	221.68	218.25	-3.35	8.00	5.60	5.889	24	0	*
18/11/21	85.46	56.90	28.56	212.19	205.55	211.98	208.82	-3.27	8.00	5.60	5.884	24	0	*
19/11/21	83.42	57.75	25.67	239.85	232.63	240.18	236.49	-3.86	8.00	5.60	5.987	24	0	*
Итого:				4470.0	4366.04	4079.6	4035.07	330.97			106.877	744	0	
Средние:	70.06	45.53	24.52						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/10/21 24:00	108595.57	105753.54	101461.82	100244.35	5509.19	2909.135	26134	1957
19/11/21 24:00	113065.63	110119.58	105541.50	104279.42	5840.16	3016.012	26878	1957
Итого:	4470.06	4366.04	4079.68	4035.07	330.97	106.877	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 28848ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации