

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная


ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483



Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за август 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)
19.07	00	101882	97724	2809,666	23902	7104
20.08	24	102371	97724	2822,088	24694	7535
ИТОГО		489	0	12,422	792	431

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{гвс} =$	24,597	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	489	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/07/21г.-20/08/21г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

φТ=0

ТЗ=0

КС=0кF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/07/21	53.16	26.92	26.24	15.70	15.50	0.00	0.00	15.50	8.00	5.60	0.409	24	0	*
20/07/21	52.10	26.76	25.34	14.53	14.34	0.00	0.00	14.34	8.00	5.60	0.367	24	0	*
21/07/21	52.19	26.95	25.24	16.06	15.85	0.00	0.00	15.85	8.00	5.60	0.400	24	0	*
22/07/21	52.43	27.23	25.20	14.64	14.45	0.00	0.00	14.45	8.00	5.60	0.367	24	0	*
23/07/21	53.42	27.50	25.92	14.23	14.05	0.00	0.00	14.05	8.00	5.60	0.363	24	0	*
24/07/21	51.77	27.40	24.37	14.38	14.21	0.00	0.00	14.21	8.00	5.60	0.349	24	0	*
25/07/21	51.65	27.31	24.34	14.57	14.40	0.00	0.00	14.40	8.00	5.60	0.347	24	0	*
26/07/21	51.69	27.34	24.35	13.84	13.68	0.00	0.00	13.68	8.00	5.60	0.334	24	0	*
27/07/21	54.32	27.44	26.88	13.20	13.02	0.00	0.00	13.02	8.00	5.60	0.352	24	0	*
28/07/21	54.70	27.54	27.16	13.26	13.07	0.00	0.00	13.07	8.00	5.60	0.357	24	0	*
29/07/21	52.83	27.33	25.50	14.72	14.51	0.00	0.00	14.51	8.00	5.60	0.372	24	0	*
30/07/21	52.98	27.12	25.86	15.11	14.93	0.00	0.00	14.93	8.00	5.60	0.386	24	0	*
31/07/21	52.96	27.30	25.66	14.87	14.71	0.00	0.00	14.71	8.00	5.60	0.378	24	0	*
01/08/21	54.15	27.39	26.76	16.04	15.80	0.00	0.00	15.80	8.00	5.60	0.422	24	0	*
02/08/21	52.62	27.77	24.85	14.95	14.74	0.00	0.00	14.74	8.00	5.60	0.370	24	0	*
03/08/21	51.87	27.71	24.16	15.89	15.70	0.00	0.00	15.70	8.00	5.60	0.382	24	0	*
04/08/21	50.89	27.34	23.55	15.03	14.85	0.00	0.00	14.85	8.00	5.60	0.352	24	0	*
05/08/21	51.58	27.58	24.00	15.00	14.78	0.00	0.00	14.78	8.00	5.60	0.356	24	0	*
06/08/21	52.67	27.65	25.02	14.55	14.36	0.00	0.00	14.36	8.00	5.60	0.361	24	0	*
07/08/21	53.75	28.06	25.69	14.21	14.02	0.00	0.00	14.02	8.00	5.60	0.361	24	0	*
08/08/21	51.48	27.83	23.65	15.87	15.67	0.00	0.00	15.67	8.00	5.60	0.371	24	0	*
09/08/21	51.48	27.66	23.82	14.42	14.23	0.00	0.00	14.23	8.00	5.60	0.340	24	0	*
10/08/21	53.42	27.81	25.61	15.97	15.78	0.00	0.00	15.78	8.00	5.60	0.404	24	0	*
11/08/21	52.91	27.89	25.02	15.73	15.52	0.00	0.00	15.52	8.00	5.60	0.393	24	0	*
12/08/21	50.94	27.20	23.74	15.93	15.72	0.00	0.00	15.72	8.00	5.60	0.377	24	0	*
13/08/21	51.81	26.94	24.87	15.91	15.71	0.00	0.00	15.71	8.00	5.60	0.394	24	0	*
14/08/21	52.01	26.90	25.11	15.32	15.13	0.00	0.00	15.13	8.00	5.60	0.380	24	0	*
15/08/21	54.05	27.09	26.96	16.85	16.64	0.00	0.00	16.64	8.00	5.60	0.445	24	0	*
16/08/21	53.61	27.55	26.06	14.87	14.66	0.00	0.00	14.66	8.00	5.60	0.383	24	0	*
17/08/21	54.92	27.69	27.23	14.49	14.28	0.00	0.00	14.28	8.00	5.60	0.391	24	0	*
18/08/21	53.38	27.78	25.60	16.28	16.05	0.00	0.00	16.05	8.00	5.60	0.412	24	0	*
19/08/21	53.89	27.69	26.20	15.26	15.05	0.00	0.00	15.05	8.00	5.60	0.395	24	0	*
20/08/21	52.73	27.64	25.09	14.08	13.89	0.00	0.00	13.89	8.00	5.60	0.352	24	0	*
Итого:				495.76	489.30	0.00	0.00	489.30			12.422	792	0	
Средние:	52.73	27.43	25.30						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/07/21 24:00	104654.90	101882.30	98923.09	97724.22	4158.08	2809.666	23902	1957
20/08/21 24:00	105150.66	102371.60	98923.09	97724.22	4647.38	2822.088	24694	1957
Итого:	495.76	489.30	0.00	0.00	489.30	12.422	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26662ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации