

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/22г.-19/02/22г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Теплосчетчик ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tкв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xФ306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/22	86.14	57.96	28.18	217.41	210.48	212.85	209.53	0.95	8.00	5.60	5.946	24	0	
21/01/22	89.30	60.19	29.11	230.66	222.85	225.71	221.95	0.90	8.00	5.60	6.507	24	0	
22/01/22	90.56	60.22	30.34	223.76	215.98	218.73	215.07	0.91	8.00	5.60	6.574	24	0	
23/01/22	91.88	61.39	30.49	234.05	225.72	228.67	224.74	0.98	8.00	5.60	6.902	24	0	
24/01/22	92.14	61.32	30.82	224.70	216.66	219.82	216.02	0.64	8.00	5.60	6.698	24	0	
25/01/22	86.58	58.97	27.61	223.63	216.46	219.74	216.21	0.25	8.00	5.60	5.992	24	0	
26/01/22	85.46	58.17	27.29	227.06	219.96	223.53	220.06	-0.10	8.00	5.60	6.018	24	0	
27/01/22	87.48	59.76	27.72	235.60	227.89	231.84	228.01	-0.12	8.00	5.60	6.334	24	0	
28/01/22	86.95	59.86	27.09	235.95	228.33	232.45	228.61	-0.28	8.00	5.60	6.206	24	0	
29/01/22	87.42	59.09	28.33	234.73	227.08	231.02	227.29	-0.21	8.00	5.60	6.452	24	0	
30/01/22	86.77	60.39	26.38	252.99	244.85	249.53	245.33	-0.48	8.00	5.60	6.478	24	0	
31/01/22	83.91	57.66	26.25	221.23	214.52	218.16	214.82	-0.30	8.00	5.60	5.648	24	0	
01/02/22	80.79	50.69	30.10	147.73	143.53	145.03	143.27	0.26	8.00	5.60	4.326	24	0	
02/02/22	81.73	52.12	29.61	168.43	163.56	165.37	163.26	0.30	8.00	5.60	4.850	24	0	
03/02/22	82.41	55.00	27.41	200.04	194.15	196.71	193.95	0.20	8.00	5.60	5.332	24	0	
04/02/22	82.45	54.65	27.80	195.15	189.37	191.70	189.04	0.33	8.00	5.60	5.277	24	0	
05/02/22	80.71	55.41	25.30	226.93	220.50	223.27	220.08	0.42	8.00	5.60	5.590	24	0	
06/02/22	85.83	57.21	28.62	212.51	205.80	208.27	205.10	0.70	8.00	5.60	5.904	24	0	
07/02/22	88.68	57.66	31.02	194.88	188.36	190.52	187.56	0.80	8.00	5.60	5.860	24	0	
08/02/22	88.73	56.07	32.66	171.16	165.43	167.09	164.63	0.80	8.00	5.60	5.417	24	0	
09/02/22	90.91	58.45	32.46	198.25	191.32	193.59	190.52	0.80	8.00	5.60	6.224	24	0	
10/02/22	93.43	62.58	30.85	231.24	222.78	226.33	222.28	0.50	8.00	5.60	6.896	24	0	
11/02/22	96.67	63.56	33.11	226.96	218.16	222.67	218.55	-0.39	8.00	5.60	7.252	24	0	
12/02/22	92.46	62.94	29.52	242.96	234.21	240.62	236.27	-2.06	8.00	5.60	6.936	24	0	
13/02/22	87.63	59.36	28.27	228.87	221.35	226.87	223.21	-1.86	8.00	5.60	6.274	24	0	
14/02/22	88.95	61.71	27.24	248.27	239.92	245.06	240.77	-0.85	8.00	5.60	6.559	24	0	
15/02/22	86.90	59.55	27.35	238.43	230.76	234.62	230.78	-0.02	8.00	5.60	6.326	24	0	
16/02/22	88.92	61.05	27.87	237.50	229.52	233.01	229.02	0.50	8.00	5.60	6.415	24	0	
17/02/22	82.46	53.98	28.48	182.12	176.77	178.40	175.98	0.79	8.00	5.60	5.041	24	0	
18/02/22	79.12	54.14	24.98	184.22	179.22	180.89	178.41	0.81	8.00	5.60	4.483	21	3	*
19/02/22	81.69	55.93	25.76	220.38	214.00	216.06	212.91	1.09	8.00	5.60	5.527	24	0	
Итого:				6717.8	6499.49	6598.1	6493.23	6.26			186.244	741	3	
Средние:	86.93	58.29	28.64						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/01/22 24:00	125946.50	122626.27	118223.03	116777.31	5848.96	3341.238	28342	1957
19/02/22 24:00	132664.30	129125.76	124821.16	123270.54	5855.22	3527.482	29083	1960
Итого:	6717.80	6499.49	6598.13	6493.23	6.26	186.244	741	3

+0,754

Период нормальной работы 741ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 31057ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации