

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за сентябрь 2021 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (м ³)
21.08	00	102371	97724	2822,088	24694	7535
20.09	24	103042	97906	2840,703	25438	8058
ИТОГО		670	182	18,615	744	523

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	7,566	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	23,525	(Гкал) 26,307
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	523	(м ³)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/08/21г.-20/09/21г.

Абонент: Белозерова 9
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000
Договорные расходы:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=0 ТЗ=0 КС=0хР306 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/08/21	53.75	27.86	25.89	15.34	15.14	0.00	0.00	15.14	8.00	5.60	0.392	24	0	*
22/08/21	53.92	28.00	25.92	15.61	15.44	0.00	0.00	15.44	8.00	5.60	0.400	24	0	*
23/08/21	54.26	28.24	26.02	13.71	13.52	0.00	0.00	13.52	8.00	5.60	0.352	24	0	*
24/08/21	52.98	28.03	24.95	13.14	12.97	0.00	0.00	12.97	8.00	5.60	0.326	24	0	*
25/08/21	52.49	28.10	24.39	13.92	13.72	0.00	0.00	13.72	8.00	5.60	0.337	24	0	*
26/08/21	56.87	28.97	27.90	13.36	13.16	0.00	0.00	13.16	8.00	5.60	0.368	24	0	*
27/08/21	53.68	28.81	24.87	13.21	13.01	0.00	0.00	13.01	8.00	5.60	0.325	24	0	*
28/08/21	51.52	28.26	23.26	13.80	13.63	0.00	0.00	13.63	8.00	5.60	0.321	24	0	*
29/08/21	52.40	27.60	24.80	15.78	15.59	0.00	0.00	15.59	8.00	5.60	0.387	24	0	*
30/08/21	50.58	27.25	23.33	16.77	16.55	0.00	0.00	16.55	8.00	5.60	0.391	24	0	*
31/08/21	53.36	26.91	26.45	15.52	15.30	0.00	0.00	15.30	8.00	5.60	0.405	24	0	*
01/09/21	53.02	27.06	25.96	16.67	16.44	0.00	0.00	16.44	8.00	5.60	0.429	24	0	*
02/09/21	52.73	26.57	26.16	16.23	16.01	0.00	0.00	16.01	8.00	5.60	0.423	24	0	*
03/09/21	52.47	26.66	25.81	16.66	16.43	0.00	0.00	16.43	8.00	5.60	0.427	24	0	*
04/09/21	51.86	26.72	25.14	16.47	16.27	0.00	0.00	16.27	8.00	5.60	0.413	24	0	*
05/09/21	51.95	26.71	25.24	19.77	19.52	0.00	0.00	19.52	8.00	5.60	0.495	24	0	*
06/09/21	50.39	26.49	23.90	17.54	17.34	0.00	0.00	17.34	8.00	5.60	0.416	24	0	*
07/09/21	50.97	26.33	24.64	14.96	14.77	0.00	0.00	14.77	8.00	5.60	0.368	24	0	*
08/09/21	51.87	26.20	25.67	15.92	15.72	0.00	0.00	15.72	8.00	5.60	0.406	24	0	*
09/09/21	49.54	25.63	23.91	16.73	16.52	0.00	0.00	16.52	8.00	5.60	0.399	24	0	*
10/09/21	51.01	25.51	25.50	16.61	16.39	0.00	0.00	16.39	8.00	5.60	0.419	24	0	*
11/09/21	49.47	25.29	24.18	18.62	18.41	0.00	0.00	18.41	8.00	5.60	0.449	24	0	*
12/09/21	51.87	25.01	26.86	19.93	19.69	0.00	0.00	19.69	8.00	5.60	0.531	24	0	*
13/09/21	50.18	24.86	25.32	18.25	18.03	0.00	0.00	18.03	8.00	5.60	0.458	24	0	*
14/09/21	51.87	24.73	27.14	17.88	17.66	0.00	0.00	17.66	8.00	5.60	0.482	24	0	*
15/09/21	50.91	25.18	25.73	18.54	18.33	0.00	0.00	18.33	8.00	5.60	0.473	24	0	*
16/09/21	50.40	26.16	24.24	17.86	17.64	0.20	0.20	17.44	8.00	5.60	0.457	24	0	*
17/09/21	66.92	33.26	33.66	39.91	39.11	24.86	24.72	14.39	8.00	5.60	1.350	24	0	*
18/09/21	68.61	34.96	33.65	56.28	55.08	41.95	41.71	13.37	8.00	5.60	1.855	24	0	*
19/09/21	70.80	36.40	34.40	62.21	60.80	47.57	47.28	13.52	8.00	5.60	2.095	24	0	*
20/09/21	65.77	38.47	27.30	84.41	82.78	69.24	68.77	14.01	8.00	5.60	2.266	24	0	*
Итого:				681.61	670.97	183.82	182.68	488.29			18.615	744	0	
Средние:	54.14	27.94	26.19						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/08/21 24:00	105150.66	102371.60	98923.09	97724.22	4647.38	2822.088	24694	1957
20/09/21 24:00	105832.27	103042.57	99106.91	97906.90	5135.67	2840.703	25438	1957
Итого:	681.61	670.97	183.82	182.68	488.29	18.615	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27418ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____