

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____
 Система 2-х трубная
 ГВС закрытая _____
 (открытая, закрытая)
 Т.вычислитель ВКТ-7
 (наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
 о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»
 (наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Белозерова, 9

за январь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
21.12	00	116404	110563	3170,466 ✓	27622	8799 ✓
19.01	24	122626	116777	3341,238	28342	8799
ИТОГО		6221	6213	170,772	720	0

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	170,772 ✓	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
 (фамилия, имя, отчество)



_____ г.
 _____ г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/21г.-19/01/22г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений: _____

Договорные расходы: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 5.00°C

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF306 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/12/21	73.11	51.22	21.89	197.65	192.97	194.92	192.51	0.46	8.00	5.60	4.233	24	0	
22/12/21	69.40	50.63	18.77	217.99	213.30	215.56	212.98	0.32	8.00	5.60	4.011	24	0	
23/12/21	69.59	50.57	19.02	213.56	208.92	211.10	208.58	0.34	8.00	5.60	3.980	24	0	
24/12/21	81.55	54.27	27.28	201.05	195.26	197.28	194.57	0.69	8.00	5.60	5.335	24	0	
25/12/21	91.44	60.75	30.69	229.72	221.59	224.66	220.84	0.75	8.00	5.60	6.822	24	0	
26/12/21	91.24	62.28	28.96	257.54	248.48	252.47	247.98	0.50	8.00	5.60	7.221	24	0	
27/12/21	88.69	61.35	27.34	243.03	234.88	238.97	234.84	0.04	8.00	5.60	6.440	24	0	
28/12/21	84.34	53.45	30.89	168.08	162.93	164.80	162.61	0.32	8.00	5.60	5.041	24	0	
29/12/21	89.24	59.70	29.54	228.99	221.24	224.95	221.27	-0.03	8.00	5.60	6.556	24	0	
30/12/21	91.91	64.21	27.70	279.00	269.06	274.73	269.54	-0.48	8.00	5.60	7.481	24	0	
31/12/21	91.37	59.03	32.34	210.76	203.32	206.90	203.57	-0.25	8.00	5.60	6.598	24	0	
01/01/22	92.62	61.95	30.67	225.03	216.90	221.43	217.55	-0.65	8.00	5.60	6.674	24	0	
02/01/22	87.78	56.52	31.26	179.72	173.80	177.01	174.38	-0.58	8.00	5.60	5.446	24	0	
03/01/22	79.97	57.46	22.51	260.63	253.37	259.15	255.19	-1.82	8.00	5.60	5.719	24	0	
04/01/22	81.80	52.14	29.66	162.41	157.70	159.69	157.66	0.04	8.00	5.60	4.686	24	0	
05/01/22	90.65	60.80	29.85	231.95	223.88	227.77	223.91	-0.03	8.00	5.60	6.702	24	0	
06/01/22	90.39	58.84	31.55	196.88	190.06	193.05	189.98	0.08	8.00	5.60	6.020	24	0	
07/01/22	79.85	52.92	26.93	179.10	174.10	176.16	173.84	0.26	8.00	5.60	4.699	24	0	
08/01/22	74.24	49.01	25.23	138.03	134.67	135.26	133.72	0.95	8.00	5.60	3.401	24	0	
09/01/22	77.29	51.07	26.22	176.90	172.23	173.37	171.28	0.95	8.00	5.60	4.521	24	0	
10/01/22	87.83	59.13	28.70	232.96	225.27	228.15	224.46	0.81	8.00	5.60	6.485	24	0	
11/01/22	87.26	59.73	27.53	236.18	228.52	231.75	227.93	0.59	8.00	5.60	6.308	24	0	
12/01/22	87.32	58.72	28.60	220.99	213.78	216.65	213.22	0.56	8.00	5.60	6.130	24	0	
13/01/22	91.45	62.87	28.58	251.87	243.00	246.98	242.51	0.49	8.00	5.60	6.967	24	0	
14/01/22	91.44	64.52	26.92	274.34	264.68	269.65	264.53	0.15	8.00	5.60	7.152	24	0	
15/01/22	83.04	56.67	26.37	208.86	202.64	205.35	202.29	0.35	8.00	5.60	5.360	24	0	
16/01/22	76.92	52.59	24.33	198.11	192.96	194.84	192.33	0.63	8.00	5.60	4.701	24	0	
17/01/22	79.17	53.97	25.20	210.98	205.21	207.21	204.42	0.79	8.00	5.60	5.180	24	0	
18/01/22	84.26	54.67	29.59	183.02	177.45	178.77	176.29	1.16	8.00	5.60	5.263	24	0	
19/01/22	84.14	55.96	28.18	206.07	199.80	201.64	198.71	1.09	8.00	5.60	5.640	24	0	
Итого:				6421.4	6221.97	6310.2	6213.49	8.48			170.772	720	0	
Средние:	84.31	56.90	27.41						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/12/21 24:00	119525.10	116404.30	111912.81	110563.82	5840.48	3170.466	27622	1957
19/01/22 24:00	125946.50	122626.27	118223.03	116777.31	5848.96	3341.238	28342	1957
Итого:	6421.40	6221.97	6310.22	6213.49	8.48	170.772	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30310ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации