

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
 Система 2-х трубная
 ГВС закрытая
 (открытая, закрытая)
 Т.вычислитель ВКТ-7
 (наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
 о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)
г. Омск, ул. Белозерова, 9

за апрель 2022 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче (тн) | Кол-во теплоносителя по обратке (тн) | Количество теплотенергии (ГКал) | Время работы (час) | Кол-во теплоносителя ГВС (м³) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 20.03 | 00 | 134451 | 128571 | 3667,296 ✓ | 29755 | 8799 ✓ |
| 18.04 | 24 | 139702 | 133799 | 3763,062 | 30474 | 8799 |
| ИТОГО | | 5250 | 5227 | 95,766 | 719 | 0 |

ПУ № 95180

| | | | | |
|---------------|------|---------------|-----------------|--------|
| $Q_E =$ | Гкал | $Q =$ | 95,899 ✓ | (Гкал) |
| $V_{подп.} =$ | м³ | $Q_{(гвс)} =$ | 0 | (Гкал) |
| $V_{х.в.} =$ | м³ | $V_{подп.} =$ | 0 | (м³) |

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. (фамилия, имя, отчество) _____ ПОДПИСЬ _____



Акционерное общество
 «Омские распределительные тепловые сети»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии
 ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

[Handwritten signatures]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/22г.-18/04/22г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тжв= 5.00 °С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

фТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °С | °С | °С | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 20/03/22 | 75.43 | 54.63 | 20.80 | 242.98 | 236.89 | 239.58 | 236.23 | 0.66 | 8.00 | 5.60 | 4.939 | 24 | 0 | |
| 21/03/22 | 75.80 | 54.72 | 21.08 | 240.90 | 234.79 | 237.34 | 234.03 | 0.76 | 8.00 | 5.60 | 4.961 | 24 | 0 | |
| 22/03/22 | 76.03 | 51.94 | 24.09 | 181.26 | 176.66 | 178.06 | 175.84 | 0.82 | 8.00 | 5.60 | 4.262 | 24 | 0 | |
| 23/03/22 | 74.14 | 51.81 | 22.33 | 183.35 | 178.88 | 180.41 | 178.15 | 0.73 | 8.00 | 5.60 | 4.004 | 24 | 0 | |
| 24/03/22 | 74.26 | 50.21 | 24.05 | 158.56 | 154.69 | 155.77 | 153.93 | 0.76 | 8.00 | 5.60 | 3.721 | 24 | 0 | |
| 25/03/22 | 73.40 | 51.17 | 22.23 | 181.63 | 177.29 | 178.72 | 176.50 | 0.79 | 8.00 | 5.60 | 3.948 | 24 | 0 | |
| 26/03/22 | 74.78 | 51.57 | 23.21 | 200.33 | 195.40 | 196.94 | 194.49 | 0.91 | 8.00 | 5.60 | 4.541 | 24 | 0 | |
| 27/03/22 | 77.91 | 54.21 | 23.70 | 209.88 | 204.28 | 206.26 | 203.42 | 0.86 | 8.00 | 5.60 | 4.850 | 24 | 0 | |
| 28/03/22 | 74.18 | 52.65 | 21.53 | 200.03 | 195.17 | 196.91 | 194.37 | 0.80 | 8.00 | 5.60 | 4.209 | 24 | 0 | |
| 29/03/22 | 72.49 | 50.68 | 21.81 | 172.90 | 168.86 | 170.14 | 168.10 | 0.76 | 8.00 | 5.60 | 3.688 | 24 | 0 | |
| 30/03/22 | 69.19 | 51.08 | 18.11 | 192.53 | 188.40 | 190.05 | 187.74 | 0.66 | 8.00 | 5.60 | 3.420 | 24 | 0 | |
| 31/03/22 | 69.12 | 50.73 | 18.39 | 161.04 | 157.63 | 158.89 | 156.96 | 0.67 | 8.00 | 5.60 | 2.906 | 24 | 0 | |
| 01/04/22 | 69.94 | 50.78 | 19.16 | 149.26 | 146.00 | 147.14 | 145.36 | 0.64 | 8.00 | 5.60 | 2.802 | 24 | 0 | |
| 02/04/22 | 69.99 | 50.79 | 19.20 | 163.36 | 159.78 | 157.51 | 155.60 | 4.18 | 8.00 | 5.60 | 3.075 | 24 | 0 | * |
| 03/04/22 | 69.19 | 53.01 | 16.18 | 184.43 | 180.46 | 179.87 | 177.51 | 2.95 | 8.00 | 5.60 | 2.923 | 24 | 0 | * |
| 04/04/22 | 69.36 | 52.78 | 16.58 | 143.58 | 140.48 | 141.88 | 140.02 | 0.46 | 8.00 | 5.60 | 2.337 | 24 | 0 | |
| 05/04/22 | 68.31 | 54.40 | 13.91 | 163.35 | 159.93 | 161.86 | 159.62 | 0.31 | 8.00 | 5.60 | 2.233 | 24 | 0 | |
| 06/04/22 | 67.71 | 53.77 | 13.94 | 201.59 | 197.45 | 199.75 | 197.04 | 0.41 | 8.00 | 5.60 | 2.763 | 24 | 0 | |
| 07/04/22 | 68.81 | 51.94 | 16.87 | 168.51 | 164.93 | 166.51 | 164.39 | 0.54 | 8.00 | 5.60 | 2.788 | 24 | 0 | |
| 08/04/22 | 69.43 | 51.28 | 18.15 | 141.55 | 138.51 | 139.71 | 137.99 | 0.52 | 8.00 | 5.60 | 2.519 | 24 | 0 | |
| 09/04/22 | 68.30 | 52.04 | 16.26 | 174.75 | 171.10 | 172.81 | 170.60 | 0.50 | 8.00 | 5.60 | 2.788 | 24 | 0 | |
| 10/04/22 | 67.94 | 53.33 | 14.61 | 210.83 | 206.47 | 208.86 | 206.10 | 0.37 | 8.00 | 5.60 | 3.024 | 24 | 0 | |
| 11/04/22 | 67.35 | 52.51 | 14.84 | 195.29 | 191.30 | 193.39 | 190.91 | 0.39 | 8.00 | 5.60 | 2.844 | 24 | 0 | |
| 12/04/22 | 67.43 | 53.41 | 14.02 | 202.49 | 198.35 | 200.64 | 197.97 | 0.38 | 8.00 | 5.60 | 2.788 | 24 | 0 | |
| 13/04/22 | 67.29 | 53.68 | 13.61 | 185.76 | 181.99 | 184.12 | 181.62 | 0.37 | 8.00 | 5.60 | 2.482 | 24 | 0 | |
| 14/04/22 | 70.14 | 49.91 | 20.23 | 114.47 | 111.95 | 112.71 | 111.40 | 0.55 | 8.00 | 5.60 | 2.269 | 23 | 1 | * |
| 15/04/22 | 69.00 | 52.38 | 16.62 | 127.32 | 124.60 | 125.83 | 124.20 | 0.40 | 8.00 | 5.60 | 2.076 | 24 | 0 | |
| 16/04/22 | 68.15 | 54.39 | 13.76 | 148.41 | 145.32 | 147.08 | 145.03 | 0.29 | 8.00 | 5.60 | 2.010 | 24 | 0 | |
| 17/04/22 | 66.79 | 55.30 | 11.49 | 184.54 | 180.84 | 183.33 | 180.70 | 0.14 | 8.00 | 5.60 | 2.084 | 24 | 0 | |
| 18/04/22 | 67.00 | 53.27 | 13.73 | 186.14 | 182.38 | 184.54 | 182.10 | 0.28 | 8.00 | 5.60 | 2.512 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 5371.0 | 5250.78 | 5296.6 | 5227.92 | 22.86 | | | 95.766 | 719 | 1 | |
| Средние: | 70.62 | 52.47 | 18.14 | | | | | | 8.00 | 5.60 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-------|------|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 19/03/22 24:00 | 138148.29 | 134451.87 | 130198.43 | 128571.47 | 5880.40 | 3667.296 | 29755 | 1960 |
| 18/04/22 24:00 | 143519.31 | 139702.65 | 135495.04 | 133799.39 | 5903.26 | 3763.062 | 30474 | 1961 |
| Итого: | 5371.02 | 5250.78 | 5296.61 | 5227.92 | 22.86 | 95.766 | 719 | 1 |

+0,133

Период нормальной работы 719ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 32437ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации