

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за август 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)
20.07	00	167	217	5,476	779	9106
19.08	24	3822	3756	19,906	1522	9230
ИТОГО		3655	3538	14,430	743	124

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	11,249	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{(гвс)} =$	6,237	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	м ³	$V_{подп.} =$	124	(м ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск ВЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.08.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/07/22г.-19/08/22г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/07/22	67.29	33.81	33.48	10.78	10.56	0.00	0.00	10.56	8.00	5.60	0.351	24	0	*
21/07/22	66.75	33.76	32.99	10.92	10.69	0.00	0.00	10.69	8.00	5.60	0.352	24	0	*
22/07/22	68.07	33.79	34.28	11.97	11.72	0.00	0.00	11.72	8.00	5.60	0.400	24	0	*
23/07/22	68.93	33.98	34.95	11.00	10.75	0.00	0.00	10.75	8.00	5.60	0.375	24	0	*
24/07/22	68.47	33.84	34.63	10.45	10.23	0.00	0.00	10.23	8.00	5.60	0.354	24	0	*
25/07/22	70.98	34.29	36.69	11.02	10.78	0.00	0.00	10.78	8.00	5.60	0.395	24	0	*
26/07/22	67.73	33.94	33.79	11.21	10.97	0.00	0.00	10.97	8.00	5.60	0.372	24	0	*
27/07/22	72.32	69.02	3.30	175.00	73.27	69.61	68.11	5.16	8.00	5.60	0.431	24	0	*
28/07/22	70.66	67.91	2.75	187.77	183.61	187.16	183.25	0.36	8.00	5.60	0.512	24	0	*
29/07/22	67.51	64.27	3.24	171.35	167.83	170.57	167.36	0.47	8.00	5.60	0.554	23	1	*
30/07/22	71.40	68.27	3.13	176.86	172.82	175.98	172.28	0.54	8.00	5.60	0.551	24	0	*
31/07/22	71.05	67.75	3.30	175.28	171.30	174.35	170.74	0.56	8.00	5.60	0.575	24	0	*
01/08/22	71.79	68.79	3.00	183.28	179.08	182.31	178.41	0.67	8.00	5.60	0.545	24	0	*
02/08/22	70.27	67.15	3.12	184.22	180.14	183.20	179.49	0.65	8.00	5.60	0.570	24	0	*
03/08/22	70.07	66.97	3.10	183.57	179.51	182.52	178.81	0.70	8.00	5.60	0.563	24	0	*
04/08/22	72.03	68.94	3.09	178.86	174.71	177.85	174.01	0.70	8.00	5.60	0.545	24	0	*
05/08/22	74.48	71.35	3.13	180.54	176.11	179.57	175.48	0.63	8.00	5.60	0.560	24	0	*
06/08/22	70.81	68.04	2.77	185.99	181.81	185.04	181.17	0.64	8.00	5.60	0.514	24	0	*
07/08/22	72.76	69.72	3.04	182.33	178.07	181.27	177.28	0.79	8.00	5.60	0.546	24	0	*
08/08/22	80.73	77.41	3.32	188.38	183.03	187.20	182.26	0.77	8.00	5.60	0.619	24	0	*
09/08/22	73.52	70.54	2.98	187.15	182.66	185.99	181.81	0.85	8.00	5.60	0.556	24	0	*
10/08/22	69.65	66.65	3.00	173.00	169.23	171.93	168.49	0.74	8.00	5.60	0.515	24	0	*
11/08/22	67.56	64.50	3.06	168.48	165.01	167.44	164.26	0.75	8.00	5.60	0.510	24	0	*
12/08/22	69.51	66.69	2.82	170.31	166.64	169.29	165.86	0.78	8.00	5.60	0.476	24	0	*
13/08/22	71.16	68.14	3.02	175.08	171.12	174.00	170.37	0.75	8.00	5.60	0.526	24	0	*
14/08/22	71.69	68.25	3.44	166.13	162.34	165.03	161.54	0.80	8.00	5.60	0.567	24	0	*
15/08/22	68.78	65.11	3.67	164.07	160.59	162.95	159.81	0.78	8.00	5.60	0.599	24	0	*
16/08/22	70.24	67.37	2.87	116.79	114.22	111.35	109.05	5.17	8.00	5.60	0.415	24	0	*
17/08/22	47.29	47.27	0.02	56.28	55.69	64.44	63.74	-8.05	8.00	5.60	0.000	24	0	*
18/08/22	51.95	29.50	22.45	17.76	17.52	17.52	17.52	5.03	8.00	5.60	0.245	24	0	*
19/08/22	57.82	34.13	23.69	13.39	13.19	0.00	0.00	13.19	8.00	5.60	0.337	24	0	*
Итого:				3739.2	3655.20	3614.0	3538.59	116.61			14.430	743	1	
Средние:	68.81	57.45	11.35						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/07/22 24:00	170.87	167.47	220.49	217.95	-50.48	5.476	779	3
19/08/22 24:00	3910.09	3822.67	3834.57	3756.54	66.13	19.906	1522	4
Итого:	3739.22	3655.20	3614.08	3538.59	116.61	14.430	743	1

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 1552ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации