

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/21г.-20/06/21г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000

Договорные расходы: _____

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хФ306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/05/21	59.82	25.25	34.57	15.00	14.76	0.01	0.01	14.75	8.00	5.60	0.511	24	0	*
21/05/21	60.85	25.25	35.60	16.47	16.21	0.00	0.00	16.21	8.00	5.60	0.575	24	0	*
22/05/21	61.28	25.66	35.62	16.52	16.27	0.00	0.00	16.27	8.00	5.60	0.580	24	0	*
23/05/21	61.66	25.83	35.83	15.68	15.41	0.00	0.00	15.41	8.00	5.60	0.552	24	0	*
24/05/21	60.99	26.17	34.82	14.57	14.35	0.00	0.00	14.35	8.00	5.60	0.498	24	0	*
25/05/21	61.33	26.45	34.88	15.15	14.90	0.00	0.00	14.90	8.00	5.60	0.516	24	0	*
26/05/21	57.95	26.55	31.40	14.56	14.36	0.00	0.00	14.36	8.00	5.60	0.449	24	0	*
27/05/21	56.35	26.28	30.07	15.58	15.38	0.00	0.00	15.38	8.00	5.60	0.463	24	0	*
28/05/21	54.58	25.62	28.96	15.37	15.18	0.00	0.00	15.18	8.00	5.60	0.441	24	0	*
29/05/21	57.60	25.53	32.07	16.83	16.58	0.00	0.00	16.58	8.00	5.60	0.530	24	0	*
30/05/21	60.51	25.93	34.58	15.99	15.74	0.00	0.00	15.74	8.00	5.60	0.542	24	0	*
31/05/21	60.63	26.29	34.34	13.98	13.76	0.00	0.00	13.76	8.00	5.60	0.472	24	0	*
01/06/21	62.45	26.46	35.99	14.85	14.60	0.00	0.00	14.60	8.00	5.60	0.524	24	0	*
02/06/21	55.56	26.10	29.46	18.51	18.27	0.00	0.00	18.27	8.00	5.60	0.539	24	0	*
03/06/21	43.58	24.62	18.96	5.26	5.22	0.00	0.00	5.22	8.00	5.60	0.095	24	0	*
04/06/21	22.55	22.40	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
05/06/21	21.18	21.15	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
06/06/21	20.67	20.71	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
07/06/21	20.40	20.47	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
08/06/21	20.26	20.35	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
09/06/21	19.89	19.95	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
10/06/21	19.49	19.74	-0.25	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02	8.00	5.60	0.000	24	0	*
11/06/21	19.82	19.63	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	21	3	*
12/06/21	19.65	19.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
13/06/21	19.65	19.49	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
14/06/21	19.80	19.62	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
15/06/21	20.97	19.79	1.18	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	8.00	5.60	0.000	24	0	*
16/06/21	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
17/06/21	50.77	20.48	30.29	9.25	9.14	0.00	0.00	9.14	8.00	5.60	0.000	24	0	*
18/06/21	51.86	23.91	27.95	15.58	15.38	0.00	0.00	15.38	8.00	5.60	0.269	24	0	*
19/06/21	51.12	23.36	27.76	14.15	13.97	0.00	0.00	13.97	8.00	5.60	0.435	24	0	*
20/06/21	51.34	23.38	27.96	14.64	14.46	0.00	0.00	14.46	8.00	5.60	0.389	24	0	*
Итого:				277.97	273.97	0.01	0.01	273.96			8.785	765	3	
Средние:	42.01	23.18	18.83						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/05/21 24:00	103955.08	101191.76	98923.08	97724.21	3467.55	2790.225	22465	1954
20/06/21 24:00	104233.05	101465.73	98923.09	97724.22	3741.51	2799.010	23230	1957
Итого:	277.97	273.97	0.01	0.01	273.96	8.785	765	3

Период нормальной работы 765ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 25210ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж. организации _____